

# #11745#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8495  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 18072173  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	2,489	0	21,979	0	0	21,496	0	0	24	307	0	0	69,9	42,3	0,47	0,3	-
25.09.2021	2,533	0	22,378	0	0	21,888	0	0	24	307	0	0	69,8	42,2	0,47	0,3	-
26.09.2021	2,727	0	23,442	0	0	22,928	0	0	24	307	0	0	69,9	41,6	0,47	0,3	-
27.09.2021	2,486	0	21,628	0	0	21,156	0	0	24	307	0	0	69,7	41,7	0,47	0,3	-
28.09.2021	2,522	0	21,722	0	0	21,245	0	0	24	307	0	0	69,9	41,6	0,47	0,3	-
29.09.2021	2,553	0	21,835	0	0	21,354	0	0	24	307	0	0	70,1	41,5	0,48	0,3	-
30.09.2021	3,869	0	30,189	0	0	29,527	0	0	24	307	0	0	69,9	38,7	0,47	0,29	-
Итого:	19,179	0	163,173	0	0	159,594	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,581																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	4010,246	32892,045	0	0	32141,239	0	0	21202	24
30.09.2021	4029,425	33055,217	0	0	32300,832	0	0	21370	24

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 16:46:08