

#11760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8495
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18072173
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,353	0	23,576	0	0	23,088	0	0	24	391	0	0	67,7	43,4	0,44	0,3	-
25.09.2022	2,563	0	25,1	0	0	24,578	0	0	24	391	0	0	67,9	43	0,44	0,3	-
26.09.2022	2,357	0	23,735	0	0	23,243	0	0	24	391	0	0	67,6	43,5	0,44	0,29	-
27.09.2022	2,462	0	24,47	0	0	23,962	0	0	24	391	0	0	67,8	43,3	0,43	0,29	-
28.09.2022	2,364	0	26,909	0	0	26,374	0	0	24	391	0	0	66,1	44,7	0,43	0,29	-
29.09.2022	2,26	0	22,621	0	0	22,149	0	0	24	391	0	0	67,9	43,6	0,44	0,29	-
30.09.2022	2,335	0	23,585	0	0	23,097	0	0	24	391	0	0	67,6	43,5	0,45	0,28	-
01.10.2022	2,33	0	23,683	0	0	23,191	0	0	24	391	0	0	67,8	43,8	0,45	0,29	-
02.10.2022	2,449	0	23,88	0	0	23,382	0	0	24	391	0	0	68	43	0,45	0,29	-
03.10.2022	2,555	0	24,466	0	0	23,951	0	0	24	391	0	0	68,3	42,8	0,47	0,29	-
04.10.2022	2,38	0	23,987	0	0	23,492	0	0	24	391	0	0	67,6	43,5	0,47	0,31	-
Итого:	26,408	0	266,012	0	0	260,507	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,307																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	5887,733	48320,732	0	0	47212,488	0	0	29945	41
04.10.2022	5914,141	48586,745	0	0	47472,995	0	0	30209	41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.10.2022 13:59:17
