

#34986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
 Адрес потребителя Аксакова 64, Калининград
 Номер абонента 5119
 Порядковый номер 8495
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 18072173
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 2,458 | 0 | 24,531 | 0 | 0 | 24,01 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,7 | 44,3 | 0,45 | 0,31 | - |
| 25.09.2023 | 2,398 | 0 | 24,439 | 0 | 0 | 23,927 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,1 | 44,2 | 0,45 | 0,31 | - |
| 26.09.2023 | 2,381 | 0 | 25,19 | 0 | 0 | 24,672 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,5 | 44,4 | 0,46 | 0,31 | - |
| 27.09.2023 | 2,33 | 0 | 24,225 | 0 | 0 | 23,721 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,9 | 44,5 | 0,47 | 0,32 | - |
| 28.09.2023 | 2,302 | 0 | 23,536 | 0 | 0 | 23,042 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,2 | 44,4 | 0,47 | 0,32 | - |
| 29.09.2023 | 2,307 | 0 | 23,722 | 0 | 0 | 23,227 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,1 | 44,4 | 0,47 | 0,32 | - |
| 30.09.2023 | 2,343 | 0 | 24,657 | 0 | 0 | 24,141 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,1 | 45 | 0,47 | 0,32 | - |
| 01.10.2023 | 2,289 | 0 | 24,153 | 0 | 0 | 23,652 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,8 | 44,7 | 0,47 | 0,32 | - |
| 02.10.2023 | 2,492 | 0 | 25,67 | 0 | 0 | 25,137 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,7 | 44,1 | 0,46 | 0,32 | - |
| 03.10.2023 | 2,397 | 0 | 23,289 | 0 | 0 | 22,79 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 69 | 43,9 | 0,47 | 0,32 | - |
| 04.10.2023 | 2,284 | 0 | 23,02 | 0 | 0 | 22,532 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,5 | 44,3 | 0,47 | 0,33 | - |
| 05.10.2023 | 2,416 | 0 | 25,63 | 0 | 0 | 25,105 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,3 | 44,4 | 0,48 | 0,38 | - |
| 06.10.2023 | 2,328 | 0 | 24,76 | 0 | 0 | 24,252 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,4 | 44,5 | 0,48 | 0,37 | - |
| 07.10.2023 | 2,525 | 0 | 25,856 | 0 | 0 | 25,32 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,8 | 44 | 0,48 | 0,37 | - |
| 08.10.2023 | 2,761 | 0 | 27,445 | 0 | 0 | 26,873 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68 | 43,5 | 0,47 | 0,38 | - |
| 09.10.2023 | 2,478 | 0 | 26,147 | 0 | 0 | 25,613 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,3 | 44,2 | 0,46 | 0,37 | - |
| 10.10.2023 | 2,584 | 0 | 27,608 | 0 | 0 | 27,043 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,2 | 44,4 | 0,45 | 0,37 | - |
| 11.10.2023 | 2,694 | 0 | 28,715 | 0 | 0 | 28,129 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,1 | 44,2 | 0,46 | 0,35 | - |
| 12.10.2023 | 3,711 | 0 | 31,78 | 0 | 0 | 31,096 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 69,2 | 40,7 | 0,47 | 0,36 | - |
| 13.10.2023 | 4,63 | 0 | 46,179 | 0 | 0 | 45,266 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 66 | 41,6 | 0,49 | 0,38 | - |
| 14.10.2023 | 4,051 | 0 | 33,674 | 0 | 0 | 32,947 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 69,3 | 40 | 0,49 | 0,38 | - |
| 15.10.2023 | 6,005 | 0 | 49,555 | 0 | 0 | 48,481 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 69,4 | 39,9 | 0,48 | 0,38 | - |
| 16.10.2023 | 6,254 | 0 | 57,767 | 0 | 0 | 56,567 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 67,8 | 41,4 | 0,49 | 0,38 | - |
| 17.10.2023 | 6,351 | 0 | 53,101 | 0 | 0 | 51,936 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 69,8 | 40,6 | 0,5 | 0,39 | - |
| 18.10.2023 | 6,221 | 0 | 51,662 | 0 | 0 | 50,553 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 69,2 | 39,9 | 0,51 | 0,39 | - |
| 19.10.2023 | 7,343 | 0 | 63,204 | 0 | 0 | 61,824 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 69,7 | 41,3 | 0,5 | 0,39 | - |
| 20.10.2023 | 7,759 | 0 | 66,688 | 0 | 0 | 65,2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 70,5 | 42,1 | 0,48 | 0,39 | - |
| 21.10.2023 | 4,858 | 0 | 41,091 | 0 | 0 | 40,213 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,9 | 40 | 0,48 | 0,38 | - |
| 22.10.2023 | 6,193 | 0 | 48,443 | 0 | 0 | 47,407 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 68,9 | 37,7 | 0,48 | 0,38 | - |
| 23.10.2023 | 5,534 | 0 | 46,835 | 0 | 0 | 45,888 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 66,8 | 38 | 0,49 | 0,38 | - |
| Итого: | 112,677 | 0 | 1042,572 | 0 | 0 | 1020,564 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,912 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2023 | 1036,111 | 9573,94 | 0 | 0 | 8956,05 | 0 | 0 | 5503 | 1108 |
| 23.10.2023 | 1148,79 | 10616,513 | 0 | 0 | 9976,611 | 0 | 0 | 6223 | 1108 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.10.2023 13:09:37