

#120488#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 12.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ 29, ООО, УК
Аксакова 90-100, Калининград
5119

Заводской номер счётчика 00208401	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 12.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	34,392	4,5	29.892

Подпись исполнителя



с 13.03.25 по 174



#120487#

Отчёт за период с 12.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1
Отчёт сформирован 02.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ _г , Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
13.03.2025	-	2,689	-0,067	149,35	149,99	146,58	148,61	-2,03	24	0	0	63,1	44,1	19,03	0,59	0,52
14.03.2025	-	2,958	-0,073	117,33	118	114,68	116,88	-2,2	24	0	0	71,2	44,6	26,65	0,58	0,52
15.03.2025	-	3,025	-0,086	117,46	118,31	114,74	117,18	-2,44	24	0	0	72,4	45	27,36	0,59	0,52
16.03.2025	-	3,05	-0,09	118,94	119,94	116,19	118,78	-2,59	24	0	0	72,1	44,8	27,28	0,58	0,52
17.03.2025	-	3,128	-0,098	122,04	123,07	119,15	121,86	-2,71	24	0	0	72,9	45,6	27,3	0,59	0,52
18.03.2025	-	2,876	-0,096	117,2	118,35	114,57	117,25	-2,68	24	0	0	70,9	44,7	26,17	0,58	0,52
19.03.2025	-	2,678	-0,094	114,05	115,28	111,57	114,24	-2,67	24	0	0	69,4	44,3	25,08	0,58	0,52
20.03.2025	-	2,445	-0,097	114,71	116,09	112,32	114,98	-2,66	24	0	0	67,9	45	22,86	0,58	0,52
21.03.2025	-	2,319	-0,094	115,37	116,86	113,07	115,75	-2,68	24	0	0	66,2	44,6	21,57	0,58	0,52
22.03.2025	-	2,336	-0,096	111,89	113,34	109,59	112,25	-2,66	24	0	0	67,3	44,9	22,41	0,58	0,53
23.03.2025	-	2,388	-0,105	125,77	127,4	123,35	126,22	-2,87	24	0	0	65	44,6	20,4	0,58	0,54
Итого:	-	29,892	-0,996	1324,11	1336,63	1295,81	1324	-28,19	264	0	-	68,95	44,75	24,19	0,58	0,52

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q _г , Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
12.03.2025	4,5	183,89	170,4	180,19	168,8
23.03.2025	34,392	1508	1507,03	1476	1492,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения