

#296975#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,467	-0,096	106,77	108,21	104,43	107,18	-2,75	24	0	0	69,6	44,8	24,84	0,56	0,51	-
20.03.2026	2,47	-0,082	96,62	97,81	94,45	96,93	-2,48	24	0	0	70,7	43,4	27,32	0,57	0,51	-
21.03.2026	2,578	-0,089	103,07	104,32	100,76	103,37	-2,61	24	0	0	70,8	44,1	26,75	0,57	0,52	-
22.03.2026	2,582	-0,09	103,14	104,38	100,84	103,4	-2,56	24	0	0	71	44,2	26,75	0,58	0,52	-
23.03.2026	2,064	-0,072	81,82	82,96	79,99	82,21	-2,22	23	1	1	70,6	43,6	27,04	0,58	0,51	-
24.03.2026	1,987	-0,071	79,15	80,31	77,38	79,6	-2,22	24	0	0	70,2	43,3	26,96	0,58	0,52	-
25.03.2026	1,82	-0,07	71,18	72,34	69,57	71,72	-2,15	24	0	0	70,7	43,2	27,53	0,57	0,51	-
26.03.2026	2,371	-0,078	91,67	92,89	89,63	92,07	-2,44	24	0	0	70,8	43,1	27,63	0,58	0,52	-
27.03.2026	2,521	-0,089	100,88	102,15	98,63	101,23	-2,6	24	0	0	70,4	43,7	26,72	0,58	0,52	-
28.03.2026	2,448	-0,084	97,97	99,23	95,8	98,33	-2,53	24	0	0	70,6	43,9	26,75	0,59	0,52	-
29.03.2026	2,176	-0,077	85,75	86,94	83,83	86,17	-2,34	23	0	0	70,4	43,2	27,2	0,58	0,52	-
30.03.2026	2,34	-0,077	90,2	91,4	88,18	90,58	-2,4	24	0	0	71	43,3	27,73	0,57	0,52	-
31.03.2026	2,449	-0,086	96,31	97,55	94,16	96,67	-2,51	24	0	0	70,6	43,4	27,2	0,57	0,52	-
01.04.2026	2,524	-0,088	100,78	102,04	98,49	101,11	-2,62	24	0	0	70,8	44	26,8	0,57	0,52	-
02.04.2026	2,559	-0,092	102,89	104,17	100,57	103,22	-2,65	24	0	0	71	44,4	26,64	0,57	0,52	-
03.04.2026	2,551	-0,091	103	104,28	100,7	103,37	-2,67	24	0	0	70,5	43,9	26,54	0,57	0,52	-
04.04.2026	2,47	-0,085	96,71	97,95	94,55	97,1	-2,55	24	0	0	70,7	43,4	27,3	0,58	0,52	-
05.04.2026	2,168	-0,077	85,39	86,6	83,48	85,8	-2,32	24	0	0	70,6	43,5	27,19	0,58	0,52	-
06.04.2026	2,364	-0,079	91,7	92,91	89,67	92,1	-2,43	24	0	0	70,4	42,8	27,56	0,57	0,52	-
07.04.2026	2,613	-0,089	102,27	103,53	99,98	102,62	-2,64	24	0	0	70,6	43,4	27,29	0,57	0,52	-
08.04.2026	2,89	-0,101	116,15	117,48	113,55	116,4	-2,85	24	0	0	70,7	44,2	26,57	0,55	0,5	-
09.04.2026	2,863	-0,11	127,4	128,92	124,65	127,69	-3,04	24	0	0	68,8	44,7	24,11	0,55	0,5	-
10.04.2026	2,662	-0,093	108,56	109,84	106,16	108,85	-2,69	24	0	0	70,3	44,1	26,24	0,57	0,51	-
11.04.2026	2,422	-0,082	96,18	97,38	94,02	96,51	-2,49	24	0	0	70,5	43,6	26,93	0,57	0,51	-
12.04.2026	2,235	-0,077	88,13	89,33	86,16	88,53	-2,37	24	0	0	71	43,8	27,2	0,57	0,51	-
13.04.2026	2,119	-0,075	83,42	84,6	81,57	83,84	-2,27	24	0	0	70,6	43,4	27,2	0,57	0,51	-
14.04.2026	1,873	-0,071	74,33	75,48	72,67	74,79	-2,12	24	0	0	70,5	43,4	27,06	0,57	0,51	-
15.04.2026	1,855	-0,065	71,01	72,11	69,41	71,49	-2,08	24	0	0	70,9	42,8	28,02	0,57	0,51	-
16.04.2026	2,141	-0,078	84,98	86,19	83,1	85,45	-2,35	24	0	0	70,4	43,4	27,03	0,57	0,51	-
17.04.2026	2,242	-0,08	88,73	89,96	86,75	89,17	-2,42	24	0	0	70,4	43,3	27,06	0,57	0,51	-
18.04.2026	1,907	-0,072	76,34	77,51	74,64	76,84	-2,2	24	0	0	70,4	43,5	26,85	0,57	0,51	-
Итого:	72,731	0	2902,5	2940,77	2837,77	2914,34	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,731															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	737,232	30746,93	31099,3	30005,57	30765,62
18.04.2026	809,963	33649,43	34040,07	32843,34	33679,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 13:56:46