

#14616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2021 | 2,397 | -0,026 | 89,29 | 89,21 | 87,32 | 88,48 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 42,2 | 28,01 | 0,64 | 0,53 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 2,107 | -0,023 | 81,07 | 81,07 | 79,33 | 80,4 | -1,07 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42 | 27,16 | 0,64 | 0,53 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,064 | -0,025 | 81,69 | 81,71 | 79,94 | 81,05 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,8 | 26,4 | 0,63 | 0,53 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 2,041 | -0,023 | 80,54 | 80,55 | 78,82 | 79,88 | -1,06 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42,5 | 26,46 | 0,63 | 0,53 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,193 | -0,022 | 83,77 | 83,75 | 81,96 | 83,03 | -1,07 | 23 | 0 | 0 | 69,3 | 42 | 27,33 | 0,63 | 0,53 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,174 | -0,028 | 98,11 | 98,15 | 96 | 97,15 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 46 | 23,17 | 0,64 | 0,53 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 1,795 | -0,018 | 70,41 | 70,46 | 68,89 | 69,88 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42,3 | 26,68 | 0,64 | 0,53 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 1,729 | -0,016 | 69,16 | 69,23 | 67,7 | 68,64 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 42,7 | 26,15 | 0,63 | 0,53 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,251 | -0,028 | 88,34 | 88,34 | 86,44 | 87,6 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,5 | 26,64 | 0,63 | 0,53 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,388 | -0,027 | 94,71 | 94,68 | 92,67 | 93,83 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,9 | 26,31 | 0,63 | 0,53 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,599 | -0,029 | 102,1 | 102,02 | 99,9 | 101,16 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 42,8 | 26,54 | 0,63 | 0,53 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,561 | -0,03 | 100,8 | 100,71 | 98,61 | 99,85 | -1,24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 42,8 | 26,52 | 0,63 | 0,53 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,629 | -0,029 | 103,44 | 103,34 | 101,21 | 102,44 | -1,23 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 43,2 | 26,54 | 0,63 | 0,53 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 2,713 | -0,032 | 105,93 | 105,78 | 103,58 | 104,83 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 43,5 | 26,74 | 0,63 | 0,53 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 2,759 | -0,032 | 107,61 | 107,46 | 105,23 | 106,49 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 43,5 | 26,76 | 0,63 | 0,53 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,453 | -0,029 | 95,8 | 95,73 | 93,67 | 94,86 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 43,3 | 26,74 | 0,63 | 0,53 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,278 | -0,031 | 108,13 | 108,25 | 106 | 107,26 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 43,8 | 22,05 | 0,63 | 0,53 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,261 | -0,029 | 90,02 | 90,03 | 88,08 | 89,26 | -1,18 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43 | 26,28 | 0,64 | 0,53 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 1,835 | -0,019 | 77,03 | 77,04 | 75,39 | 76,37 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 69 | 44,1 | 24,95 | 0,64 | 0,53 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 1,901 | -0,017 | 77 | 76,99 | 75,36 | 76,3 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 69 | 43,3 | 25,78 | 0,63 | 0,53 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,21 | -0,028 | 89,38 | 89,37 | 87,48 | 88,6 | -1,12 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 43,2 | 25,82 | 0,63 | 0,53 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,381 | -0,028 | 95,81 | 95,78 | 93,75 | 94,91 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 43,3 | 25,95 | 0,63 | 0,53 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,236 | -0,024 | 88,41 | 88,35 | 86,52 | 87,57 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,8 | 26,39 | 0,64 | 0,53 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,177 | -0,021 | 84,12 | 84,06 | 82,33 | 83,36 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 42,1 | 26,96 | 0,64 | 0,53 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 1,917 | -0,013 | 74,61 | 74,54 | 72,99 | 73,89 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 42,3 | 26,8 | 0,64 | 0,53 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 1,666 | -0,01 | 67,15 | 67,11 | 65,71 | 66,52 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 43 | 25,91 | 0,64 | 0,53 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 1,574 | -0,011 | 64,27 | 64,23 | 62,91 | 63,68 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 43,2 | 25,55 | 0,64 | 0,53 | 11 |
| 20.04.2021 | 1,499 | -0,015 | 76,13 | 76,24 | 74,67 | 75,53 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 44,9 | 20,61 | 0,63 | 0,52 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 1,787 | -0,013 | 70,85 | 70,76 | 69,34 | 70,16 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42,7 | 26,28 | 0,62 | 0,52 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,327 | -0,019 | 90,94 | 90,75 | 88,98 | 89,97 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 42,4 | 26,65 | 0,62 | 0,52 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,319 | -0,016 | 91,46 | 91,25 | 89,49 | 90,44 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 42,8 | 26,37 | 0,63 | 0,53 | - |
| Итого: | 67,221 | 0 | 2698,08 | 2696,94 | 2640,27 | 2673,39 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 67,221 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.03.2021 | 57,557 | 1990,13 | 1945,51 | 1941,15 | 1926,83 |
| 23.04.2021 | 124,778 | 4688,21 | 4642,45 | 4581,42 | 4600,22 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2021 7:42:13