

#84176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.04.2024 | 2,741 | 0,038 | 102,92 | 100,66 | 100,64 | 99,75 | 0,89 | 24 | 0 | 1 | 70,3 | 43,4 | 26,85 | 0,57 | 0,4 | 2,9 |
| 24.04.2024 | 2,487 | 0,044 | 97,01 | 94,81 | 94,95 | 93,95 | 1 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 42,8 | 25,76 | 0,57 | 0,4 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 2,417 | 0,047 | 91,16 | 88,88 | 89,2 | 88,11 | 1,09 | 24 | 0 | 1 | 69 | 42,4 | 26,58 | 0,58 | 0,4 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 2,165 | 0,055 | 85,48 | 83,22 | 83,68 | 82,52 | 1,16 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 43,2 | 25,25 | 0,59 | 0,4 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 1,851 | 0,066 | 67,89 | 65,45 | 66,45 | 64,9 | 1,55 | 24 | 0 | 1 | 69,3 | 42,4 | 26,88 | 0,6 | 0,4 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 1,635 | 0,074 | 61,93 | 59,45 | 60,62 | 58,93 | 1,69 | 24 | 0 | 1 | 69,2 | 43,5 | 25,74 | 0,6 | 0,4 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 1,51 | 0,079 | 57,94 | 55,44 | 56,7 | 54,93 | 1,77 | 24 | 0 | 1 | 69 | 43,8 | 25,25 | 0,61 | 0,4 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 1,434 | 0,083 | 56,55 | 54,06 | 55,34 | 53,54 | 1,8 | 24 | 0 | 1 | 69 | 44,6 | 24,41 | 0,58 | 0,4 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 1,287 | 0,077 | 61,91 | 59,59 | 60,68 | 58,98 | 1,7 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 46,6 | 19,92 | 0,56 | 0,4 | - |
| 02.05.2024 | 1,19 | 0,089 | 50,99 | 48,49 | 49,93 | 48,01 | 1,92 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 46,3 | 22,08 | 0,58 | 0,4 | - |
| 03.05.2024 | 1,023 | 0,099 | 44,9 | 42,34 | 43,92 | 41,88 | 2,04 | 24 | 0 | 1 | 69 | 48 | 21,07 | 0,57 | 0,4 | - |
| 04.05.2024 | 1,009 | 0,094 | 49,42 | 46,98 | 48,4 | 46,45 | 1,95 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 48,5 | 18,97 | 0,57 | 0,4 | - |
| 05.05.2024 | 1,097 | 0,091 | 53,59 | 51,2 | 52,48 | 50,63 | 1,85 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 48,2 | 19,17 | 0,57 | 0,4 | - |
| 06.05.2024 | 0,991 | 0,093 | 49,69 | 47,28 | 48,67 | 46,74 | 1,93 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 48,7 | 18,47 | 0,57 | 0,4 | - |
| 07.05.2024 | 1,025 | 0,091 | 47,87 | 45,42 | 46,85 | 44,92 | 1,93 | 24 | 0 | 1 | 68,1 | 48,2 | 19,84 | 0,56 | 0,4 | - |
| 08.05.2024 | 1,048 | 0,088 | 50,7 | 48,3 | 49,65 | 47,78 | 1,87 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 48,3 | 19,25 | 0,56 | 0,4 | - |
| 09.05.2024 | 1,078 | 0,088 | 50,08 | 47,67 | 49,04 | 47,15 | 1,89 | 24 | 0 | 1 | 68 | 47,9 | 20,11 | 0,56 | 0,4 | - |
| 10.05.2024 | 1,02 | 0,088 | 49,62 | 47,21 | 48,59 | 46,69 | 1,9 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 48,4 | 19,09 | 0,56 | 0,4 | - |
| 11.05.2024 | 1,103 | 0,09 | 52,03 | 49,64 | 50,96 | 49,11 | 1,85 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 47,9 | 19,93 | 0,56 | 0,4 | - |
| 12.05.2024 | 1,155 | 0,089 | 54,4 | 52,02 | 53,29 | 51,44 | 1,85 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 47,8 | 20,04 | 0,56 | 0,4 | - |
| 13.05.2024 | 1,051 | 0,091 | 50,52 | 48,12 | 49,48 | 47,61 | 1,87 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 48,4 | 19,42 | 0,56 | 0,4 | - |
| 14.05.2024 | 1,034 | 0,091 | 51,34 | 48,96 | 50,26 | 48,39 | 1,87 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 48,6 | 18,72 | 0,56 | 0,4 | - |
| 15.05.2024 | 1,038 | 0,09 | 49,47 | 47,05 | 48,43 | 46,54 | 1,89 | 24 | 0 | 1 | 67,9 | 48,4 | 19,56 | 0,56 | 0,4 | - |
| 16.05.2024 | 1,019 | 0,092 | 49,1 | 46,69 | 48,09 | 46,17 | 1,92 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 48,6 | 19,23 | 0,56 | 0,4 | - |
| 17.05.2024 | 1,023 | 0,095 | 48,43 | 45,99 | 47,44 | 45,49 | 1,95 | 24 | 0 | 1 | 68 | 48,4 | 19,55 | 0,56 | 0,4 | - |
| 18.05.2024 | 1,013 | 0,094 | 49,17 | 46,76 | 48,15 | 46,24 | 1,91 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 48,5 | 19,12 | 0,57 | 0,4 | - |
| 19.05.2024 | 1,079 | 0,092 | 51,95 | 49,56 | 50,88 | 49,02 | 1,86 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 48,3 | 19,45 | 0,57 | 0,4 | - |
| 20.05.2024 | 1,01 | 0,095 | 49,34 | 46,93 | 48,33 | 46,39 | 1,94 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 48,7 | 18,93 | 0,57 | 0,4 | - |
| 21.05.2024 | 0,991 | 0,093 | 47,34 | 44,91 | 46,35 | 44,41 | 1,94 | 24 | 0 | 1 | 68 | 48,7 | 19,29 | 0,56 | 0,4 | - |
| 22.05.2024 | 0,945 | 0,094 | 47,16 | 44,74 | 46,17 | 44,23 | 1,94 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 49,1 | 18,41 | 0,56 | 0,4 | - |
| 23.05.2024 | 0,968 | 0,094 | 47,15 | 44,72 | 46,16 | 44,21 | 1,95 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 48,8 | 18,92 | 0,57 | 0,4 | - |
| Итого: | 40,437 | 0 | 1777,05 | 1702,54 | 1739,78 | 1685,11 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 40,437 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22.04.2024 | 2124,099 | 90480,88 | 89702,28 | 88417,28 | 88757,78 |
| 23.05.2024 | 2164,536 | 92257,93 | 91404,82 | 90157,06 | 90442,89 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 10:44:48