

#85871#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-22/06/24г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Аксакова,90-100

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00208401

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x3DFF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2024	67,75	48,83	18,92	47,15	46,16	44,72	44,21	1,95	5,61	4	0,968	0,094	24	0	*
24.05.2024	68,25	48,67	19,58	45,45	44,48	42,99	42,51	1,97	5,65	4	0,967	0,095	24	0	*
25.05.2024	68,03	48,66	19,37	45,71	44,73	43,26	42,78	1,95	5,64	4	0,963	0,095	24	0	*
26.05.2024	68,2	48,49	19,71	48,17	47,16	45,73	45,23	1,93	5,64	4	1,024	0,093	24	0	*
27.05.2024	68,08	48,88	19,2	45,35	44,41	42,9	42,41	2	5,65	4	0,949	0,098	24	0	*
28.05.2024	68,35	48,9	19,45	43,84	42,92	41,36	40,88	2,04	5,65	4	0,935	0,098	24	0	*
29.05.2024	68,17	48,85	19,32	45,04	44,08	42,56	42,08	2	5,66	4	0,951	0,099	24	0	*
30.05.2024	67,9	48,78	19,12	47,44	46,46	45,01	44,49	1,97	5,66	4	0,984	0,095	24	0	*
31.05.2024	68,24	49,01	19,23	44,26	43,33	41,78	41,29	2,04	5,59	4	0,933	0,1	24	0	*
01.06.2024	68,57	48,8	19,77	44,35	43,42	41,84	41,37	2,05	5,6	4	0,96	0,1	24	0	*
02.06.2024	67,74	49,02	18,72	47,27	46,31	44,81	44,28	2,03	5,56	4	0,966	0,099	24	0	*
03.06.2024	68,55	48,59	19,96	47,18	46,18	44,69	44,2	1,98	5,58	4	1,018	0,094	24	0	*
04.06.2024	68,8	48,5	20,3	44,17	43,22	41,65	41,19	2,03	5,62	4	0,978	0,097	24	0	*
05.06.2024	67,98	48,63	19,35	47,93	46,92	45,46	44,95	1,97	5,59	4	1,005	0,096	24	0	*
06.06.2024	68,09	49,06	19,03	45,02	44,08	42,52	42,02	2,06	5,59	4	0,94	0,099	24	0	*
07.06.2024	67,05	49,25	17,8	50,13	49,12	47,71	47,14	1,98	5,55	4	0,971	0,097	24	0	*
08.06.2024	67,9	48,82	19,08	46,3	45,34	43,8	43,31	2,03	5,57	4	0,967	0,099	24	0	*
09.06.2024	68,5	48,51	19,99	46,63	45,65	44,09	43,61	2,04	5,59	4	1,013	0,097	24	0	*
10.06.2024	68,11	48,74	19,37	48,32	47,3	45,81	45,31	1,99	5,57	4	1,013	0,096	24	0	*
11.06.2024	67,95	48,86	19,09	37,12	36,33	34,43	34,04	2,29	5,73	4	0,808	0,115	24	0	*
12.06.2024	67,89	49,22	18,67	49,27	48,26	46,68	46,14	2,12	5,55	4	1,006	0,102	24	0	*
13.06.2024	67,84	49,32	18,52	48,76	47,79	46,17	45,64	2,15	5,58	4	0,992	0,105	24	0	*
14.06.2024	68,07	49,36	18,71	47,68	46,7	45,08	44,59	2,11	5,59	4	0,977	0,101	24	0	*
15.06.2024	68,14	49,43	18,71	48,07	47,07	45,46	44,94	2,13	5,61	4	0,985	0,104	24	0	*
16.06.2024	68,4	49,1	19,3	50,76	49,69	48,15	47,61	2,08	5,6	4	1,062	0,101	24	0	*
17.06.2024	67,83	49,64	18,19	48,88	47,88	46,27	45,74	2,14	5,55	4	0,979	0,106	24	0	*
18.06.2024	68,28	49,72	18,56	46,89	45,91	44,27	43,77	2,14	5,62	4	0,961	0,105	24	0	*
19.06.2024	68,51	49,69	18,82	45,43	44,48	42,78	42,28	2,2	5,62	4	0,945	0,11	24	0	*
20.06.2024	68,21	49,61	18,6	46,89	45,9	44,25	43,75	2,15	5,61	4	0,961	0,106	24	0	*
21.06.2024	67,89	49,75	18,14	47,2	46,21	44,57	44,05	2,16	5,65	4	0,947	0,109	24	0	*
22.06.2024	67,56	49,19	18,37	53,17	52,06	50,59	50,02	2,04	5,68	4	1,058	0,1	24	0	*
Итого:				1449,8	1419,55	1371,3	1355,83	63,72			30,186	3,105	744	0	
Средние:	68,09	49,02	19,06						5,61	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2424:00	92210,78	90110,9	91360,1	90398,68	-287,78	2163,568	0,243	28093	265
22/06/2424:00	93660,61	91530,45	92731,49	91754,51	-224,06	2193,754	3,348	28837	265
Итого:	1449,83	1419,55	1371,39	1355,83	63,72	30,186	3,105	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29165ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

