

#88414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,967	0,095	45,45	42,99	44,48	42,51	1,97	24	0	1	68,2	48,7	19,58	0,56	0,4	-
25.05.2024	0,963	0,095	45,71	43,26	44,73	42,78	1,95	24	0	1	68	48,7	19,37	0,56	0,4	-
26.05.2024	1,024	0,093	48,17	45,73	47,16	45,23	1,93	24	0	1	68,2	48,5	19,71	0,57	0,4	-
27.05.2024	0,949	0,098	45,35	42,9	44,41	42,41	2	24	0	1	68,1	48,9	19,2	0,57	0,4	-
28.05.2024	0,935	0,098	43,84	41,36	42,92	40,88	2,04	24	0	1	68,4	48,9	19,45	0,57	0,4	-
29.05.2024	0,951	0,099	45,04	42,56	44,08	42,08	2	24	0	1	68,2	48,8	19,32	0,57	0,4	-
30.05.2024	0,984	0,095	47,44	45,01	46,46	44,49	1,97	24	0	1	67,9	48,8	19,12	0,56	0,4	-
31.05.2024	0,933	0,1	44,26	41,78	43,33	41,29	2,04	24	0	1	68,2	49	19,23	0,56	0,4	-
01.06.2024	0,96	0,1	44,35	41,84	43,42	41,37	2,05	24	0	1	68,6	48,8	19,77	0,56	0,4	-
02.06.2024	0,966	0,099	47,27	44,81	46,31	44,28	2,03	24	0	1	67,7	49	18,72	0,56	0,4	-
03.06.2024	1,018	0,094	47,18	44,69	46,18	44,2	1,98	24	0	1	68,6	48,6	19,96	0,56	0,4	-
04.06.2024	0,978	0,097	44,17	41,65	43,22	41,19	2,03	24	0	1	68,8	48,5	20,3	0,56	0,4	-
05.06.2024	1,005	0,096	47,93	45,46	46,92	44,95	1,97	24	0	1	68	48,6	19,35	0,56	0,4	-
06.06.2024	0,94	0,099	45,02	42,52	44,08	42,02	2,06	24	0	1	68,1	49,1	19,03	0,55	0,4	-
07.06.2024	0,971	0,097	50,13	47,71	49,12	47,14	1,98	24	0	1	67	49,2	17,8	0,56	0,4	-
08.06.2024	0,967	0,099	46,3	43,8	45,34	43,31	2,03	24	0	1	67,9	48,8	19,08	0,56	0,4	-
09.06.2024	1,013	0,097	46,63	44,09	45,65	43,61	2,04	24	0	1	68,5	48,5	19,99	0,56	0,4	-
10.06.2024	1,013	0,096	48,32	45,81	47,3	45,31	1,99	24	0	1	68,1	48,7	19,37	0,57	0,4	-
11.06.2024	0,808	0,115	37,12	34,43	36,33	34,04	2,29	24	0	1	68	48,9	19,09	0,55	0,4	-
12.06.2024	1,006	0,102	49,27	46,68	48,26	46,14	2,12	24	0	1	67,9	49,2	18,67	0,56	0,4	-
13.06.2024	0,992	0,105	48,76	46,17	47,79	45,64	2,15	24	0	1	67,8	49,3	18,52	0,56	0,4	-
14.06.2024	0,977	0,101	47,68	45,08	46,7	44,59	2,11	24	0	1	68,1	49,4	18,71	0,56	0,4	-
15.06.2024	0,985	0,104	48,07	45,46	47,07	44,94	2,13	24	0	1	68,1	49,4	18,71	0,56	0,4	-
16.06.2024	1,062	0,101	50,76	48,15	49,69	47,61	2,08	24	0	1	68,4	49,1	19,3	0,55	0,4	-
17.06.2024	0,979	0,106	48,88	46,27	47,88	45,74	2,14	24	0	1	67,8	49,6	18,19	0,56	0,4	-
18.06.2024	0,961	0,105	46,89	44,27	45,91	43,77	2,14	24	0	1	68,3	49,7	18,56	0,56	0,4	-
19.06.2024	0,945	0,11	45,43	42,78	44,48	42,28	2,2	24	0	1	68,5	49,7	18,82	0,56	0,4	-
20.06.2024	0,961	0,106	46,89	44,25	45,9	43,75	2,15	24	0	1	68,2	49,6	18,6	0,57	0,4	-
21.06.2024	0,947	0,109	47,2	44,57	46,21	44,05	2,16	24	0	1	67,9	49,8	18,14	0,57	0,4	-
22.06.2024	1,058	0,1	53,17	50,59	52,06	50,02	2,04	24	0	1	67,6	49,2	18,37	0,57	0,4	-
23.06.2024	1,021	0,109	49,47	46,83	48,45	46,27	2,18	24	0	1	68,2	49,3	18,87	0,56	0,4	-
Итого:	30,239	0	1452,15	1373,5	1421,84	1357,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,239															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	2164,536	92257,93	91404,82	90157,06	90442,89
23.06.2024	2194,775	93710,08	92778,32	91578,9	91800,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 14:50:39