

#133950#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 90-100, Калининград

5119

5851

ВКТ-7

00208401

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,837	-0,056	46,8	48,04	45,79	47,47	-1,68	24	0	1	69,4	49,3	20,08	0,55	0,45	-
25.05.2025	0,856	-0,059	47	48,24	45,95	47,68	-1,73	24	0	1	69,6	49,1	20,54	0,56	0,45	-
26.05.2025	0,816	-0,061	45,47	46,72	44,48	46,21	-1,73	24	0	1	69,6	49,3	20,21	0,56	0,44	-
27.05.2025	0,783	-0,06	44,5	45,74	43,52	45,23	-1,71	24	0	1	69,4	49,5	19,94	0,56	0,44	-
28.05.2025	0,767	-0,06	44,4	45,65	43,42	45,14	-1,72	24	0	1	69,4	49,7	19,64	0,56	0,44	-
29.05.2025	0,793	-0,058	45,14	46,38	44,16	45,84	-1,68	24	0	1	69,4	49,5	19,88	0,56	0,44	-
30.05.2025	0,812	-0,058	45,62	46,86	44,65	46,31	-1,66	24	0	1	69,6	49,5	20,09	0,56	0,45	-
31.05.2025	0,767	-0,054	44,12	45,34	43,16	44,82	-1,66	24	0	1	69,3	49,6	19,73	0,56	0,45	-
01.06.2025	0,826	-0,059	45,83	47,07	44,81	46,52	-1,71	24	0	1	69,6	49,3	20,31	0,56	0,45	-
02.06.2025	0,763	-0,064	44,22	45,46	43,24	44,96	-1,72	24	0	1	69,4	49,7	19,61	0,56	0,45	-
03.06.2025	0,809	-0,058	45,61	46,84	44,61	46,29	-1,68	24	0	1	69,5	49,5	20	0,56	0,45	-
04.06.2025	0,848	-0,06	46,83	48,08	45,8	47,53	-1,73	24	0	1	69,6	49,2	20,32	0,56	0,45	-
05.06.2025	0,801	-0,062	45,74	46,99	44,75	46,44	-1,69	24	0	1	69,4	49,7	19,75	0,56	0,45	-
06.06.2025	0,75	-0,062	43,95	45,18	42,96	44,66	-1,7	24	0	1	69,3	49,9	19,39	0,56	0,45	-
07.06.2025	0,751	-0,055	43,53	44,77	42,56	44,25	-1,69	24	0	1	69,4	49,8	19,64	0,56	0,45	-
08.06.2025	0,797	-0,059	46,27	47,53	45,27	46,95	-1,68	24	0	1	69,2	49,7	19,5	0,56	0,45	-
09.06.2025	0,741	-0,059	44,05	45,29	43,11	44,77	-1,66	24	0	1	69,1	50	19,08	0,56	0,45	-
10.06.2025	0,803	-0,06	46,75	48,02	45,74	47,46	-1,72	24	0	1	69	49,6	19,41	0,56	0,45	-
11.06.2025	0,744	-0,056	43,25	44,48	42,32	43,96	-1,64	24	0	1	69,4	49,8	19,5	0,56	0,45	-
12.06.2025	0,778	-0,055	44,45	45,65	43,49	45,12	-1,63	24	0	1	69,4	49,6	19,71	0,56	0,45	-
13.06.2025	0,753	-0,058	43,7	44,93	42,73	44,42	-1,69	24	0	1	69,4	49,8	19,66	0,56	0,45	-
14.06.2025	0,751	-0,063	44,46	45,71	43,48	45,18	-1,7	24	0	1	69,1	49,8	19,22	0,56	0,45	-
15.06.2025	0,843	-0,061	46,4	47,62	45,37	47,06	-1,69	24	0	1	69,6	49,3	20,39	0,56	0,45	-
16.06.2025	0,72	-0,058	41,93	43,14	40,98	42,64	-1,66	24	0	1	69,6	50	19,58	0,56	0,45	-
17.06.2025	0,765	-0,056	44,33	45,52	43,35	44,99	-1,64	24	0	1	69,4	49,8	19,54	0,55	0,45	-
18.06.2025	0,744	-0,059	44,4	45,65	43,45	45,14	-1,69	24	0	1	69	50	19,04	0,54	0,44	-
19.06.2025	0,751	-0,063	46,26	47,55	45,27	46,99	-1,72	24	0	1	68,6	50,2	18,43	0,55	0,44	-
20.06.2025	0,721	-0,058	41,97	43,19	41,05	42,68	-1,63	24	0	1	69,6	50	19,62	0,55	0,44	-
21.06.2025	0,741	-0,062	43,14	44,39	42,19	43,86	-1,67	24	0	1	69,5	49,9	19,52	0,55	0,44	-
22.06.2025	0,79	-0,056	45,32	46,54	44,34	45,99	-1,65	24	0	1	69,4	49,8	19,69	0,55	0,44	-
23.06.2025	0,793	-0,057	44,91	46,13	43,91	45,6	-1,69	24	0	1	69,6	49,6	20,01	0,56	0,44	-
Итого:	24,214	0	1390,35	1428,7	1359,91	1412,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,214															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	118,964	5749,07	5821,04	5627,53	5762,49
23.06.2025	143,178	7139,42	7249,74	6987,44	7174,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.06.2025 7:18:11