

# #14614#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5851  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208401  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,715	-0,097	52,8	54,7	51,67	54,01	-2,34	24	0	1	68,2	52	16,17	0,58	0,48	-
25.06.2023	0,787	-0,104	56,68	58,68	55,49	57,95	-2,46	24	0	1	68,3	51,8	16,5	0,58	0,48	-
26.06.2023	0,751	-0,111	54,81	56,94	53,68	56,24	-2,56	24	0	1	68,5	52,1	16,48	0,58	0,48	-
27.06.2023	0,715	-0,112	52,88	55,07	51,75	54,37	-2,62	24	0	1	68,4	52	16,42	0,5	0,3	-
28.06.2023	0,132	-0,079	61,97	63,52	61,04	62,69	-1,65	24	0	1	56,6	53	3,61	0,56	0,12	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,2	25,6	0,64	0,37	0,1	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,4	24,2	0,21	0,16	0,1	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	23,3	0,1	0,1	0,1	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,6	0,07	0,14	0,1	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	21,8	0,06	0,16	0,15	-
04.07.2023	0,004	0,004	0,55	0,28	0,55	0,28	0,27	24	0	1	20,5	20,6	-0,08	0,34	0,36	-
05.07.2023	0,009	0,006	7,67	7,5	7,65	7,49	0,16	24	0	1	25,1	24,5	0,63	0,5	0,48	-
06.07.2023	0,307	-0,05	85,32	86,56	84,59	85,99	-1,4	24	0	1	40,8	36,5	4,26	0,57	0,45	-
07.07.2023	0,675	-0,163	51,51	54,71	50,43	54,04	-3,61	24	0	1	68,2	51,2	17,04	0,56	0,42	-
08.07.2023	0,675	-0,175	51,22	54,63	50,14	53,94	-3,8	24	0	1	68,6	51,2	17,34	0,55	0,42	-
09.07.2023	0,645	-0,18	48,76	52,32	47,72	51,65	-3,93	24	0	1	68,9	51,2	17,73	0,55	0,42	-
10.07.2023	0,665	-0,171	52,73	56,17	51,64	55,44	-3,8	24	0	1	68,2	51,5	16,67	0,54	0,43	-
11.07.2023	0,586	-0,176	52,05	55,59	50,97	54,87	-3,9	24	0	1	67,5	52	15,5	0,56	0,44	-
12.07.2023	0,628	-0,172	45,2	48,67	44,22	48,13	-3,91	24	0	1	68,9	50,2	18,67	0,57	0,43	-
13.07.2023	0,757	-0,076	43,97	45,14	42,99	44,64	-1,65	24	0	1	69,8	50,2	19,54	0,57	0,43	-
14.07.2023	0,824	0,045	39,93	38,58	39,04	38,1	0,94	24	0	0	70,3	50,4	19,9	0,57	0,43	-
15.07.2023	0,92	0,076	42,98	41,01	42,01	40,5	1,51	24	0	1	70,6	50,5	20,07	0,57	0,44	-
16.07.2023	0,944	0,095	42,54	40,18	41,59	39,68	1,91	24	0	1	70,7	50,4	20,32	0,56	0,44	-
17.07.2023	0,921	0,101	43,43	41,02	42,49	40,52	1,97	24	0	1	70	50,7	19,3	0,57	0,44	-
18.07.2023	0,9	0,103	41,68	39,23	40,75	38,73	2,02	24	0	1	70,9	51,4	19,52	0,56	0,44	-
19.07.2023	0,955	0,096	48,34	46	47,28	45,43	1,85	24	0	1	69,7	51,5	18,16	0,57	0,44	-
20.07.2023	0,942	0,091	52,83	50,6	51,76	50	1,76	24	0	1	67,8	51,4	16,42	0,58	0,44	-
21.07.2023	0,943	0,099	47,46	45,08	46,44	44,54	1,9	24	0	1	69,1	51	18,17	0,58	0,44	-
22.07.2023	0,971	0,096	49,4	47,04	48,34	46,46	1,88	24	0	1	68,7	50,6	18,12	0,58	0,44	-
23.07.2023	0,932	0,097	48,58	46,22	47,55	45,68	1,87	24	0	1	68,9	51,3	17,6	0,58	0,44	-
Итого:	17,303	0	1175,29	1185,44	1151,78	1171,37	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,303															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1508,473	65221,96	65091,01	63738,1	64406,96
23.07.2023	1525,776	66397,25	66276,45	64889,88	65578,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2023 12:32:40