

#142387#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 90-100, Калининград

5119

5851

ВКТ-7

00208401

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,763	-0,059	45,49	46,73	44,5	46,19	-1,69	24	0	1	69	50	19,01	0,48	0,4	-
25.06.2025	0,191	-0,055	70,54	71,43	69,55	70,56	-1,01	24	0	1	54,8	51,3	3,49	0,58	0,16	-
26.06.2025	0,024	0,02	8,46	7,75	8,46	7,75	0,71	24	0	1	23,7	23	0,73	0,6	0,11	-
27.06.2025	0,011	0,002	8,53	8,19	8,53	8,19	0,34	24	0	1	22,3	22,2	0,17	0,6	0,14	-
28.06.2025	0	0	8,62	8,44	8,62	8,44	0,18	24	0	1	21,4	21,3	0,07	0,6	0,1	-
29.06.2025	0	0	8,71	8,49	8,71	8,49	0,22	24	0	1	21	21	-0,01	0,6	0,1	-
30.06.2025	0	0	8,74	8,53	8,74	8,53	0,21	24	0	1	20,5	20,5	0,04	0,6	0,1	-
01.07.2025	0	0	8,77	8,55	8,77	8,55	0,22	24	0	1	20,3	20,3	0,02	0,52	0,1	-
02.07.2025	0	0	8,81	8,53	8,81	8,53	0,28	24	0	1	20,3	20,3	0,04	0,35	0,3	-
03.07.2025	0,315	-0,016	67,52	68,15	66,95	67,75	-0,8	24	0	1	40,5	35,3	5,23	0,57	0,47	-
04.07.2025	0,71	-0,012	39,28	39,61	38,46	39,15	-0,69	24	0	0	69,1	49,8	19,35	0,57	0,48	-
05.07.2025	0,73	-0,042	40,7	41,64	39,82	41,16	-1,34	24	0	1	69,6	49,6	19,99	0,57	0,48	-
06.07.2025	0,76	-0,051	42,79	43,89	41,87	43,37	-1,5	24	0	1	69,6	49,7	19,91	0,56	0,44	-
07.07.2025	0,723	-0,049	40,18	41,26	39,31	40,78	-1,47	24	0	1	70,2	49,9	20,27	0,55	0,42	-
08.07.2025	0,641	-0,044	35,76	36,74	34,98	36,28	-1,3	24	0	1	69,8	49,6	20,17	0,55	0,42	-
09.07.2025	0,706	-0,05	39,44	40,53	38,57	40,06	-1,49	24	0	1	70	49,8	20,23	0,55	0,42	-
10.07.2025	0,707	-0,053	39,06	40,17	38,22	39,72	-1,5	24	0	1	70,2	49,8	20,47	0,55	0,42	-
11.07.2025	0,729	-0,055	40,74	41,87	39,85	41,39	-1,54	24	0	1	69,9	49,7	20,16	0,55	0,42	-
12.07.2025	0,755	-0,05	41,63	42,77	40,72	42,26	-1,54	24	0	1	70	49,6	20,42	0,55	0,42	-
13.07.2025	0,812	-0,056	44,34	45,46	43,37	44,94	-1,57	24	0	1	70	49,5	20,51	0,55	0,42	-
14.07.2025	0,686	-0,052	38,96	40,05	38,09	39,57	-1,48	24	0	1	70,1	50,2	19,92	0,55	0,42	-
15.07.2025	0,79	-0,051	42,97	44,08	42,03	43,58	-1,55	24	0	1	70,3	49,6	20,65	0,55	0,42	-
16.07.2025	0,713	-0,053	40,14	41,26	39,25	40,77	-1,52	24	0	1	70,1	50	20,1	0,55	0,42	-
17.07.2025	0,728	-0,057	41,69	42,82	40,75	42,33	-1,58	24	0	1	69,8	50,1	19,78	0,54	0,41	-
18.07.2025	0,7	-0,057	41,67	42,83	40,76	42,33	-1,57	24	0	1	69,4	50,4	19,03	0,54	0,41	-
19.07.2025	0,731	-0,06	44,91	46,1	43,92	45,56	-1,64	24	0	1	68,8	50,4	18,48	0,55	0,41	-
20.07.2025	0,733	-0,054	41,64	42,76	40,74	42,25	-1,51	24	0	1	70	50,1	19,83	0,55	0,41	-
21.07.2025	0,682	-0,052	39,97	41,08	39,1	40,57	-1,47	24	0	1	69,7	50,4	19,32	0,55	0,41	-
22.07.2025	0,664	-0,056	40,61	41,75	39,74	41,24	-1,5	24	0	1	69,2	50,6	18,65	0,54	0,41	-
23.07.2025	0,697	-0,056	42,61	43,78	41,67	43,24	-1,57	24	0	1	69,1	50,4	18,66	0,55	0,41	-
Итого:	15,701	0	1063,28	1085,24	1042,86	1073,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,701															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	143,178	7139,42	7249,74	6987,44	7174,65
23.07.2025	158,879	8202,7	8334,98	8030,3	8248,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 14:49:35