

#14604#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,785	-0,069	52,52	53,82	51,4	53,14	-1,74	24	0	1	69	51,9	17,02	0,56	0,42	-
25.07.2022	0,783	-0,067	51,36	52,66	50,28	51,97	-1,69	24	0	1	69,2	51,9	17,3	0,56	0,42	-
26.07.2022	0,78	-0,071	55,23	56,54	54,07	55,81	-1,74	24	0	1	68,4	52,2	16,12	0,55	0,42	-
27.07.2022	0,783	-0,068	53,86	55,13	52,71	54,44	-1,73	24	0	1	68,6	52	16,56	0,55	0,42	-
28.07.2022	0,74	-0,068	53,19	54,49	52,04	53,76	-1,72	24	0	1	68,4	52,4	15,94	0,56	0,42	-
29.07.2022	0,769	-0,066	52,11	53,39	51	52,68	-1,68	24	0	1	68,9	52,1	16,76	0,56	0,42	-
30.07.2022	0,727	-0,067	50,65	51,91	49,57	51,25	-1,68	24	0	1	68,7	52,3	16,46	0,55	0,42	-
31.07.2022	0,821	-0,065	56,33	57,56	55,14	56,82	-1,68	24	0	1	68,3	51,9	16,41	0,55	0,41	-
01.08.2022	0,775	-0,067	53,39	54,64	52,27	53,92	-1,65	24	0	0	68,5	52,1	16,42	0,55	0,41	-
02.08.2022	0,771	-0,066	52,51	53,77	51,42	53,07	-1,65	24	0	1	68,8	52,1	16,64	0,55	0,4	-
03.08.2022	0,764	-0,068	53,18	54,44	52,05	53,74	-1,69	24	0	1	68,5	52,2	16,34	0,56	0,41	-
04.08.2022	0,724	-0,064	51,29	52,5	50,21	51,8	-1,59	23	1	1	68,4	52,3	16,1	0,57	0,41	-
05.08.2022	0,751	-0,065	52,56	53,76	51,41	53,06	-1,65	24	0	1	68,8	52,6	16,26	0,56	0,41	-
06.08.2022	0,76	-0,062	53,35	54,54	52,24	53,85	-1,61	24	0	1	68,7	52,5	16,18	0,56	0,41	-
07.08.2022	0,79	-0,064	53,33	54,48	52,17	53,8	-1,63	24	0	1	68,7	52	16,74	0,55	0,41	-
08.08.2022	0,796	-0,061	53,17	54,36	52,03	53,66	-1,63	24	0	1	68,7	51,8	16,86	0,55	0,41	-
09.08.2022	0,774	-0,062	53,63	54,81	52,49	54,08	-1,59	24	0	1	68,5	52,2	16,33	0,55	0,41	-
10.08.2022	0,765	-0,07	53,56	54,77	52,4	54,08	-1,68	24	0	1	68,4	52,1	16,28	0,55	0,41	-
11.08.2022	0,781	-0,065	55,48	56,67	54,29	55,93	-1,64	24	0	0	68,1	52,2	15,94	0,55	0,41	-
12.08.2022	0,7	-0,065	51,27	52,53	50,17	51,81	-1,64	24	0	1	68,3	52,6	15,62	0,55	0,41	-
13.08.2022	0,747	-0,063	54,22	55,43	53,05	54,7	-1,65	24	0	1	68,4	52,7	15,71	0,55	0,41	-
14.08.2022	0,761	-0,062	54,47	55,62	53,3	54,88	-1,58	24	0	1	68,3	52,4	15,84	0,56	0,41	-
15.08.2022	0,777	-0,059	53,98	55,11	52,83	54,37	-1,54	24	0	0	68,4	52,2	16,21	0,56	0,41	-
16.08.2022	0,744	-0,057	53,31	54,46	52,21	53,75	-1,54	24	0	1	68,4	52,6	15,79	0,55	0,41	-
17.08.2022	0,683	-0,061	50,55	51,72	49,47	51,03	-1,56	24	0	1	68,2	52,8	15,45	0,55	0,41	-
18.08.2022	0,738	-0,059	51,6	52,74	50,5	52,07	-1,57	24	0	1	68,5	52,3	16,21	0,56	0,41	-
19.08.2022	0,685	-0,062	50,27	51,48	49,22	50,81	-1,59	24	0	1	68,5	52,9	15,63	0,56	0,41	-
20.08.2022	0,721	-0,065	52,29	53,47	51,17	52,8	-1,63	24	0	1	68,3	52,6	15,72	0,56	0,41	-
21.08.2022	0,738	-0,06	50,81	52	49,76	51,34	-1,58	24	0	1	68,8	52,3	16,48	0,55	0,41	-
22.08.2022	0,732	-0,06	50,69	51,88	49,62	51,2	-1,58	24	0	1	68,8	52,4	16,36	0,54	0,4	-
23.08.2022	0,716	-0,065	50,71	51,93	49,61	51,27	-1,66	24	0	1	68,7	52,5	16,17	0,54	0,4	-
Итого:	23,381	0	1634,87	1672,61	1600,1	1650,89	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,381															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	883,839	36785,97	36516,26	35950,12	36143,99
23.08.2022	907,22	38420,84	38188,87	37550,22	37794,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 8:23:46