

#92906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,906	0,089	43,1	40,88	42,16	40,38	1,78	24	0	1	69,3	50	19,38	0,56	0,4	-
25.07.2024	0,897	0,088	45,99	43,85	45,03	43,32	1,71	24	0	1	68,4	50,4	18,01	0,56	0,4	-
26.07.2024	0,95	0,088	48,84	46,65	47,83	46,12	1,71	24	0	1	68	50	18,05	0,56	0,4	-
27.07.2024	0,919	0,093	46,7	44,39	45,71	43,86	1,85	24	0	1	68,3	50,2	18,08	0,56	0,4	-
28.07.2024	1,019	0,205	47,2	42,66	46,21	42,13	4,08	24	0	1	67,9	50,2	17,63	0,56	0,4	-
29.07.2024	0,93	0,099	47,89	45,48	46,88	44,94	1,94	24	0	1	68	50,2	17,75	0,56	0,4	-
30.07.2024	0,937	0,096	47,64	45,22	46,65	44,71	1,94	24	0	1	68,1	50,2	17,95	0,56	0,4	-
31.07.2024	0,955	0,099	48,57	46,14	47,55	45,57	1,98	24	0	1	68,1	50,2	17,95	0,57	0,4	-
01.08.2024	0,96	0,098	48,11	45,67	47,09	45,13	1,96	24	0	1	68,3	50	18,33	0,56	0,4	-
02.08.2024	0,957	0,098	48,97	46,55	47,95	46	1,95	24	0	1	68	50,1	17,9	0,55	0,4	-
03.08.2024	0,93	0,097	48,21	45,82	47,22	45,3	1,92	24	0	1	67,9	50,3	17,66	0,55	0,4	-
04.08.2024	0,946	0,098	48,17	45,78	47,15	45,21	1,94	24	0	1	68,2	50,2	17,96	0,56	0,4	-
05.08.2024	0,932	0,098	47,16	44,75	46,2	44,23	1,97	24	0	1	68,2	50,2	18	0,56	0,4	-
06.08.2024	0,925	0,095	49,34	46,98	48,29	46,43	1,86	24	0	1	67,6	50,4	17,18	0,55	0,4	-
07.08.2024	0,939	0,097	48,82	46,46	47,8	45,93	1,87	24	0	1	68	50,4	17,66	0,55	0,4	-
08.08.2024	0,946	0,096	48,93	46,56	47,91	46	1,91	24	0	1	68	50,2	17,77	0,55	0,4	-
09.08.2024	0,942	0,097	48,22	45,82	47,22	45,28	1,94	24	0	1	68,1	50,2	17,84	0,55	0,4	-
10.08.2024	0,918	0,098	48,21	45,81	47,2	45,27	1,93	24	0	1	67,8	50,4	17,38	0,55	0,4	-
11.08.2024	0,968	0,096	50,26	47,88	49,22	47,32	1,9	24	0	1	67,8	50,1	17,69	0,55	0,4	-
12.08.2024	0,936	0,097	47,87	45,44	46,85	44,89	1,96	24	0	1	68,1	50,3	17,84	0,55	0,4	-
13.08.2024	0,907	0,096	46,86	44,43	45,87	43,92	1,95	24	0	1	68,1	50,5	17,63	0,55	0,4	-
14.08.2024	0,897	0,102	46,05	43,6	45,09	43,09	2	24	0	1	68,1	50,5	17,61	0,55	0,4	-
15.08.2024	0,939	0,1	46,85	44,39	45,87	43,88	1,99	24	0	1	68,4	50,2	18,29	0,55	0,4	-
16.08.2024	0,909	0,104	45,86	43,38	44,9	42,88	2,02	24	0	1	68,4	50,3	18,02	0,56	0,4	-
17.08.2024	0,857	0,106	44,17	41,69	43,26	41,18	2,08	24	0	1	68,1	50,6	17,45	0,55	0,4	-
18.08.2024	0,904	0,1	46,21	43,75	45,22	43,22	2	24	0	1	68,2	50,4	17,73	0,55	0,4	-
19.08.2024	0,904	0,104	45,73	43,26	44,75	42,74	2,01	24	0	1	68,3	50,4	17,93	0,55	0,4	-
20.08.2024	0,895	0,105	45,7	43,23	44,74	42,71	2,03	24	0	1	68,2	50,5	17,68	0,55	0,4	-
21.08.2024	0,915	0,101	46,81	44,34	45,83	43,83	2	24	0	1	68,2	50,4	17,76	0,56	0,4	-
22.08.2024	0,91	0,101	46,74	44,26	45,74	43,76	1,98	24	0	1	68,2	50,4	17,74	0,56	0,4	-
23.08.2024	0,913	0,106	45,05	42,53	44,08	42,01	2,07	24	0	1	68,6	50,2	18,36	0,57	0,4	-
Итого:	28,762	0	1464,23	1387,65	1433,47	1371,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,762															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	2213,309	94776,52	93840,12	92624,29	92851,05
23.08.2024	2242,071	96240,75	95227,77	94057,76	94222,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 10:43:41