

#145252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 90-100, Калининград

5119

5851

ВКТ-7

00208401

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,725	-0,052	42,07	43,2	41,15	42,68	-1,53	24	0	1	69,7	50,2	19,43	0,55	0,42	-
25.07.2025	0,725	-0,052	41,74	42,86	40,84	42,34	-1,5	24	0	1	69,8	50,2	19,56	0,56	0,42	-
26.07.2025	0,709	-0,053	41	42,13	40,12	41,63	-1,51	24	0	1	69,9	50,3	19,57	0,56	0,42	-
27.07.2025	0,708	-0,053	41,04	42,16	40,15	41,65	-1,5	24	0	1	69,8	50,3	19,48	0,55	0,42	-
28.07.2025	0,732	-0,056	42,21	43,32	41,29	42,81	-1,52	24	0	1	69,8	50,2	19,6	0,55	0,43	-
29.07.2025	0,698	-0,055	41,37	42,5	40,48	42,01	-1,53	24	0	1	69,5	50,4	19,17	0,54	0,43	-
30.07.2025	0,712	-0,053	42,78	43,95	41,85	43,41	-1,56	24	0	1	69,3	50,4	18,9	0,54	0,43	-
31.07.2025	0,71	-0,051	41,28	42,41	40,39	41,89	-1,5	24	0	1	69,8	50,3	19,49	0,55	0,43	-
01.08.2025	0,744	-0,053	42,23	43,38	41,32	42,86	-1,54	24	0	1	70	50,1	19,89	0,55	0,43	-
02.08.2025	0,712	-0,054	41,3	42,43	40,41	41,92	-1,51	24	0	1	69,8	50,3	19,47	0,55	0,43	-
03.08.2025	0,802	-0,059	47,03	48,24	46,02	47,68	-1,66	24	0	1	69,2	50	19,24	0,55	0,43	-
04.08.2025	0,742	-0,053	41,35	42,48	40,43	41,99	-1,56	24	0	1	70,4	50,1	20,27	0,55	0,43	-
05.08.2025	0,714	-0,053	42,39	43,53	41,45	42,99	-1,54	24	0	1	69,5	50,4	19,11	0,55	0,44	-
06.08.2025	0,779	-0,055	44,7	45,83	43,71	45,29	-1,58	24	0	1	69,7	50	19,63	0,55	0,44	-
07.08.2025	0,754	-0,054	42,83	43,97	41,89	43,44	-1,55	24	0	1	69,9	50	19,85	0,55	0,44	-
08.08.2025	0,7	-0,055	41,47	42,61	40,56	42,12	-1,56	24	0	1	69,4	50,2	19,23	0,55	0,44	-
09.08.2025	0,71	-0,052	42,39	43,54	41,49	43,02	-1,53	24	0	1	69,3	50,3	18,95	0,55	0,44	-
10.08.2025	0,753	-0,056	43,79	44,93	42,84	44,43	-1,59	24	0	1	69,5	50,1	19,44	0,55	0,44	-
11.08.2025	0,741	-0,055	43,82	44,98	42,88	44,46	-1,58	24	0	1	69,3	50,2	19,12	0,55	0,44	-
12.08.2025	0,732	-0,057	43,26	44,4	42,32	43,87	-1,55	24	0	1	69,4	50,3	19,12	0,55	0,44	-
13.08.2025	0,734	-0,052	42,06	43,19	41,14	42,66	-1,52	24	0	1	69,8	50,1	19,71	0,55	0,44	-
14.08.2025	0,685	-0,056	40,99	42,15	40,09	41,66	-1,57	24	0	1	69,5	50,3	19,12	0,55	0,44	-
15.08.2025	0,667	-0,053	40	41,14	39,12	40,64	-1,52	24	0	1	69,6	50,5	19,03	0,55	0,44	-
16.08.2025	0,721	-0,052	42,04	43,17	41,13	42,68	-1,55	24	0	1	69,8	50,4	19,4	0,55	0,44	-
17.08.2025	0,765	-0,053	44,98	46,15	43,99	45,56	-1,57	24	0	1	69,4	50,2	19,18	0,56	0,44	-
18.08.2025	0,775	-0,056	44,17	45,32	43,19	44,8	-1,61	24	0	1	69,8	50	19,77	0,54	0,43	-
19.08.2025	0,753	-0,059	45,48	46,66	44,51	46,12	-1,61	24	0	1	69,1	50,4	18,76	0,53	0,43	-
20.08.2025	0,742	-0,053	43,47	44,63	42,53	44,11	-1,58	24	0	1	69,5	50,3	19,25	0,55	0,43	-
21.08.2025	0,717	-0,053	42,65	43,77	41,71	43,25	-1,54	24	0	1	69,5	50,5	19,01	0,55	0,44	-
22.08.2025	0,731	-0,053	42,51	43,63	41,55	43,12	-1,57	24	0	1	69,7	50,2	19,5	0,55	0,44	-
23.08.2025	0,797	-0,055	46,49	47,66	45,5	47,08	-1,58	24	0	1	69,3	50,1	19,27	0,55	0,44	-
Итого:	22,689	0	1324,89	1360,32	1296,05	1344,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,689															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	158,879	8202,7	8334,98	8030,3	8248,18
23.08.2025	181,568	9527,59	9695,3	9326,35	9592,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 16:13:17