

#14615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,822	0,004	39,42	38,88	38,54	38,42	0,12	24	0	0	69,9	48,8	21,17	0,57	0,4	-
25.08.2021	0,85	0,006	40	39,43	39,1	38,95	0,15	24	0	0	69,9	48,4	21,55	0,57	0,41	-
26.08.2021	0,86	0,007	40,85	40,27	39,93	39,8	0,13	24	0	0	69,9	48,5	21,37	0,57	0,41	-
27.08.2021	0,889	0,005	41,03	40,51	40,13	40,06	0,07	24	0	0	70,1	48	22,12	0,57	0,41	-
28.08.2021	0,834	0	39,24	38,96	38,35	38,5	-0,15	24	0	0	70,1	48,3	21,86	0,57	0,41	-
29.08.2021	0,871	0	40,5	40,19	39,62	39,71	-0,09	24	0	0	69,9	47,8	22,1	0,57	0,41	-
30.08.2021	0,845	0,001	39,79	39,46	38,89	38,98	-0,09	24	0	0	70	48,2	21,78	0,57	0,41	-
31.08.2021	0,952	0,005	41,98	41,35	41,05	40,89	0,16	24	0	0	70,3	47,3	22,97	0,57	0,41	-
01.09.2021	0,866	0,011	39,83	39,17	38,95	38,71	0,24	24	0	0	70,1	48,2	21,9	0,57	0,41	-
02.09.2021	0,857	0	40,43	40,07	39,53	39,59	-0,06	24	0	0	69,7	48	21,75	0,57	0,41	-
03.09.2021	0,864	0	40,57	40,22	39,69	39,74	-0,05	24	0	0	69,9	48,1	21,79	0,57	0,41	-
04.09.2021	0,832	0,001	39,15	38,85	38,26	38,38	-0,12	24	0	0	70,1	48,2	21,95	0,57	0,41	-
05.09.2021	0,9	0	42,51	42,16	41,56	41,7	-0,14	24	0	0	70	48,2	21,81	0,57	0,41	-
06.09.2021	0,904	0	43,61	43,26	42,63	42,78	-0,15	24	0	0	70	48,7	21,35	0,57	0,41	-
07.09.2021	0,892	0,001	45,97	45,62	44,99	45,1	-0,11	24	0	0	69,1	49,2	19,91	0,57	0,41	-
08.09.2021	0,827	0,001	40,14	39,89	39,23	39,41	-0,18	24	0	0	70,4	49,2	21,25	0,57	0,41	-
09.09.2021	0,865	0	42,84	42,55	41,89	42,06	-0,17	24	0	0	69,8	49	20,82	0,57	0,41	-
10.09.2021	0,772	0	40	39,78	39,09	39,3	-0,21	24	0	0	69,7	49,7	20	0,58	0,4	-
11.09.2021	0,855	0	42,56	42,28	41,61	41,79	-0,18	24	0	0	69,9	49,2	20,79	0,58	0,4	-
12.09.2021	0,89	0	42,69	42,31	41,73	41,84	-0,11	24	0	0	70,2	48,8	21,45	0,58	0,4	-
13.09.2021	0,842	0	41,22	40,9	40,31	40,42	-0,11	24	0	0	70,2	49,2	20,98	0,57	0,41	-
14.09.2021	0,773	0,001	39,98	39,67	39,1	39,21	-0,11	23	1	1	69,4	49,5	19,96	0,58	0,41	-
15.09.2021	0,798	0	40,76	40,49	39,87	39,99	-0,12	24	0	0	70	49,9	20,08	0,58	0,41	-
16.09.2021	0,808	0	40,44	40,16	39,51	39,68	-0,17	24	0	0	70,1	49,4	20,64	0,58	0,41	-
17.09.2021	0,788	0	39,65	39,38	38,76	38,9	-0,14	24	0	0	70,1	49,5	20,54	0,57	0,4	-
18.09.2021	0,838	0	41,32	41,03	40,41	40,55	-0,14	24	0	0	70,1	49,2	20,86	0,57	0,4	-
19.09.2021	0,903	0	43,59	43,24	42,61	42,75	-0,14	24	0	0	70	48,6	21,35	0,57	0,4	-
20.09.2021	0,839	0	41,23	40,95	40,31	40,47	-0,16	24	0	0	70	49	21	0,57	0,4	-
21.09.2021	0,838	0	41,56	41,26	40,63	40,78	-0,15	24	0	0	69,9	49,1	20,8	0,57	0,4	-
22.09.2021	0,841	0	41,95	41,67	41,02	41,19	-0,17	24	0	0	69,9	49,2	20,71	0,56	0,4	-
23.09.2021	0,839	0	42,32	42,02	41,41	41,54	-0,13	24	0	0	69,6	49,1	20,43	0,56	0,4	-
Итого:	26,354	0	1277,13	1265,98	1248,71	1251,19	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,354															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	223	10287,98	10333,6	10064,9	10227,4
23.09.2021	249,354	11565,11	11599,58	11313,61	11478,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:55:27