

#14605#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,687	-0,065	50,2	51,46	49,15	50,79	-1,64	24	0	1	68,5	52,7	15,74	0,54	0,4	-
25.08.2022	0,694	-0,063	49,52	50,74	48,45	50,07	-1,62	24	0	1	68,7	52,7	16,04	0,55	0,4	-
26.08.2022	0,684	-0,063	50,38	51,58	49,31	50,91	-1,6	24	0	1	68,4	52,8	15,62	0,54	0,4	-
27.08.2022	0,657	-0,06	48,78	49,96	47,75	49,29	-1,54	24	0	1	68,4	52,9	15,49	0,54	0,39	-
28.08.2022	0,76	-0,056	51,81	52,93	50,71	52,25	-1,54	24	0	1	68,7	52,2	16,51	0,54	0,39	-
29.08.2022	0,705	-0,06	51,08	52,24	50,04	51,56	-1,52	24	0	1	68,2	52,6	15,61	0,54	0,39	-
30.08.2022	0,712	-0,059	51,2	52,35	50,12	51,66	-1,54	24	0	1	68,3	52,5	15,87	0,55	0,39	-
31.08.2022	0,741	-0,061	52,24	53,38	51,13	52,69	-1,56	24	0	1	68,4	52,3	16,1	0,54	0,39	-
01.09.2022	0,822	-0,062	55,66	56,8	54,47	56,07	-1,6	24	0	1	68,5	51,8	16,63	0,54	0,39	-
02.09.2022	0,701	-0,067	52,94	54,22	51,82	53,52	-1,7	24	0	1	67,8	52,5	15,24	0,54	0,39	-
03.09.2022	0,779	-0,066	54,73	55,98	53,57	55,25	-1,68	24	0	1	68,1	52	16,12	0,54	0,39	-
04.09.2022	0,823	-0,067	55,93	57,15	54,75	56,46	-1,71	24	0	1	68,4	51,8	16,64	0,54	0,39	-
05.09.2022	0,757	-0,065	52,77	54,01	51,65	53,31	-1,66	24	0	1	68,6	52,2	16,33	0,54	0,4	-
06.09.2022	0,804	-0,065	54,22	55,4	53,06	54,7	-1,64	24	0	1	68,6	51,9	16,74	0,54	0,39	-
07.09.2022	0,785	-0,062	53,29	54,46	52,14	53,75	-1,61	24	0	1	68,6	52	16,64	0,54	0,39	-
08.09.2022	0,764	-0,066	53,79	55	52,61	54,29	-1,68	24	0	1	68,5	52,3	16,19	0,54	0,39	-
09.09.2022	0,755	-0,063	52,84	54,07	51,7	53,34	-1,64	24	0	0	68,4	52,2	16,25	0,54	0,39	-
10.09.2022	0,834	-0,07	56,07	57,31	54,88	56,6	-1,72	24	0	1	68,4	51,6	16,85	0,53	0,4	-
11.09.2022	0,876	-0,067	57,17	58,39	55,92	57,67	-1,75	24	0	1	68,6	51,4	17,24	0,54	0,39	-
12.09.2022	0,8	-0,068	54,16	55,42	53,02	54,72	-1,7	24	0	1	68,5	51,8	16,7	0,54	0,39	-
13.09.2022	0,81	-0,067	54,97	56,21	53,78	55,5	-1,72	24	0	1	68,5	51,8	16,74	0,53	0,39	-
14.09.2022	0,809	-0,068	55,97	57,24	54,78	56,51	-1,73	24	0	0	68,4	52	16,42	0,53	0,4	-
15.09.2022	0,826	-0,069	55,56	56,81	54,34	56,1	-1,76	24	0	1	68,6	51,7	16,87	0,53	0,39	-
16.09.2022	0,857	-0,067	57,05	58,25	55,83	57,55	-1,72	24	0	1	68,6	51,6	16,93	0,53	0,4	-
17.09.2022	0,827	-0,066	56,81	58,01	55,6	57,28	-1,68	24	0	0	68,3	51,9	16,45	0,53	0,4	-
18.09.2022	0,838	-0,056	56,36	57,39	55,17	56,67	-1,5	22	2	1	68,2	51,6	16,55	0,54	0,4	-
19.09.2022	0,837	-0,059	56,8	57,92	55,61	57,18	-1,57	24	0	0	68,3	51,9	16,46	0,53	0,4	-
20.09.2022	0,853	-0,063	64,96	66,08	63,63	65,24	-1,61	24	0	1	67	52,2	14,75	0,54	0,4	-
21.09.2022	0,806	-0,055	54,17	55,22	53	54,52	-1,52	24	0	1	68,7	52	16,66	0,53	0,4	-
22.09.2022	0,835	-0,06	56,31	57,36	55,08	56,66	-1,58	24	0	1	68,4	51,8	16,6	0,53	0,4	-
23.09.2022	0,822	-0,062	56,21	57,3	55	56,59	-1,59	24	0	1	68,6	52,2	16,42	0,53	0,4	-
Итого:	24,26	0	1683,95	1720,64	1648,07	1698,7	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,26															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	907,22	38420,84	38188,87	37550,22	37794,88
23.09.2022	931,48	40104,79	39909,51	39198,29	39493,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:36:08