

#95249#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,951	0,1	47,78	45,3	46,78	44,78	2	24	0	1	68,4	50,2	18,14	0,57	0,4	-
25.08.2024	0,878	0,097	45,83	43,46	44,87	42,93	1,94	23	1	1	67,8	50,5	17,37	0,56	0,4	-
26.08.2024	0,91	0,106	45,86	43,36	44,89	42,85	2,04	24	0	1	68,3	50,4	17,93	0,56	0,4	-
27.08.2024	0,899	0,104	44,36	41,83	43,41	41,33	2,08	24	0	1	68,6	50,3	18,27	0,56	0,4	-
28.08.2024	0,926	0,102	46,05	43,55	45,06	43,03	2,03	24	0	1	68,4	50,2	18,29	0,56	0,4	-
29.08.2024	0,937	0,101	46,58	44,08	45,57	43,57	2	24	0	1	68,4	50,1	18,33	0,56	0,4	-
30.08.2024	0,879	0,106	42,95	40,41	42,01	39,91	2,1	24	0	1	68,8	50,4	18,38	0,55	0,4	-
31.08.2024	0,884	0,108	43,28	40,74	42,38	40,26	2,12	24	0	1	68,8	50,4	18,33	0,55	0,4	-
01.09.2024	1,105	0,204	49,86	45,29	48,83	44,75	4,08	24	0	1	68,4	50	18,41	0,55	0,4	-
02.09.2024	0,871	0,104	46,13	43,63	45,17	43,13	2,04	24	0	1	67,6	50,7	16,97	0,55	0,4	-
03.09.2024	0,906	0,106	45,12	42,61	44,17	42,09	2,08	24	0	1	68,4	50,3	18,09	0,57	0,4	-
04.09.2024	0,873	0,11	42,81	40,24	41,9	39,73	2,17	24	0	1	68,7	50,4	18,24	0,56	0,4	-
05.09.2024	0,897	0,105	46,53	44,03	45,55	43,51	2,04	24	0	1	67,7	50,3	17,41	0,56	0,4	-
06.09.2024	0,855	0,109	43,68	41,14	42,76	40,64	2,12	24	0	1	68	50,6	17,47	0,56	0,4	-
07.09.2024	0,887	0,109	44,48	41,93	43,56	41,43	2,13	24	0	1	68,5	50,6	17,84	0,56	0,4	-
08.09.2024	0,958	0,101	49,53	47,05	48,49	46,5	1,99	24	0	1	68	50,3	17,68	0,57	0,4	-
09.09.2024	0,842	0,111	44,2	41,67	43,28	41,17	2,11	24	0	1	67,8	50,9	16,99	0,57	0,4	-
10.09.2024	0,854	0,109	43,41	40,85	42,47	40,34	2,13	24	0	1	68,2	50,7	17,5	0,56	0,4	-
11.09.2024	0,878	0,106	45,15	42,62	44,18	42,1	2,08	24	0	1	68	50,6	17,48	0,57	0,4	-
12.09.2024	0,891	0,106	46,99	44,49	46,01	43,95	2,06	24	0	1	67,7	50,6	17,1	0,57	0,4	-
13.09.2024	0,861	0,111	43,82	41,27	42,89	40,78	2,11	24	0	1	68,3	50,7	17,59	0,56	0,4	-
14.09.2024	0,923	0,106	46,56	44,03	45,6	43,5	2,1	24	0	1	68,2	50,3	17,91	0,56	0,4	-
15.09.2024	1,013	0,1	50,98	48,5	49,91	47,93	1,98	24	0	1	68,3	50	18,28	0,56	0,4	-
16.09.2024	0,858	0,111	43,97	41,42	43,03	40,92	2,11	24	0	1	68,2	50,7	17,46	0,56	0,4	-
17.09.2024	0,882	0,107	43,81	41,28	42,89	40,79	2,1	24	0	1	68,6	50,5	18,03	0,56	0,4	-
18.09.2024	0,871	0,109	43,54	40,99	42,61	40,49	2,12	24	0	1	68,5	50,6	17,92	0,56	0,4	-
19.09.2024	0,909	0,105	45,26	42,74	44,29	42,24	2,05	24	0	1	68,5	50,4	18,14	0,56	0,4	-
20.09.2024	0,867	0,107	43,76	41,21	42,81	40,71	2,1	24	0	1	68,4	50,6	17,77	0,56	0,4	-
21.09.2024	0,929	0,1	47,61	45,12	46,61	44,58	2,03	24	0	1	68,1	50,4	17,69	0,56	0,4	-
22.09.2024	0,98	0,101	48,92	46,41	47,89	45,85	2,04	24	0	1	68,4	50,1	18,29	0,56	0,4	-
23.09.2024	0,916	0,105	45,79	43,25	44,82	42,74	2,08	24	0	1	68,4	50,3	18,11	0,56	0,4	-
Итого:	28,09	0	1414,6	1334,5	1384,69	1318,53	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,09															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2242,071	96240,75	95227,77	94057,76	94222,29
23.09.2024	2270,161	97655,35	96562,27	95442,45	95540,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2024 8:12:02