

#98160#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Аксакова,90-100

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00208401

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

KC=0x3DFF

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.09.2024	68,45	50,34	18,11	45,79	44,82	43,25	42,74	2,08	5,64	4	0,916	0,105	24	0	*
24.09.2024	68,12	50,66	17,46	44,47	43,55	41,95	41,45	2,1	5,63	4	0,866	0,107	24	0	*
25.09.2024	68,29	50,73	17,56	45,02	44,07	42,48	41,97	2,1	5,63	4	0,881	0,107	24	0	*
26.09.2024	68,28	50,62	17,66	44,75	43,8	42,22	41,72	2,08	5,65	4	0,878	0,107	24	0	*
27.09.2024	68,2	50,64	17,56	45,4	44,45	42,88	42,39	2,06	5,65	4	0,887	0,105	24	0	*
28.09.2024	68,08	50,47	17,61	48,86	47,84	46,38	45,83	2,01	5,64	4	0,946	0,101	24	0	*
29.09.2024	68,07	50,19	17,88	52,32	51,23	49,88	49,27	1,96	5,63	4	1,015	0,098	24	0	*
30.09.2024	68,29	50,38	17,91	47,64	46,6	45,15	44,61	1,99	5,63	4	0,934	0,101	24	0	*
01.10.2024	68,68	50,43	18,25	46,3	45,31	43,79	43,27	2,04	5,57	4	0,931	0,104	24	0	*
02.10.2024	69,1	50,2	18,9	46,37	45,37	43,84	43,31	2,06	5,6	4	0,963	0,105	24	0	*
03.10.2024	68,23	50,63	17,6	48,53	47,52	46,05	45,49	2,03	5,48	4	0,939	0,104	24	0	*
04.10.2024	68,46	50,6	17,86	46,17	45,21	43,66	43,15	2,06	5,52	4	0,911	0,104	24	0	*
05.10.2024	68,93	50,47	18,46	45,77	44,81	43,23	42,73	2,08	5,53	4	0,934	0,106	24	0	*
06.10.2024	69,08	49,91	19,17	50,52	49,45	48,02	47,44	2,01	5,52	4	1,048	0,1	24	0	*
07.10.2024	68,39	50,49	17,9	46,86	45,87	44,34	43,8	2,07	5,63	4	0,927	0,107	24	0	*
08.10.2024	68,35	47,41	20,94	61,09	59,82	58,4	57,78	2,04	5,98	4	1,348	0,099	24	0	*
09.10.2024	68,84	45,3	23,54	60,82	59,54	58,22	57,65	1,89	5,96	4	1,488	0,09	24	0	*
10.10.2024	69,23	46,24	22,99	54,78	53,62	51,98	51,46	2,16	5,94	4	1,334	0,101	24	0	*
11.10.2024	68,98	44,43	24,55	65,89	64,49	63,24	62,66	1,83	5,84	4	1,664	0,083	24	0	*
12.10.2024	68,87	44,14	24,73	74,12	72,54	71,51	70,85	1,69	5,74	4	1,869	0,075	24	0	*
13.10.2024	69,02	43,78	25,24	83,32	81,51	80,7	79,94	1,57	5,69	4	2,125	0,071	24	0	*
14.10.2024	69,23	43,79	25,44	72,52	70,98	69,91	69,28	1,7	5,8	4	1,879	0,075	24	0	*
15.10.2024	69,34	43,5	25,84	73,07	71,51	70,45	69,84	1,67	5,79	4	1,923	0,073	24	0	*
16.10.2024	69,03	43,98	25,05	84,68	82,86	82,14	81,4	1,46	5,74	4	2,141	0,065	24	0	*
17.10.2024	69,18	44,01	25,17	84,55	82,74	82,01	81,28	1,46	5,75	4	2,148	0,067	24	0	*
18.10.2024	68,92	44,02	24,9	79,12	77,41	76,58	75,87	1,54	5,8	4	1,996	0,07	24	0	*
19.10.2024	69,56	43,47	26,09	76,64	74,98	74,07	73,39	1,59	5,83	4	2,027	0,071	24	0	*
20.10.2024	69,34	43,73	25,61	83,17	81,38	80,65	79,89	1,49	5,8	4	2,15	0,068	24	0	*
21.10.2024	69,55	43,68	25,87	70,19	68,65	67,6	67,01	1,64	5,85	4	1,848	0,075	24	0	*
22.10.2024	69,35	44,53	24,82	61,28	59,96	58,66	58,1	1,86	5,93	4	1,573	0,086	24	0	*
23.10.2024	69,59	43,59	26	62,75	61,4	60,22	59,69	1,71	5,88	4	1,669	0,072	23	1	*
Итого:				1852,7	1813,29	1773,4	1755,26	58,03			43,158	2,802	743	1	
Средние:	68,8	47,3	21,5						5,71	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/09/2424:00	97609,56	95397,63	96519,02	95498,08	-100,45	2269,245	10,771	31043	267
23/10/2424:00	99462,32	97210,92	98292,48	97253,34	-42,42	2312,403	13,573	31786	268
Итого:	1852,76	1813,29	1773,46	1755,26	58,03	43,158	2,802	743	1

Период нормальной работы 743ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 32144ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

