

#64091#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
 Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград  
 Номер абонента 5119  
 Порядковый номер 5851  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00208401  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	2,858	0,043	101,93	99,5	99,56	98,59	0,97	24	0	0	72,2	43,9	28,3	0,58	0,51	3,5
25.11.2023	3,237	0,041	106,28	103,68	103,57	102,66	0,91	24	0	0	76	45,1	30,87	0,58	0,52	-0,2
26.11.2023	3,472	0,031	119,04	116,51	116,02	115,34	0,68	24	0	0	75,9	46,2	29,68	0,58	0,52	-2,4
27.11.2023	3,721	0,035	120,38	117,49	117,01	116,23	0,78	24	0	0	79,9	48,4	31,48	0,58	0,52	-7,5
28.11.2023	4,055	0,031	136,05	133,11	132,15	131,5	0,65	24	0	0	81	50,6	30,43	0,58	0,51	-7,3
29.11.2023	3,993	0,037	129,09	126,08	125,33	124,6	0,73	24	0	0	81,7	50,1	31,58	0,58	0,51	-6,5
30.11.2023	3,724	0,043	119,35	116,44	116,01	115,13	0,88	24	0	0	80,2	48,5	31,72	0,57	0,51	-5,4
01.12.2023	3,482	0,038	114,52	111,74	111,46	110,57	0,89	24	0	0	77,9	47	30,87	0,58	0,51	-
02.12.2023	3,401	0,038	112,23	109,54	109,3	108,43	0,87	24	0	0	77	46,3	30,74	0,57	0,51	-
03.12.2023	3,299	0,038	113,13	110,53	110,28	109,44	0,84	24	0	0	75,2	45,5	29,61	0,57	0,51	-
04.12.2023	3,385	0,033	120,88	118,33	117,9	117,13	0,77	24	0	0	74,6	46,2	28,44	0,57	0,51	-
05.12.2023	4,185	-0,001	187,4	185,21	182,28	182,47	-0,19	24	0	0	79,2	56,2	22,99	0,56	0,51	-
06.12.2023	4,705	-0,01	214,86	212,64	208,64	209,23	-0,59	24	0	0	81,6	58,8	22,71	0,57	0,51	-
07.12.2023	4,545	-0,02	221,48	219,5	215,26	216,01	-0,75	24	0	0	80,1	58,8	21,31	0,57	0,51	-
08.12.2023	4,654	-0,018	218,21	216,08	211,87	212,53	-0,66	24	0	0	81,6	59,5	22,13	0,57	0,51	-
09.12.2023	4,723	-0,017	218,08	215,92	211,78	212,45	-0,67	24	0	0	81,4	58,9	22,47	0,57	0,51	-
10.12.2023	4,315	-0,014	213,65	211,76	208	208,61	-0,61	24	0	0	77,5	56,6	20,9	0,57	0,51	-
11.12.2023	3,726	-0,003	196,68	194,9	191,67	192,03	-0,36	24	0	0	76	56,4	19,55	0,58	0,52	-
12.12.2023	2,417	0,056	106,4	104,05	103,9	102,8	1,1	24	0	0	72,8	50,1	22,72	0,57	0,51	-
13.12.2023	2,743	0,042	113,31	110,87	110,55	109,63	0,92	24	0	0	73,7	49,3	24,41	0,57	0,51	-
14.12.2023	2,941	0,054	115,89	113,3	112,95	111,92	1,03	24	0	0	76,4	50,9	25,56	0,57	0,51	-
15.12.2023	2,854	0,046	117,1	114,63	114,21	113,3	0,91	24	0	0	74,4	49,8	24,59	0,57	0,51	-
16.12.2023	2,621	0,041	116,77	114,52	114,21	113,31	0,9	24	0	0	69,6	47	22,58	0,57	0,51	-
17.12.2023	2,715	0,038	119,44	117,16	116,81	115,94	0,87	24	0	0	69,5	46,6	22,91	0,57	0,51	-
18.12.2023	2,618	0,037	119,78	117,54	117,15	116,3	0,85	24	0	0	69,3	47,3	22,02	0,57	0,51	-
19.12.2023	2,53	0,044	116,45	114,22	113,98	113,05	0,93	24	0	0	68,4	46,6	21,82	0,57	0,51	-
20.12.2023	2,562	0,046	115,74	113,48	113,25	112,28	0,97	24	0	0	69,4	47,2	22,23	0,57	0,51	-
21.12.2023	2,582	0,043	114,78	112,47	112,23	111,26	0,97	24	0	0	70,2	47,6	22,63	0,56	0,51	-
22.12.2023	2,704	0,049	113,54	111,08	110,96	109,86	1,1	24	0	0	71,7	47,8	23,89	0,57	0,51	-
23.12.2023	2,846	0,046	112,44	109,87	109,65	108,65	1	24	0	0	74	48,5	25,53	0,57	0,51	-
Итого:	101,613	0	4144,88	4072,15	4037,94	4021,25	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,613															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	1700,909	74329,66	73930,15	72651,97	73150,05
23.12.2023	1802,522	78474,54	78002,3	76689,91	77171,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.12.2023 16:21:33