

#67680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5851
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208401
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2023	2,907	0,05	114,6	112,03	111,79	110,79	1	24	0	0	74,5	48,9	25,58	0,57	0,51	-
25.12.2023	2,711	0,046	118,83	116,45	116,15	115,18	0,97	24	0	0	70,6	47,6	22,96	0,57	0,51	-
26.12.2023	2,55	0,044	115,1	112,82	112,65	111,65	1	24	0	0	68,8	46,6	22,24	0,57	0,51	-
27.12.2023	2,611	0,046	111,96	109,62	109,54	108,53	1,01	24	0	0	69,5	46,1	23,4	0,57	0,52	-
28.12.2023	2,744	0,044	116,81	114,41	114,16	113,18	0,98	24	0	0	71,4	47,8	23,63	0,58	0,51	-
29.12.2023	2,709	0,04	121,39	119,1	118,75	117,86	0,89	24	0	0	69,3	46,8	22,49	0,57	0,51	-
30.12.2023	2,7	0,043	118,92	116,63	116,42	115,49	0,93	24	0	0	68,7	45,9	22,84	0,57	0,51	-
31.12.2023	2,909	0,043	117,41	115	114,83	113,89	0,94	24	0	0	70,2	45,2	24,97	0,57	0,51	-
01.01.2024	2,844	0,046	118,36	115,86	115,51	114,55	0,96	24	0	0	73,7	49,5	24,22	0,57	0,51	-
02.01.2024	3,119	0,053	117,33	114,58	114,18	113,12	1,06	24	0	0	78,6	51,8	26,82	0,57	0,51	-
03.01.2024	3,251	0,056	114,44	111,51	111,1	110,07	1,03	24	0	0	81,4	52,7	28,76	0,57	0,51	-
04.01.2024	3,437	0,063	113,66	110,59	110,23	109,11	1,12	24	0	0	83,9	53,3	30,62	0,58	0,51	-
05.01.2024	3,331	0,052	119,35	116,48	115,95	114,99	0,96	24	0	0	80,8	52,5	28,28	0,58	0,51	-
06.01.2024	3,337	0,049	121,51	118,69	118,07	117,16	0,91	24	0	0	80,5	52,6	27,84	0,57	0,51	-
07.01.2024	3,569	0,06	113,12	109,86	109,4	108,3	1,1	24	0	0	87,6	55,6	32,03	0,57	0,51	-
08.01.2024	3,7	0,065	110,03	106,69	106,36	105,21	1,15	24	0	0	88,6	54,4	34,14	0,58	0,51	-
09.01.2024	3,604	0,055	118,85	115,75	115,2	114,17	1,03	24	0	0	84,6	53,8	30,77	0,58	0,52	-
10.01.2024	3,336	0,037	140,91	138,38	137,44	136,74	0,7	24	0	0	74	50	24,03	0,58	0,51	-
11.01.2024	3,32	0,055	107,78	104,75	105	103,77	1,23	24	0	0	76,3	45,2	31,1	0,56	0,5	-
12.01.2024	3,569	0,044	128,81	125,96	125,6	124,64	0,96	24	0	0	75,1	47	28,09	0,55	0,5	-
13.01.2024	3,631	0,053	116,31	113,16	113,21	112	1,21	24	0	0	77,9	46,3	31,59	0,56	0,5	-
14.01.2024	3,351	0,055	106,92	103,88	104,1	102,87	1,23	24	0	0	76,9	45,3	31,66	0,56	0,5	-
15.01.2024	3,495	0,052	115,81	112,79	112,81	111,66	1,15	24	0	0	76,5	46	30,5	0,57	0,51	-
16.01.2024	3,897	0,049	125,72	122,51	122,23	121,15	1,08	24	0	0	79,8	48,3	31,43	0,57	0,51	-
17.01.2024	4,124	0,05	134,91	131,62	131,03	130,05	0,98	24	0	0	81,5	50,4	31,09	0,58	0,51	-
18.01.2024	3,583	0,052	116,61	113,52	113,47	112,32	1,15	24	0	0	78,2	47,1	31,1	0,58	0,51	-
19.01.2024	3,665	0,048	122,49	119,41	119,22	118,14	1,08	24	0	0	77,9	47,6	30,31	0,58	0,51	-
20.01.2024	3,467	0,055	113,02	109,95	110,04	108,82	1,22	24	0	0	77,4	46,4	31	0,58	0,51	-
21.01.2024	3,509	0,053	116,36	113,3	113,34	112,15	1,19	24	0	0	77,1	46,6	30,47	0,58	0,51	-
22.01.2024	3,124	0,058	109,51	106,65	106,89	105,63	1,26	24	0	0	73,4	44,7	28,72	0,58	0,51	-
23.01.2024	2,992	0,054	110,2	107,5	107,75	106,57	1,18	24	0	0	70,4	43,1	27,32	0,58	0,51	-
Итого:	101,096	0	3647,03	3559,45	3552,42	3519,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,096															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2023	1802,522	78474,54	78002,3	76689,91	77171,3
23.01.2024	1903,618	82121,57	81561,75	80242,33	80691,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2024 7:43:26