

#70391#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: ЖЭУ№29

Адрес: Фрунзе,90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xА239

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС | DI м3 |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|----------|
| 23.01.2024 | 72,11 | 44,73 | 27,38 | 211,01 | 206,13 | 212,04 | 210,02 | -3,89 | 5,52 | 4 | 5,47 | -0,149 | 24 | 0 | * | 0 |
| 24.01.2024 | 71,69 | 45,41 | 26,28 | 220,8 | 215,73 | 221,88 | 219,72 | -3,99 | 5,45 | 4 | 5,491 | -0,158 | 24 | 0 | * | 0 |
| 25.01.2024 | 71,83 | 46,05 | 25,78 | 233,94 | 228,54 | 234,85 | 232,5 | -3,96 | 5,42 | 4 | 5,711 | -0,158 | 24 | 0 | * | 0 |
| 26.01.2024 | 75,18 | 46,45 | 28,73 | 224,38 | 218,79 | 225,04 | 222,73 | -3,94 | 5,44 | 4 | 6,105 | -0,158 | 24 | 0 | * | 0 |
| 27.01.2024 | 74,06 | 45,24 | 28,82 | 211,12 | 205,97 | 211,81 | 209,74 | -3,77 | 5,49 | 4 | 5,765 | -0,146 | 24 | 0 | * | 0 |
| 28.01.2024 | 73,52 | 44,31 | 29,21 | 205,82 | 200,87 | 206,56 | 204,65 | -3,78 | 5,48 | 4 | 5,701 | -0,144 | 24 | 0 | * | 0 |
| 29.01.2024 | 73,86 | 45,44 | 28,42 | 215,39 | 210,17 | 216,23 | 214,09 | -3,92 | 5,49 | 4 | 5,796 | -0,157 | 24 | 0 | * | 0 |
| 30.01.2024 | 73,33 | 45,07 | 28,26 | 209 | 204,01 | 209,93 | 207,89 | -3,88 | 5,45 | 4 | 5,591 | -0,153 | 24 | 0 | * | 0 |
| 31.01.2024 | 72,03 | 44,91 | 27,12 | 213,12 | 208,19 | 214,1 | 212,04 | -3,85 | 5,41 | 4 | 5,472 | -0,146 | 24 | 0 | * | 0 |
| 01.02.2024 | 72,36 | 45,63 | 26,73 | 223,72 | 218,48 | 224,62 | 222,4 | -3,92 | 5,37 | 4 | 5,664 | -0,155 | 24 | 0 | * | 0 |
| 02.02.2024 | 72,83 | 45,62 | 27,21 | 218,51 | 213,36 | 219,39 | 217,22 | -3,86 | 5,36 | 4 | 5,632 | -0,152 | 24 | 0 | * | 0 |
| 03.02.2024 | 71,49 | 44,07 | 27,42 | 195,24 | 190,81 | 196,12 | 194,3 | -3,49 | 5,47 | 4 | 5,075 | -0,129 | 24 | 0 | * | 0 |
| 04.02.2024 | 70,91 | 45,1 | 25,81 | 226,68 | 221,57 | 227,69 | 225,49 | -3,92 | 5,35 | 4 | 5,541 | -0,152 | 24 | 0 | * | 0 |
| 05.02.2024 | 67,5 | 44,95 | 22,55 | 246,99 | 241,87 | 248,29 | 245,9 | -4,03 | 5,07 | 4 | 5,264 | -0,157 | 24 | 0 | * | 0 |
| 06.02.2024 | 74,19 | 45,86 | 28,33 | 208,81 | 203,68 | 209,46 | 207,37 | -3,69 | 5,38 | 4 | 5,603 | -0,145 | 24 | 0 | * | 0 |
| 07.02.2024 | 74,59 | 45,77 | 28,82 | 213,65 | 208,35 | 214,18 | 212,06 | -3,71 | 5,39 | 4 | 5,837 | -0,147 | 24 | 0 | * | 0 |
| 08.02.2024 | 77,36 | 45,81 | 31,55 | 201,51 | 196,19 | 201,95 | 199,96 | -3,77 | 5,44 | 4 | 6,022 | -0,148 | 24 | 0 | * | 0 |
| 09.02.2024 | 78,16 | 46,77 | 31,39 | 210,1 | 204,45 | 210,51 | 208,36 | -3,91 | 5,46 | 4 | 6,237 | -0,159 | 24 | 0 | * | 0 |
| 10.02.2024 | 77,44 | 46,56 | 30,88 | 208,01 | 202,51 | 208,5 | 206,41 | -3,9 | 5,46 | 4 | 6,074 | -0,154 | 24 | 0 | * | 0 |
| 11.02.2024 | 74,71 | 45,2 | 29,51 | 211,2 | 205,96 | 211,93 | 209,89 | -3,93 | 5,43 | 4 | 5,902 | -0,154 | 24 | 0 | * | 0 |
| 12.02.2024 | 69,45 | 44,78 | 24,67 | 225,92 | 220,99 | 227,33 | 225,17 | -4,18 | 5,37 | 4 | 5,262 | -0,162 | 24 | 0 | * | 0 |
| 13.02.2024 | 71,14 | 45,19 | 25,95 | 220,88 | 215,86 | 221,93 | 219,8 | -3,94 | 5,4 | 4 | 5,421 | -0,156 | 24 | 0 | * | 0 |
| 14.02.2024 | 71,2 | 44,05 | 27,15 | 202,72 | 198,11 | 203,81 | 201,95 | -3,84 | 5,48 | 4 | 5,207 | -0,144 | 24 | 0 | * | 0 |
| 15.02.2024 | 71,29 | 43,35 | 27,94 | 191,51 | 187,14 | 192,57 | 190,85 | -3,71 | 5,51 | 4 | 5,067 | -0,137 | 24 | 0 | * | 0 |
| 16.02.2024 | 71,08 | 41,89 | 29,19 | 159,34 | 155,75 | 160,29 | 158,95 | -3,2 | 5,51 | 4 | 4,415 | -0,11 | 24 | 0 | * | 0 |
| 17.02.2024 | 71,65 | 43,74 | 27,91 | 192,1 | 187,7 | 192,99 | 191,24 | -3,54 | 5,26 | 4 | 5,082 | -0,134 | 24 | 0 | * | 0 |
| 18.02.2024 | 73,08 | 45,41 | 27,67 | 219,37 | 214,18 | 220,32 | 218,14 | -3,96 | 5,16 | 4 | 5,746 | -0,156 | 24 | 0 | * | 0 |
| 19.02.2024 | 75,04 | 45,81 | 29,23 | 214,32 | 208,96 | 215,06 | 212,94 | -3,98 | 5,24 | 4 | 5,926 | -0,161 | 24 | 0 | * | 0 |
| 20.02.2024 | 73,69 | 45,1 | 28,59 | 208,6 | 203,55 | 209,36 | 207,32 | -3,77 | 5,29 | 4 | 5,651 | -0,148 | 24 | 0 | * | 0 |
| 21.02.2024 | 70,82 | 43,9 | 26,92 | 205,55 | 200,96 | 206,75 | 204,84 | -3,88 | 5,28 | 4 | 5,238 | -0,146 | 24 | 0 | * | 0 |
| 22.02.2024 | 71,4 | 43,39 | 28,01 | 186,63 | 182,37 | 187,64 | 185,97 | -3,6 | 5,33 | 4 | 4,952 | -0,132 | 24 | 0 | * | 0 |
| 23.02.2024 | 71,3 | 42,6 | 28,7 | 170,28 | 166,42 | 171,27 | 169,77 | -3,35 | 5,41 | 4 | 4,631 | -0,119 | 24 | 0 | * | 0 |
| Итого: | | | | 6706,2 | 6547,62 | 6734,4 | 6669,68 | -122,06 | | | 176,551 | -4,726 | 768 | 0 | | 0 |
| Средние: | 72,82 | 44,94 | 27,87 | | | | | | 5,39 | 4 | | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qr | ВНР | ВОС | DI |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------|-----|----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч | м3 |
| 22/01/2424:00 | 47946,59 | 46779,23 | 48210,75 | 47735,17 | -955,94 | 1277,321 | -34,827 | 8799 | 790 | 0 |
| 23/02/2424:00 | 54652,81 | 53326,85 | 54945,15 | 54404,85 | -1078 | 1453,872 | -39,553 | 9567 | 790 | 0 |
| Итого: | 6706,22 | 6547,62 | 6734,4 | 6669,68 | -122,06 | 176,551 | -4,726 | 768 | 0 | 0 |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10445ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

