

#116725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|-------------|
| 24.01.2025 | 5,371 | -0,157 | 200,97 | 202,06 | 196,08 | 200,06 | -3,98 | 24 | 0 | 1 | 74 | 45,7 | 28,31 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 25.01.2025 | 4,987 | -0,15 | 184,31 | 185,46 | 179,87 | 183,74 | -3,87 | 24 | 0 | 1 | 73,4 | 44,7 | 28,7 | 0,55 | 0,4 | 0 | - |
| 26.01.2025 | 5,028 | -0,145 | 182,28 | 183,38 | 177,9 | 181,7 | -3,8 | 24 | 0 | 1 | 73,4 | 44,2 | 29,22 | 0,55 | 0,4 | 0 | - |
| 27.01.2025 | 4,685 | -0,131 | 166,75 | 167,82 | 162,77 | 166,32 | -3,55 | 24 | 0 | 1 | 73,3 | 43,6 | 29,74 | 0,56 | 0,4 | 0 | - |
| 28.01.2025 | 4,459 | -0,123 | 154,58 | 155,7 | 150,87 | 154,32 | -3,45 | 24 | 0 | 1 | 73,4 | 42,9 | 30,55 | 0,55 | 0,4 | 0 | - |
| 29.01.2025 | 4,469 | -0,13 | 158,8 | 160,01 | 155,01 | 158,59 | -3,58 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 43,4 | 29,83 | 0,56 | 0,4 | 0 | - |
| 30.01.2025 | 4,564 | -0,131 | 159,97 | 161,12 | 156,11 | 159,69 | -3,58 | 24 | 0 | 1 | 73,6 | 43,3 | 30,23 | 0,55 | 0,4 | 0 | - |
| 31.01.2025 | 5,019 | -0,151 | 190,03 | 191,27 | 185,51 | 189,41 | -3,9 | 24 | 0 | 1 | 73,2 | 45,2 | 28,01 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 01.02.2025 | 5,371 | -0,165 | 208,42 | 209,59 | 203,39 | 207,46 | -4,07 | 24 | 0 | 1 | 73,7 | 46,4 | 27,32 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 02.02.2025 | 5,805 | -0,168 | 210,29 | 211,29 | 205,02 | 209,17 | -4,15 | 24 | 0 | 1 | 75,2 | 46 | 29,23 | 0,53 | 0,4 | 0 | - |
| 03.02.2025 | 5,728 | -0,167 | 206,47 | 207,41 | 201,18 | 205,29 | -4,11 | 24 | 0 | 1 | 76,1 | 46,7 | 29,43 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 04.02.2025 | 4,783 | -0,087 | 209,72 | 209,61 | 204,62 | 207,09 | -2,47 | 24 | 0 | 1 | 74 | 50 | 23,93 | 0,53 | 0,4 | 0 | - |
| 05.02.2025 | 5,583 | -0,171 | 212,22 | 213,39 | 207,02 | 211,2 | -4,18 | 24 | 0 | 1 | 74,3 | 46,4 | 27,91 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 06.02.2025 | 5,227 | -0,159 | 200,1 | 201,28 | 195,32 | 199,29 | -3,97 | 24 | 0 | 1 | 73,3 | 45,6 | 27,69 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 07.02.2025 | 5,749 | -0,175 | 214,7 | 215,76 | 209,26 | 213,49 | -4,23 | 24 | 0 | 1 | 75,5 | 47,1 | 28,42 | 0,53 | 0,4 | 0 | - |
| 08.02.2025 | 6,736 | -0,19 | 231,74 | 232,37 | 225,31 | 229,75 | -4,44 | 24 | 0 | 1 | 79,7 | 48,9 | 30,84 | 0,53 | 0,4 | 0 | - |
| 09.02.2025 | 6,919 | -0,192 | 230,65 | 231,01 | 223,93 | 228,28 | -4,35 | 24 | 0 | 1 | 81,8 | 50 | 31,84 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 10.02.2025 | 7,11 | -0,199 | 234,22 | 234,4 | 227,21 | 231,54 | -4,33 | 24 | 0 | 1 | 83,2 | 51 | 32,23 | 0,52 | 0,4 | 0 | - |
| 11.02.2025 | 7,188 | -0,23 | 266,24 | 266,96 | 258,73 | 263,63 | -4,9 | 24 | 0 | 1 | 80,4 | 51,6 | 28,75 | 0,54 | 0,4 | 0 | - |
| 12.02.2025 | 7,287 | -0,224 | 262,25 | 262,81 | 254,75 | 259,57 | -4,82 | 24 | 0 | 1 | 80,9 | 51,3 | 29,56 | 0,57 | 0,4 | 0 | - |
| 13.02.2025 | 7,034 | -0,189 | 240,47 | 240,69 | 233,57 | 237,85 | -4,28 | 24 | 0 | 1 | 81,1 | 50,1 | 31,01 | 0,57 | 0,4 | 0 | - |
| 14.02.2025 | 6,732 | -0,179 | 232,15 | 232,47 | 225,68 | 229,8 | -4,12 | 24 | 0 | 1 | 80 | 49,3 | 30,69 | 0,6 | 0,4 | 0 | - |
| 15.02.2025 | 6,622 | -0,172 | 221,14 | 221,39 | 214,87 | 218,89 | -4,02 | 24 | 0 | 1 | 80,7 | 49 | 31,7 | 0,57 | 0,4 | 0 | - |
| 16.02.2025 | 7,07 | -0,186 | 242,22 | 242,45 | 235,31 | 239,57 | -4,26 | 24 | 0 | 1 | 80,9 | 50 | 30,92 | 0,58 | 0,4 | 0 | - |
| 17.02.2025 | 6,462 | -0,176 | 219,45 | 219,88 | 213,27 | 217,37 | -4,1 | 24 | 0 | 1 | 80,2 | 49 | 31,2 | 0,59 | 0,4 | 0 | - |
| 18.02.2025 | 6,27 | -0,173 | 218,78 | 219,31 | 212,83 | 216,89 | -4,06 | 24 | 0 | 1 | 78,8 | 48,4 | 30,35 | 0,59 | 0,4 | 0 | - |
| 19.02.2025 | 6,223 | -0,166 | 215,85 | 216,27 | 209,98 | 213,88 | -3,9 | 24 | 0 | 1 | 78,9 | 48,4 | 30,5 | 0,63 | 0,4 | 0 | - |
| 20.02.2025 | 6,898 | -0,196 | 240,67 | 241,05 | 233,71 | 238,07 | -4,36 | 24 | 0 | 1 | 81,6 | 51,1 | 30,43 | 0,66 | 0,4 | 0 | - |
| 21.02.2025 | 6,538 | -0,189 | 225,95 | 226,55 | 219,6 | 223,93 | -4,33 | 24 | 0 | 1 | 80,2 | 49,5 | 30,7 | 0,65 | 0,4 | 0 | - |
| 22.02.2025 | 6,176 | -0,182 | 227,62 | 228,54 | 221,76 | 226,1 | -4,34 | 24 | 0 | 1 | 76,4 | 47,6 | 28,74 | 0,67 | 0,4 | 0 | - |
| 23.02.2025 | 6,081 | -0,202 | 248,41 | 249,65 | 242,22 | 246,81 | -4,59 | 24 | 0 | 1 | 75,1 | 49,1 | 26 | 0,64 | 0,4 | 0 | - |
| Итого: | 184,174 | 0 | 6617,42 | 6640,95 | 6442,66 | 6568,75 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 184,174 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 23.01.2025 | 2452,122 | 95212,65 | 95946,29 | 92942,44 | 94996,16 |
| 23.02.2025 | 2636,296 | 101830,07 | 102587,24 | 99385,1 | 101564,91 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 13:14:47