

#75811#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2024	4,941	-0,139	193,76	194,91	189,39	193,12	-3,73	24	0	1	71	44,1	26,96	0,54	0,4	0	-
25.02.2024	5,117	-0,145	198,68	199,84	194,16	198	-3,84	24	0	1	71,3	44	27,23	0,54	0,4	0	-
26.02.2024	4,719	-0,127	180,16	181,23	176,09	179,6	-3,51	24	0	1	71,2	43,5	27,67	0,55	0,4	0	-
27.02.2024	6,387	-0,147	202,53	202,67	196,91	200,61	-3,7	24	0	1	79,5	46,2	33,28	0,53	0,4	0	-
28.02.2024	4,958	-0,141	195,4	196,48	191	194,69	-3,69	24	0	1	70,8	44	26,81	0,53	0,4	0	-
29.02.2024	5,101	-0,158	212,26	213,6	207,53	211,55	-4,02	24	0	1	70,4	45	25,45	0,55	0,4	0	-
01.03.2024	6,387	-0,147	202,53	202,67	196,91	200,61	-3,7	24	0	1	79,5	46,2	33,28	0,54	0,4	0	-
02.03.2024	4,683	-0,122	174,78	175,83	170,81	174,26	-3,45	24	0	1	71,3	43	28,29	0,53	0,4	0	-
03.03.2024	4,96	-0,154	212,42	213,9	207,89	211,95	-4,06	24	0	1	68,9	44,1	24,75	0,53	0,4	0	-
04.03.2024	5,204	-0,16	221,53	222,85	216,61	220,66	-4,05	24	0	1	70,3	45,4	24,89	0,55	0,4	0	-
05.03.2024	6,481	-0,153	211,33	211,52	205,57	209,35	-3,78	24	0	1	78,8	46,5	32,37	0,54	0,4	0	-
06.03.2024	5,536	-0,163	221,59	222,66	216,41	220,46	-4,05	24	0	1	72,3	45,8	26,44	0,54	0,4	0	-
07.03.2024	5,727	-0,154	216,55	217,3	211,22	215,05	-3,83	24	0	1	74,5	46,5	27,96	0,55	0,4	0	-
08.03.2024	5,801	-0,154	214,73	215,43	209,39	213,21	-3,82	24	0	1	74,9	46,3	28,54	0,54	0,4	0	-
09.03.2024	5,895	-0,163	213,16	213,88	207,69	211,63	-3,94	24	0	1	76,2	46,9	29,26	0,55	0,4	0	-
10.03.2024	6,481	-0,153	211,33	211,52	205,57	209,35	-3,78	24	0	1	78,8	46,5	32,37	0,55	0,4	0	-
11.03.2024	5,852	-0,15	204,93	205,56	199,79	203,58	-3,79	24	0	1	75,2	45,1	30,15	0,54	0,4	0	-
12.03.2024	5,439	-0,169	219,83	221,08	214,75	218,89	-4,14	24	0	1	71,9	45,7	26,2	0,55	0,4	0	-
13.03.2024	5,079	-0,144	197,26	198,37	192,76	196,53	-3,77	24	0	1	71,5	44,2	27,22	0,56	0,4	0	-
14.03.2024	4,638	-0,121	171,45	172,45	167,56	170,96	-3,4	24	0	1	71,2	42,6	28,55	0,54	0,4	0	-
15.03.2024	5,711	-0,158	233,94	234,85	228,54	232,5	-3,96	24	0	1	71,8	46	25,78	0,55	0,4	0	-
16.03.2024	5,591	-0,153	209	209,93	204,01	207,89	-3,88	24	0	1	73,3	45,1	28,26	0,55	0,4	0	-
17.03.2024	6,074	-0,154	208,01	208,5	202,51	206,41	-3,9	24	0	1	77,4	46,6	30,88	0,54	0,4	0	-
18.03.2024	5,421	-0,156	220,88	221,93	215,86	219,8	-3,94	24	0	1	71,1	45,2	25,95	0,55	0,4	0	-
19.03.2024	5,662	-0,148	211,69	212,46	206,59	210,38	-3,79	24	0	1	73,6	45,4	28,24	0,53	0,4	0	-
20.03.2024	5,238	-0,146	205,55	206,75	200,96	204,84	-3,88	24	0	1	70,8	43,9	26,92	0,54	0,4	0	-
21.03.2024	4,631	-0,119	170,28	171,27	166,42	169,77	-3,35	24	0	1	71,3	42,6	28,7	0,55	0,4	0	-
22.03.2024	4,834	-0,129	183,8	184,86	179,62	183,21	-3,59	24	0	1	71,3	43,5	27,79	0,55	0,4	0	-
23.03.2024	4,787	-0,132	185,38	186,5	181,24	184,83	-3,59	24	0	1	70,8	43,5	27,28	0,54	0,4	0	-
Итого:	157,335	0	5904,74	5930,8	5763,76	5873,69	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	157,335																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	1453,872	54652,81	54945,15	53326,85	54404,85
23.03.2024	1611,207	60557,55	60875,95	59090,61	60278,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:09:26