

#125551#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 90-96, Калининград
5119

Заводской номер счётчика 00246418	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2892,828	2778,291	114.537

Подпись исполнителя



#124887#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.03.2025	5,5	4,749	-0,174	230,69	232,39	225,76	229,96	-4,2	24	0	1	69	47	21,9	0,63	0,4	0
25.03.2025	4,4	4,497	-0,173	219,64	221,47	214,93	219,14	-4,21	24	0	1	69	47,2	21,82	0,64	0,4	0
26.03.2025	6,9	4,537	-0,162	215,14	216,85	210,6	214,63	-4,03	24	0	1	68,8	46,4	22,42	0,68	0,4	0
27.03.2025	5,7	4,515	-0,164	213,54	215,26	208,98	213,06	-4,08	24	0	1	68,9	46,4	22,48	0,64	0,4	0
28.03.2025	8,9	4,227	-0,156	193,91	195,6	189,75	193,63	-3,88	24	0	1	69,2	46,1	23,19	0,66	0,4	0
29.03.2025	9,9	4,178	-0,161	193,61	195,33	189,43	193,37	-3,94	24	0	1	69,2	46,2	22,98	0,66	0,4	0
30.03.2025	6,8	4,366	-0,165	203,76	205,56	199,38	203,5	-4,12	24	0	1	69	46,2	22,84	0,64	0,4	0
31.03.2025	5,9	4,472	-0,158	209,5	211,11	205	208,94	-3,94	24	0	1	69,1	46,4	22,68	0,68	0,4	0
01.04.2025	-	4,788	-0,174	234,27	235,93	229,26	233,43	-4,17	24	0	1	69	47,2	21,7	0,66	0,4	0
02.04.2025	-	4,456	-0,154	208,77	210,3	204,3	208,14	-3,84	24	0	1	69,1	46,5	22,66	0,67	0,4	0
03.04.2025	-	4,058	-0,134	174,95	176,25	171,09	174,53	-3,44	24	0	1	70,2	45,5	24,61	0,65	0,4	0
04.04.2025	-	4,387	-0,143	185,7	187,03	181,54	185,16	-3,62	24	0	1	70,9	45,8	25,06	0,66	0,4	0
05.04.2025	-	5,379	-0,173	235,43	236,68	230	234,14	-4,14	24	0	1	71,8	47,6	24,22	0,67	0,4	0
06.04.2025	-	5,892	-0,18	242,05	243,1	236,23	240,46	-4,23	24	0	1	73,8	48	25,77	0,66	0,4	0
07.04.2025	-	5,144	-0,162	210,48	211,71	205,52	209,49	-3,97	24	0	1	72,9	47	25,91	0,64	0,4	0
08.04.2025	-	5,115	-0,176	234,57	236,09	229,32	233,57	-4,25	24	0	1	70,7	47,6	23,16	0,64	0,4	0
09.04.2025	-	5,037	-0,172	229,52	231,03	224,4	228,54	-4,14	24	0	1	70,8	47,5	23,31	0,66	0,4	0
10.04.2025	-	5,321	-0,185	239,66	241,12	234,2	238,51	-4,31	24	0	1	71,4	47,8	23,56	0,64	0,4	0
11.04.2025	-	4,839	-0,169	213,37	214,91	208,58	212,7	-4,12	24	0	1	70,7	46,6	24,1	0,66	0,4	0
12.04.2025	-	4,51	-0,158	191,64	193,18	187,3	191,2	-3,9	24	0	1	71,2	46,2	25,01	0,68	0,4	0
13.04.2025	-	3,993	-0,141	168,01	169,51	164,2	167,83	-3,63	24	0	1	71,2	45,9	25,29	0,65	0,4	0
14.04.2025	-	3,63	-0,131	154,07	155,58	150,62	154,02	-3,4	24	0	1	71	45,8	25,12	0,68	0,4	0
15.04.2025	-	2,38	-0,117	113,46	115,08	110,92	113,82	-2,9	24	0	1	70,9	48,3	22,66	0,62	0,4	0
16.04.2025	-	1,316	-0,108	82,52	84,25	80,69	83,17	-2,48	24	0	1	70,4	52,5	17,89	0,64	0,4	0
17.04.2025	-	1,333	-0,105	82,56	84,26	80,73	83,17	-2,44	24	0	1	70,6	52,5	18,06	0,6	0,4	0
18.04.2025	-	1,196	-0,104	77,44	79,14	75,72	78,09	-2,37	24	0	1	70,8	53,3	17,42	0,59	0,4	0
19.04.2025	-	1,247	-0,114	84,33	86,18	82,49	85,06	-2,57	24	0	1	70,2	53,4	16,74	0,57	0,4	0
20.04.2025	-	1,294	-0,122	84,34	86,34	82,47	85,22	-2,75	24	0	1	70,2	52,8	17,45	0,55	0,4	0
21.04.2025	-	1,133	-0,13	86,56	88,83	84,71	87,63	-2,92	24	0	1	68,4	53,2	15,19	0,58	0,4	0
22.04.2025	-	1,248	-0,12	82,37	84,37	80,55	83,25	-2,7	24	0	1	70,1	52,8	17,27	0,58	0,4	0
23.04.2025	-	1,3	-0,12	83,01	84,96	81,16	83,84	-2,68	24	0	1	70,4	52,6	17,74	0,57	0,4	0
Итого:	6,9	114,537	-4,605	5378,87	5429,4	5259,83	5371,2	-111,37	744	0	-	70,29	48,33	21,94	0,64	0,4	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	2778,291	108046,95	108849,14	105461,45	107761,85
23.04.2025	2892,828	113425,82	114278,54	110721,28	113133,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения