

#14592#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|-------------|
| 24.04.2023 | 1,542 | -0,073 | 62,43 | 63,84 | 61,05 | 63,28 | -2,23 | 24 | 0 | 1 | 70,3 | 43,5 | 26,81 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 25.04.2023 | 1,616 | -0,073 | 63,9 | 65,27 | 62,5 | 64,76 | -2,26 | 24 | 0 | 1 | 70,3 | 42,9 | 27,43 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 26.04.2023 | 1,485 | -0,078 | 62,34 | 63,94 | 60,96 | 63,37 | -2,41 | 24 | 0 | 1 | 70,1 | 44 | 26,12 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 27.04.2023 | 1,572 | -0,075 | 66,41 | 67,89 | 64,94 | 67,21 | -2,27 | 24 | 0 | 1 | 70,3 | 44,6 | 25,76 | 0,45 | 0,36 | 0 | - |
| 28.04.2023 | 1,489 | -0,085 | 60,78 | 62,46 | 59,43 | 61,93 | -2,5 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 43,5 | 26,91 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 29.04.2023 | 1,539 | -0,083 | 63,07 | 64,66 | 61,66 | 64,13 | -2,47 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 43,4 | 26,77 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 30.04.2023 | 1,595 | -0,08 | 66,8 | 68,31 | 65,33 | 67,7 | -2,37 | 24 | 0 | 1 | 69,8 | 43,8 | 25,99 | 0,47 | 0,36 | 0 | - |
| 01.05.2023 | 1,413 | -0,069 | 59,3 | 60,58 | 57,98 | 60,07 | -2,09 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 44,2 | 25,94 | 0,47 | 0,36 | 0 | - |
| 02.05.2023 | 1,456 | -0,07 | 60,33 | 61,67 | 59,01 | 61,15 | -2,14 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 43,9 | 26,29 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 03.05.2023 | 1,537 | -0,072 | 63,76 | 65,07 | 62,37 | 64,5 | -2,13 | 24 | 0 | 1 | 70 | 43,8 | 26,16 | 0,45 | 0,36 | 0 | - |
| 04.05.2023 | 1,476 | -0,077 | 71,39 | 72,86 | 69,87 | 72,13 | -2,26 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 45,8 | 22,62 | 0,45 | 0,36 | 0 | - |
| 05.05.2023 | 1,577 | -0,075 | 64,66 | 66,04 | 63,2 | 65,45 | -2,25 | 24 | 0 | 1 | 70,5 | 43,9 | 26,56 | 0,45 | 0,36 | 0 | - |
| 06.05.2023 | 1,576 | -0,08 | 67,16 | 68,67 | 65,66 | 68 | -2,34 | 24 | 0 | 1 | 70,1 | 44,5 | 25,6 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 07.05.2023 | 1,446 | -0,09 | 61,99 | 63,7 | 60,62 | 63,14 | -2,52 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 44,6 | 25,68 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 08.05.2023 | 1,614 | -0,077 | 67,3 | 68,74 | 65,8 | 68,08 | -2,28 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 44,1 | 26,07 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 09.05.2023 | 1,446 | -0,09 | 61,99 | 63,7 | 60,62 | 63,14 | -2,52 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 44,6 | 25,68 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 10.05.2023 | 1,471 | -0,075 | 62,32 | 63,74 | 60,93 | 63,11 | -2,18 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 44,7 | 25,72 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 11.05.2023 | 1,447 | -0,074 | 60,99 | 62,38 | 59,66 | 61,82 | -2,16 | 24 | 0 | 1 | 70,6 | 44,6 | 25,91 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 12.05.2023 | 1,345 | -0,091 | 57,54 | 59,31 | 56,26 | 58,78 | -2,52 | 24 | 0 | 1 | 70,6 | 44,7 | 25,92 | 0,47 | 0,36 | 0 | - |
| 13.05.2023 | 1,454 | -0,069 | 60,51 | 61,86 | 59,18 | 61,3 | -2,12 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 44,2 | 26,16 | 0,47 | 0,36 | 0 | - |
| 14.05.2023 | 1,399 | -0,07 | 58,79 | 60,13 | 57,5 | 59,61 | -2,11 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 44,4 | 25,99 | 0,47 | 0,36 | 0 | - |
| 15.05.2023 | 1,422 | -0,069 | 58,1 | 59,39 | 56,81 | 58,88 | -2,07 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 43,8 | 26,64 | 0,47 | 0,36 | 0 | - |
| 16.05.2023 | 1,413 | -0,069 | 59,3 | 60,58 | 57,98 | 60,07 | -2,09 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 44,2 | 25,94 | 0,46 | 0,37 | 0 | - |
| 17.05.2023 | 1,357 | -0,085 | 82,03 | 83,63 | 80,37 | 82,75 | -2,38 | 24 | 0 | 1 | 66,2 | 47,9 | 18,32 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 18.05.2023 | 1,359 | -0,09 | 62,32 | 63,99 | 60,94 | 63,37 | -2,43 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 45,6 | 24,08 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 19.05.2023 | 1,335 | -0,091 | 59,15 | 60,88 | 57,84 | 60,31 | -2,47 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 45,2 | 24,99 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 20.05.2023 | 1,383 | -0,086 | 58,34 | 60,07 | 57,06 | 59,53 | -2,47 | 24 | 0 | 1 | 70,6 | 44,4 | 26,24 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 21.05.2023 | 1,446 | -0,09 | 61,99 | 63,7 | 60,62 | 63,14 | -2,52 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 44,6 | 25,68 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 22.05.2023 | 1,345 | -0,091 | 57,54 | 59,31 | 56,26 | 58,78 | -2,52 | 24 | 0 | 1 | 70,6 | 44,7 | 25,92 | 0,47 | 0,36 | 0 | - |
| 23.05.2023 | 1,315 | -0,092 | 56,68 | 58,49 | 55,43 | 57,96 | -2,53 | 24 | 0 | 1 | 70,6 | 44,8 | 25,79 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| Итого: | 43,87 | 0 | 1879,21 | 1924,86 | 1837,84 | 1907,45 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2023 | 501,482 | 18064,03 | 17997,28 | 17627,59 | 17825,99 |
| 23.05.2023 | 545,352 | 19943,24 | 19922,14 | 19465,43 | 19733,44 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 12:51:26