

#82438#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-22/05/24г.

Абонент: ЖЭУ 29

Адрес: Фрунзе,90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сег. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xА239

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23.04.2024	72	45,38	26,62	205,17	200,42	206,52	204,48	-4,06	5,28	4	5,151	-0,163	24	0	*	0
24.04.2024	70,14	44,67	25,47	202,64	198,14	204,05	202,12	-3,98	5,3	4	4,869	-0,149	24	0	*	0
25.04.2024	70,97	43,87	27,1	183,35	179,23	184,6	182,93	-3,7	5,33	4	4,696	-0,137	24	0	*	0
26.04.2024	70,37	43,76	26,61	170,88	167,06	172,29	170,72	-3,66	5,4	4	4,285	-0,133	24	0	*	0
27.04.2024	71,27	42,2	29,07	144,71	141,42	145,89	144,65	-3,23	5,68	4	3,97	-0,11	24	0	*	0
28.04.2024	71,27	42,17	29,1	139	135,85	140,22	139,04	-3,19	5,72	4	3,815	-0,109	24	0	*	0
29.04.2024	71,15	42,39	28,76	129,68	126,74	130,87	129,75	-3,01	5,75	4	3,518	-0,104	24	0	*	0
30.04.2024	71,04	42,6	28,44	125,47	122,62	126,7	125,6	-2,98	5,81	4	3,359	-0,103	24	0	*	0
01.05.2024	68,07	45,09	22,98	143,71	140,71	145,33	143,88	-3,17	5,36	4	3,09	-0,118	24	0	*	0
02.05.2024	70,38	46,83	23,55	80,49	78,68	81,92	81,07	-2,39	4,95	4	1,743	-0,088	24	0	*	0
03.05.2024	71,16	50,48	20,68	57,24	55,92	58,6	57,88	-1,96	4,97	4	1,059	-0,075	24	0	*	0
04.05.2024	69,62	47,12	22,5	64,94	63,53	66,5	65,79	-2,26	4,83	4	1,322	-0,084	24	0	*	0
05.05.2024	69,66	47,67	21,99	64,65	63,24	66,59	65,83	-2,59	4,86	4	1,269	-0,101	24	0	*	0
06.05.2024	69,65	47,6	22,05	64,21	62,81	66,25	65,55	-2,74	4,81	4	1,256	-0,108	24	0	*	0
07.05.2024	70,43	46,96	23,47	61,04	59,7	62,98	62,31	-2,61	4,76	4	1,281	-0,1	24	0	*	0
08.05.2024	69,76	47,39	22,37	64,89	63,46	66,87	66,15	-2,69	4,75	4	1,29	-0,105	24	0	*	0
09.05.2024	70,4	46,81	23,59	62,89	61,51	64,66	63,97	-2,46	4,74	4	1,336	-0,093	24	0	*	0
10.05.2024	69,69	47,22	22,47	66,2	64,76	67,84	67,15	-2,39	4,71	4	1,34	-0,09	24	0	*	0
11.05.2024	70,13	46,93	23,2	66,08	64,61	67,5	66,78	-2,17	4,72	4	1,399	-0,079	24	0	*	0
12.05.2024	69,86	47,03	22,83	70,36	68,81	71,73	71,01	-2,2	4,72	4	1,468	-0,078	24	0	*	0
13.05.2024	70,12	47,35	22,77	65,48	64,01	66,78	66,07	-2,06	4,69	4	1,359	-0,072	24	0	*	0
14.05.2024	69,43	47,59	21,84	68	66,53	69,35	68,6	-2,07	4,69	4	1,355	-0,074	24	0	*	0
15.05.2024	70,34	46,82	23,52	64,25	62,85	65,54	64,85	-2	4,71	4	1,382	-0,074	24	0	*	0
16.05.2024	70,01	47	23,01	63,88	62,48	65,17	64,48	-2	4,77	4	1,343	-0,069	24	0	*	0
17.05.2024	70,29	46,99	23,3	59,77	58,44	61,03	60,38	-1,94	4,78	4	1,268	-0,068	24	0	*	0
18.05.2024	69,49	47,93	21,56	64,18	62,8	65,52	64,84	-2,04	4,77	4	1,255	-0,072	24	0	*	0
19.05.2024	69,92	48,11	21,81	62,67	61,29	63,99	63,26	-1,97	4,78	4	1,24	-0,072	24	0	*	0
20.05.2024	69,69	47,66	22,03	61,53	60,19	62,84	62,15	-1,96	4,77	4	1,23	-0,071	24	0	*	0
21.05.2024	70,16	47,14	23,02	60,34	59,02	61,61	60,94	-1,92	4,8	4	1,271	-0,068	24	0	*	0
22.05.2024	69,58	47,91	21,67	61,25	59,92	62,58	61,91	-1,99	4,73	4	1,204	-0,069	24	0	*	0
Итого:				2798,9	2736,75	2842,3	2814,14	-77,39			64,423	-2,836	720	0		0
Средние:	70,2	46,28	23,91						4,99	4						

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	м3
22/04/2424:00	64797,86	63240,1	65155,2	64519,27	-1279,17	1713,43	-47,075	10983	790	0
22/05/2424:00	67596,81	65976,85	67997,52	67333,41	-1356,56	1777,853	-49,911	11703	790	0
Итого:	2798,95	2736,75	2842,32	2814,14	-77,39	64,423	-2,836	720	0	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12623ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

