

#84175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.04.2024	5,837	-0,147	213,65	214,18	208,35	212,06	-3,71	24	0	1	74,6	45,8	28,82	0,53	0,4	0	4,9
25.04.2024	4,696	-0,137	183,35	184,6	179,23	182,93	-3,7	24	0	1	71	43,9	27,1	0,54	0,4	0	6,4
26.04.2024	5,902	-0,154	211,2	211,93	205,96	209,89	-3,93	24	0	1	74,7	45,2	29,51	0,57	0,4	0	7,8
27.04.2024	3,97	-0,11	144,71	145,89	141,42	144,65	-3,23	24	0	1	71,3	42,2	29,07	0,57	0,4	0	12,1
28.04.2024	3,815	-0,109	139	140,22	135,85	139,04	-3,19	24	0	1	71,3	42,2	29,1	0,54	0,4	0	14,6
29.04.2024	5,262	-0,162	225,92	227,33	220,99	225,17	-4,18	24	0	1	69,4	44,8	24,67	0,58	0,4	0	16,9
30.04.2024	3,359	-0,103	125,47	126,7	122,62	125,6	-2,98	24	0	1	71	42,6	28,44	0,54	0,4	0	16,1
01.05.2024	3,09	-0,118	143,71	145,33	140,71	143,88	-3,17	24	0	1	68,1	45,1	22,98	0,54	0,4	0	-
02.05.2024	5,262	-0,162	225,92	227,33	220,99	225,17	-4,18	24	0	1	69,4	44,8	24,67	0,5	0,4	0	-
03.05.2024	1,059	-0,075	57,24	58,6	55,92	57,88	-1,96	24	0	1	71,2	50,5	20,68	0,54	0,4	0	-
04.05.2024	5,262	-0,162	225,92	227,33	220,99	225,17	-4,18	24	0	1	69,4	44,8	24,67	0,49	0,4	0	-
05.05.2024	1,269	-0,101	64,65	66,59	63,24	65,83	-2,59	24	0	1	69,7	47,7	21,99	0,48	0,4	0	-
06.05.2024	1,256	-0,108	64,21	66,25	62,81	65,55	-2,74	24	0	1	69,6	47,6	22,05	0,55	0,4	0	-
07.05.2024	5,067	-0,137	191,51	192,57	187,14	190,85	-3,71	24	0	1	71,3	43,4	27,94	0,48	0,4	0	-
08.05.2024	1,29	-0,105	64,89	66,87	63,46	66,15	-2,69	24	0	1	69,8	47,4	22,37	0,47	0,4	0	-
09.05.2024	1,336	-0,093	62,89	64,66	61,51	63,97	-2,46	24	0	1	70,4	46,8	23,59	0,52	0,4	0	-
10.05.2024	5,926	-0,161	214,32	215,06	208,96	212,94	-3,98	24	0	1	75	45,8	29,23	0,53	0,4	0	-
11.05.2024	4,952	-0,132	186,63	187,64	182,37	185,97	-3,6	24	0	1	71,4	43,4	28,01	0,47	0,4	0	-
12.05.2024	1,468	-0,078	70,36	71,73	68,81	71,01	-2,2	24	0	1	69,9	47	22,83	0,47	0,4	0	-
13.05.2024	1,359	-0,072	65,48	66,78	64,01	66,07	-2,06	24	0	1	70,1	47,4	22,77	0,54	0,4	0	-
14.05.2024	4,719	-0,127	180,16	181,23	176,09	179,6	-3,51	24	0	1	71,2	43,5	27,67	0,53	0,4	0	-
15.05.2024	5,261	-0,168	233,38	234,81	228,32	232,5	-4,18	24	0	1	69,5	45,6	23,9	0,48	0,4	0	-
16.05.2024	1,343	-0,069	63,88	65,17	62,48	64,48	-2	24	0	1	70	47	23,01	0,47	0,4	0	-
17.05.2024	0,072	-0,003	2,87	2,91	2,8	2,88	-0,08	1	0	1	71,8	44,8	27,05	0,48	0,4	0	-
18.05.2024	1,255	-0,072	64,18	65,52	62,8	64,84	-2,04	24	0	1	69,5	47,9	21,56	0,54	0,4	0	-
19.05.2024	5,727	-0,154	216,55	217,3	211,22	215,05	-3,83	24	0	1	74,5	46,5	27,96	0,54	0,4	0	-
20.05.2024	5,439	-0,169	219,83	221,08	214,75	218,89	-4,14	24	0	1	71,9	45,7	26,2	0,48	0,4	0	-
21.05.2024	1,271	-0,068	60,34	61,61	59,02	60,94	-1,92	24	0	1	70,2	47,1	23,02	0,47	0,4	0	-
22.05.2024	1,204	-0,069	61,25	62,58	59,92	61,91	-1,99	24	0	1	69,6	47,9	21,67	0,47	0,4	0	-
23.05.2024	1,168	-0,074	57,8	59,15	56,51	58,52	-2,01	24	0	1	70,1	47,7	22,41	0,48	0,4	0	-
Итого:	98,896	0	4041,27	4078,95	3949,25	4039,39	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,896																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 697

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1717,613	64992,02	65351,59	63430,31	64713,81
23.05.2024	1816,509	69033,29	69430,54	67379,56	68753,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 10:39:51