

#130215#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ 29

Адрес: Фрунзе, 90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА239

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч	DI м3
23.04.2025	70,36	52,62	17,74	83,01	81,16	84,96	83,84	-2,68	5,82	4	1,3	-0,12	24	0	*	0
24.04.2025	70,18	53,32	16,86	84,66	82,79	86,58	85,41	-2,62	5,68	4	1,259	-0,116	24	0	*	0
25.04.2025	69,52	54,03	15,49	97,53	95,42	99,59	98,24	-2,82	6,13	4	1,329	-0,13	24	0	*	0
26.04.2025	70,04	54,19	15,85	93,89	91,81	95,97	94,67	-2,86	5,87	4	1,304	-0,129	24	0	*	0
27.04.2025	70,27	54,15	16,12	98,33	96,18	100,33	98,94	-2,76	6,16	4	1,405	-0,125	24	0	*	0
28.04.2025	70,21	54,58	15,63	93,15	91,08	95,2	93,87	-2,79	5,99	4	1,272	-0,127	24	0	*	0
29.04.2025	71,62	54,63	16,99	85,46	83,5	87,27	86,04	-2,54	5,97	4	1,282	-0,114	24	0	*	0
30.04.2025	72,31	53,11	19,2	67,31	65,77	68,92	68,02	-2,25	5,68	4	1,143	-0,096	24	0	*	0
01.05.2025	72,08	54,38	17,7	76,78	74,99	78,58	77,5	-2,51	5,43	4	1,192	-0,113	24	0	*	0
02.05.2025	72,53	54,23	18,3	76,56	74,77	78,33	77,26	-2,49	5,84	4	1,233	-0,11	24	0	*	0
03.05.2025	69,16	57,12	12,04	97,63	95,52	99,71	98,22	-2,7	5,55	4	0,996	-0,132	22	2	*	0
04.05.2025	72,46	54,73	17,73	84,11	82,13	86,12	84,94	-2,81	5,95	4	1,302	-0,13	24	0	*	0
05.05.2025	72,35	55,84	16,51	88,21	86,14	90,47	89,18	-3,04	5,83	4	1,257	-0,146	24	0	*	0
06.05.2025	72,34	56,47	15,87	89,56	87,48	91,92	90,55	-3,07	5,85	4	1,219	-0,149	24	0	*	0
07.05.2025	70,91	56,7	14,21	100,17	97,93	102,8	101,28	-3,35	5,8	4	1,204	-0,166	24	0	*	0
08.05.2025	72,38	57,74	14,64	99,2	96,91	101,91	100,34	-3,43	6,19	4	1,223	-0,175	24	0	*	0
09.05.2025	72,5	58,83	13,67	100,82	98,45	103,33	101,67	-3,22	6,22	4	1,16	-0,166	24	0	*	0
10.05.2025	72,56	58,82	13,74	109,67	107,09	112,09	110,26	-3,17	5,97	4	1,291	-0,165	24	0	*	0
11.05.2025	72,18	58,86	13,32	116,95	114,24	119,4	117,47	-3,23	6,1	4	1,335	-0,167	24	0	*	0
12.05.2025	72,45	59,66	12,79	112,97	110,32	115,51	113,61	-3,29	6,02	4	1,221	-0,174	24	0	*	0
13.05.2025	72,7	60,42	12,28	115,19	112,47	117,8	115,83	-3,36	6,08	4	1,184	-0,178	24	0	*	0
14.05.2025	72,47	60,81	11,66	120,53	117,69	123,18	121,06	-3,37	5,81	4	1,173	-0,177	24	0	*	0
15.05.2025	72,19	61,69	10,5	132,28	129,23	135,57	133,19	-3,96	5,92	4	1,118	-0,221	24	0	*	0
16.05.2025	72,74	61,59	11,15	131,63	128,52	134,66	132,3	-3,78	6,05	4	1,204	-0,212	24	0	*	0
17.05.2025	72,49	62,55	9,94	140	136,74	143,24	140,68	-3,94	6,09	4	1,118	-0,226	24	0	*	0
18.05.2025	72,65	62,82	9,83	147,86	144,4	151,07	148,35	-3,95	6,09	4	1,177	-0,227	24	0	*	0
19.05.2025	72,76	63,82	8,94	150,04	146,52	153,15	150,29	-3,77	5,95	4	1,073	-0,217	24	0	*	0
20.05.2025	72,91	64,46	8,45	153,52	149,9	156,51	153,56	-3,66	6,22	4	1,035	-0,211	24	0	*	0
21.05.2025	72,51	65,35	7,16	163,53	159,73	166,7	163,46	-3,73	5,62	4	0,905	-0,222	24	0	*	0
22.05.2025	72,74	65,66	7,08	171,7	167,64	174,87	171,44	-3,8	6,23	4	0,945	-0,228	24	0	*	0
23.05.2025	72,53	65,73	6,8	179,98	175,76	183,29	179,7	-3,94	6,12	4	0,942	-0,237	24	0	*	0
Итого:				3462,2	3382,28	3539	3481,17	-98,89			36,801	-5,106	742	2		0
Средние:	71,84	58,35	13,49						5,94	4						

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
22/04/2524:00	113342,81	110640,12	114193,58	113049,21	-2409,09	2891,528	-91,539	19737	796	0
23/05/2524:00	116805,04	114022,4	117732,61	116530,38	-2507,98	2928,329	-96,645	20479	798	0
Итого:	3462,23	3382,28	3539,03	3481,17	-98,89	36,801	-5,106	742	2	0

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 22370ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

