

# #14584#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246418  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
26.04.2022	2,721	0,017	94,19	92,33	92,06	91,56	0,5	24	0	0	70,9	41,6	29,33	0,46	0,35	0	-
27.04.2022	1,58	0,022	51,98	50,66	50,75	50,19	0,56	24	0	0	72,6	42	30,62	0,45	0,36	0	-
28.04.2022	1,644	0,024	54,36	52,99	53,09	52,51	0,58	24	0	0	72	41,5	30,44	0,45	0,36	0	-
29.04.2022	1,628	0,029	57,16	55,75	55,86	55,2	0,66	24	0	0	71,7	43	28,71	0,45	0,36	0	-
30.04.2022	1,623	0,024	56,57	55,16	55,27	54,65	0,62	24	0	0	71,4	42,5	28,88	0,45	0,36	0	-
01.05.2022	1,669	0,027	56,8	55,37	55,53	54,85	0,68	24	0	0	71,7	42,2	29,53	0,45	0,36	0	-
02.05.2022	1,71	0,028	56,45	54,99	55,17	54,48	0,69	24	0	0	71,8	41,3	30,47	0,45	0,36	0	-
03.05.2022	1,637	0,027	57,57	56,14	56,27	55,61	0,66	24	0	0	71,4	42,8	28,59	0,45	0,36	0	-
04.05.2022	1,644	0,022	54,94	53,61	53,68	53,13	0,55	24	0	0	71,3	41,1	30,24	0,45	0,36	0	-
05.05.2022	1,662	0,006	54,59	53,55	53,33	53,09	0,24	24	0	0	71,8	40,8	30,98	0,46	0,36	0	-
06.05.2022	1,558	0,003	51,2	50,31	50,01	49,83	0,18	24	0	0	71,8	40,8	31,02	0,46	0,37	0	-
07.05.2022	1,569	0,001	54,47	53,62	53,21	53,11	0,1	24	0	0	71,5	42,1	29,4	0,46	0,37	0	-
08.05.2022	1,583	0,002	55,97	55,11	54,68	54,59	0,09	24	0	0	71,2	42,3	28,96	0,46	0,36	0	-
09.05.2022	1,572	0,001	54,46	53,61	53,23	53,09	0,14	24	0	0	71,5	42,1	29,4	0,46	0,37	0	-
10.05.2022	1,579	0,001	52,21	51,3	50,99	50,87	0,12	24	0	0	72	41,1	30,89	0,46	0,37	0	-
11.05.2022	1,476	0,002	49,75	48,86	48,58	48,41	0,17	24	0	0	71,6	41,3	30,25	0,46	0,37	0	-
12.05.2022	1,594	0,004	56,93	56,01	55,62	55,48	0,14	24	0	0	71,3	42,8	28,55	0,46	0,37	0	-
13.05.2022	1,525	0,004	55,18	54,26	53,88	53,74	0,14	24	0	0	71,6	43,4	28,22	0,47	0,37	0	-
14.05.2022	1,536	0,005	51,1	50,15	49,89	49,69	0,2	24	0	0	72,1	41,5	30,61	0,46	0,37	0	-
15.05.2022	1,524	0,005	53,31	52,37	52,11	51,87	0,24	24	0	0	71,6	42,6	29,04	0,47	0,37	0	-
16.05.2022	1,489	0,008	50,94	49,97	49,77	49,49	0,28	24	0	0	71,4	41,7	29,67	0,47	0,36	0	-
17.05.2022	1,525	0,008	52,47	51,41	51,26	50,93	0,33	24	0	0	71,4	41,9	29,46	0,47	0,36	0	-
18.05.2022	1,58	0,014	54,52	53,39	53,23	52,88	0,35	24	0	0	72	42,6	29,43	0,47	0,37	0	-
19.05.2022	1,506	0,013	52,88	51,77	51,68	51,3	0,38	24	0	0	71,5	42,6	28,87	0,47	0,37	0	-
20.05.2022	1,49	0,012	53,07	51,98	51,86	51,5	0,36	24	0	0	71,3	42,9	28,45	0,46	0,37	0	-
21.05.2022	1,449	0,013	51,43	50,36	50,26	49,86	0,4	24	0	0	71,4	42,8	28,52	0,47	0,36	0	-
22.05.2022	1,584	0,016	54,95	53,84	53,69	53,32	0,37	24	0	0	71,4	42,1	29,23	0,46	0,36	0	-
23.05.2022	1,438	0,007	60,85	59,92	59,55	59,31	0,24	24	0	0	68,9	44,9	23,98	0,46	0,36	0	-
Итого:	45,095	0	1560,3	1528,79	1524,51	1514,54	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,095																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	2531,271	84505,06	83129,09	82435,62	82378,86
23.05.2022	2576,366	86065,36	84657,88	83960,13	83893,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 7:36:39