

#14594#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.05.2021	1,485	0	56,84	56,05	55,59	55,56	0,03	24	0	0	69,5	42,8	26,7	0,47	0,38	0	16
25.05.2021	1,522	-0,002	65,72	64,88	64,34	64,28	0,06	24	0	0	68,2	44,6	23,62	0,47	0,38	0	-
26.05.2021	1,531	0,004	57,39	56,39	56,15	55,91	0,24	24	0	0	69,6	42,5	27,1	0,47	0,38	0	-
27.05.2021	1,508	0,005	56,69	55,72	55,46	55,24	0,22	24	0	0	69,7	42,6	27,03	0,47	0,38	0	-
28.05.2021	1,499	0,005	58,06	57,13	56,79	56,62	0,17	24	0	0	69,6	43,2	26,32	0,47	0,37	0	11
29.05.2021	1,519	0,007	58,99	57,95	57,72	57,47	0,25	24	0	0	69,3	43,1	26,15	0,47	0,37	0	12,3
30.05.2021	1,562	0,007	60,04	58,97	58,73	58,49	0,24	24	0	0	69,4	43	26,42	0,47	0,37	0	-
31.05.2021	1,503	0,006	57,3	56,29	56,06	55,81	0,25	24	0	0	69,6	42,9	26,65	0,47	0,38	0	16
01.06.2021	1,454	0,004	56,47	55,5	55,24	55,02	0,22	24	0	0	69,4	43,2	26,22	0,46	0,38	0	-
02.06.2021	1,464	0,005	58,17	57,22	56,92	56,72	0,2	24	0	0	69,3	43,7	25,56	0,46	0,38	0	-
03.06.2021	1,384	0,005	53,77	52,85	52,6	52,37	0,23	24	0	0	69,6	43,5	26,08	0,47	0,38	0	15
04.06.2021	1,406	0,002	54,43	53,57	53,24	53,09	0,15	24	0	0	69,5	43,2	26,31	0,46	0,38	0	-
05.06.2021	1,359	0,001	59,87	59,05	58,6	58,5	0,1	24	0	0	68,2	45,1	23,1	0,46	0,38	0	13,4
06.06.2021	1,329	0,004	52,96	52,09	51,8	51,61	0,19	24	0	0	69,4	43,8	25,52	0,46	0,38	0	22
07.06.2021	1,275	0,006	51,99	51,1	50,88	50,63	0,25	24	0	0	68,8	44	24,87	0,46	0,38	0	-
08.06.2021	1,266	0,008	45,84	44,9	44,82	44,53	0,29	24	0	0	69,3	41,3	28	0,46	0,38	0	18,8
09.06.2021	1,317	0,008	50,04	49,16	48,96	48,68	0,28	24	0	0	69,4	42,7	26,64	0,46	0,38	0	21
10.06.2021	1,346	0,004	53,55	52,69	52,37	52,2	0,17	24	0	0	69,3	43,8	25,58	0,46	0,38	0	-
11.06.2021	1,32	0,005	52,85	51,99	51,7	51,49	0,21	24	0	0	69,4	44,1	25,33	0,46	0,38	0	-
12.06.2021	1,309	0,003	54,13	53,28	52,96	52,78	0,18	24	0	0	69,4	44,8	24,56	0,47	0,38	0	-
13.06.2021	1,246	0,006	53,16	52,3	52,02	51,82	0,2	24	0	0	69,2	45,4	23,82	0,47	0,38	0	-
14.06.2021	1,265	0,004	53,22	52,35	52,04	51,87	0,17	24	0	0	69,4	45,2	24,16	0,47	0,38	0	-
15.06.2021	1,246	0,006	52,04	51,17	50,9	50,69	0,21	24	0	0	69,5	45,3	24,28	0,47	0,38	0	-
16.06.2021	1,122	0,004	47,78	47	46,73	46,55	0,18	22	2	1	69,6	45,8	23,81	0,47	0,38	0	-
17.06.2021	1,224	0,007	51,56	50,69	50,41	50,19	0,22	24	0	0	69,7	45,6	24,1	0,46	0,38	0	-
18.06.2021	1,274	0,008	52,05	51,17	50,93	50,69	0,24	24	0	0	69,4	44,6	24,83	0,47	0,38	0	-
19.06.2021	1,158	0,009	48,73	47,86	47,68	47,38	0,3	24	0	0	69,5	45,5	24,01	0,47	0,38	0	-
20.06.2021	1,197	0,009	50,47	49,59	49,38	49,11	0,27	24	0	0	69,2	45,2	24,02	0,47	0,38	0	-
21.06.2021	1,138	0,009	48,49	47,63	47,45	47,15	0,3	24	0	0	69,2	45,5	23,74	0,47	0,38	0	-
22.06.2021	1,106	0,009	47,14	46,27	46,12	45,79	0,33	24	0	0	69,4	45,7	23,69	0,47	0,38	0	-
23.06.2021	1,143	0,016	47,96	47,06	46,95	46,58	0,37	24	0	0	69,5	45,6	23,95	0,47	0,38	0	-
Итого:	41,477	0	1667,7	1639,87	1631,54	1624,82	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,477																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1281,006	41900,03	41199,89	40867,16	40836,14
23.06.2021	1322,483	43567,73	42839,76	42498,7	42460,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:48:46