

#85755#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: ЖЭУ 29

Адрес: Фрунзе,90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

KC=0xA239

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23.05.2024	70,07	47,66	22,41	57,8	56,51	59,15	58,52	-2,01	4,73	4	1,168	-0,074	24	0	*	0
24.05.2024	70,37	48,07	22,3	56,74	55,49	58,08	57,44	-1,95	4,75	4	1,143	-0,07	24	0	*	0
25.05.2024	70,15	47,85	22,3	55,82	54,59	57,12	56,48	-1,89	4,77	4	1,124	-0,065	24	0	*	0
26.05.2024	70,13	47,47	22,66	58,78	57,5	60,08	59,44	-1,94	4,73	4	1,211	-0,069	24	0	*	0
27.05.2024	70,3	47,53	22,77	54,89	53,68	56,11	55,53	-1,85	4,74	4	1,132	-0,065	24	0	*	0
28.05.2024	70,47	47,48	22,99	54,42	53,2	55,64	55,06	-1,86	4,74	4	1,134	-0,064	24	0	*	0
29.05.2024	70,32	47,6	22,72	55,87	54,64	57,05	56,43	-1,79	4,78	4	1,153	-0,061	24	0	*	0
30.05.2024	69,96	47,81	22,15	58,73	57,43	59,97	59,33	-1,9	4,75	4	1,182	-0,068	24	0	*	0
31.05.2024	70,6	47,49	23,11	53,46	52,27	54,63	54,07	-1,8	4,71	4	1,122	-0,061	24	0	*	0
01.06.2024	70,55	47,47	23,08	54,83	53,61	55,99	55,4	-1,79	4,68	4	1,154	-0,061	24	0	*	0
02.06.2024	69,59	48,19	21,4	60,03	58,72	61,27	60,62	-1,9	4,62	4	1,164	-0,067	24	0	*	0
03.06.2024	70,67	47,81	22,86	54,94	53,71	56,26	55,7	-1,99	4,68	4	1,133	-0,074	24	0	*	0
04.06.2024	70,72	47,52	23,2	52,57	51,4	53,88	53,33	-1,93	4,7	4	1,099	-0,069	24	0	*	0
05.06.2024	69,97	48,36	21,61	55,77	54,54	57,07	56,43	-1,89	4,71	4	1,085	-0,068	24	0	*	0
06.06.2024	70,3	48,17	22,13	56,62	55,38	57,87	57,22	-1,84	4,69	4	1,136	-0,065	24	0	*	0
07.06.2024	68,82	49,68	19,14	65,39	64	66,8	66,01	-2,01	4,68	4	1,125	-0,075	24	0	*	0
08.06.2024	70,3	47,77	22,53	57,48	56,21	58,72	58,06	-1,85	4,71	4	1,176	-0,065	24	0	*	0
09.06.2024	70,55	47,41	23,14	59,11	57,8	60,33	59,7	-1,9	4,7	4	1,247	-0,068	24	0	*	0
10.06.2024	70,38	47,75	22,63	58,69	57,38	59,92	59,25	-1,87	4,69	4	1,209	-0,068	24	0	*	0
11.06.2024	70,37	48,07	22,3	57,77	56,5	59,02	58,36	-1,86	4,72	4	1,17	-0,068	24	0	*	0
12.06.2024	70,08	48,05	22,03	60,73	59,39	62	61,32	-1,93	4,66	4	1,214	-0,069	24	0	*	0
13.06.2024	69,95	48,65	21,3	58,97	57,67	60,26	59,55	-1,88	4,68	4	1,137	-0,069	24	0	*	0
14.06.2024	70,3	48,07	22,23	56,73	55,46	57,98	57,33	-1,87	4,68	4	1,142	-0,066	24	0	*	0
15.06.2024	70,24	48,18	22,06	58,46	57,16	59,76	59,08	-1,92	4,7	4	1,17	-0,068	24	0	*	0
16.06.2024	70,38	47,74	22,64	57,45	56,19	58,7	58,04	-1,85	4,71	4	1,183	-0,064	24	0	*	0
17.06.2024	69,83	48,02	21,81	57,51	56,26	58,78	58,12	-1,86	4,66	4	1,134	-0,065	24	0	*	0
18.06.2024	70,6	47,53	23,07	54,65	53,42	55,93	55,35	-1,93	4,72	4	1,14	-0,066	24	0	*	0
19.06.2024	70,58	47,72	22,86	54,93	53,7	56,21	55,62	-1,92	4,7	4	1,133	-0,069	24	0	*	0
20.06.2024	70,4	48,05	22,35	54,89	53,69	56,19	55,59	-1,9	4,73	4	1,107	-0,066	24	0	*	0
21.06.2024	69,81	49,03	20,78	55,99	54,77	57,36	56,7	-1,93	4,77	4	1,041	-0,07	24	0	*	0
22.06.2024	69,67	49,2	20,47	59,86	58,57	61,26	60,53	-1,96	4,78	4	1,101	-0,07	24	0	*	0
23.06.2024	70,24	48,16	22,08	60,31	58,95	61,66	60,99	-2,04	4,8	4	1,205	-0,073	24	0	*	0
Итого:				1830,1	1789,79	1871	1850,6	-60,81			36,774	-2,16	768	0		0
Средние:	70,2	47,98	22,22						4,71	4						

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	м3
22/05/2424:00	67596,81	65976,85	67997,52	67333,41	-1356,56	1777,853	-49,911	11703	790	0
23/06/2424:00	69427	67766,64	69868,57	69184,01	-1417,37	1814,627	-52,071	12471	790	0
Итого:	1830,19	1789,79	1871,05	1850,6	-60,81	36,774	-2,16	768	0	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13364ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

