

# #14593#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246418  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.06.2021	1,136	0,009	48,06	47,17	46,98	46,69	0,29	24	0	0	69,5	45,6	23,88	0,47	0,38	0	-
25.06.2021	1,179	0,011	50,93	50,04	49,84	49,55	0,29	24	0	0	69,1	45,7	23,42	0,47	0,38	0	-
26.06.2021	1,115	0,01	47,98	47,08	46,93	46,6	0,33	24	0	0	69,3	45,9	23,4	0,47	0,38	0	-
27.06.2021	1,177	0,008	49,47	48,53	48,39	48,05	0,34	24	0	0	69,4	45,4	23,99	0,47	0,38	0	-
28.06.2021	1,207	0,008	53,45	52,56	52,3	52,04	0,26	24	0	0	68,8	45,9	22,87	0,22	0,2	0	-
29.06.2021	0,25	-0,012	57,83	58,04	56,97	57,32	-0,35	24	0	1	56,4	51,6	4,72	0,1	0,1	0	-
30.06.2021	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	24	0	1	24,6	25,5	-0,93	0,1	0,1	0	-
01.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	24,5	-0,92	0,1	0,1	0	-
02.07.2021	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	22,6	22,4	0,28	0,1	0,1	0	-
03.07.2021	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	23,6	23,5	0,13	0,1	0,1	0	-
04.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,3	22,9	0,4	0,1	0,1	0	-
05.07.2021	-0,122	-0,122	0,37	6,16	0,37	6,16	-5,79	24	0	1	23	22,3	0,66	0,11	0,12	0	-
06.07.2021	-0,364	-0,365	4,8	22,66	4,8	22,66	-17,86	24	0	1	22	21,8	0,16	0,25	0,25	0	-
07.07.2021	-0,067	-0,067	13,12	17,16	13,12	17,16	-4,04	24	0	1	22,6	22,2	0,37	0,34	0,32	0	-
08.07.2021	0,429	-0,028	55,42	56,4	54,78	55,98	-1,2	24	0	1	47	38,4	8,57	0,42	0,35	0	-
09.07.2021	1,054	0,005	43,14	42,49	42,2	42,02	0,18	24	0	0	69,8	45	24,74	0,44	0,37	0	-
10.07.2021	1,08	0,002	43,93	43,29	42,99	42,84	0,15	24	0	0	70	45	24,97	0,45	0,37	0	-
11.07.2021	1,119	0,004	40,48	39,73	39,57	39,38	0,19	24	0	0	71,7	43,6	28,12	0,46	0,38	0	-
12.07.2021	1,051	0,003	39,49	38,82	38,58	38,45	0,13	24	0	0	71,4	44,3	27,09	0,47	0,38	0	-
13.07.2021	1,035	0,004	38,31	37,6	37,43	37,28	0,15	24	0	0	71,8	44,2	27,51	0,45	0,37	0	-
14.07.2021	0,91	0,002	35,83	35,23	35,02	34,93	0,09	22	2	1	71,5	45,7	25,82	0,46	0,38	0	-
15.07.2021	0,933	0	41,47	40,93	40,56	40,53	0,03	23	1	1	69,6	46,7	22,98	0,46	0,38	0	-
16.07.2021	1,003	0,003	38,72	38,13	37,86	37,74	0,12	24	0	0	71,2	44,9	26,36	0,46	0,38	0	-
17.07.2021	1,002	0,001	38,31	37,7	37,45	37,37	0,08	24	0	0	71,5	44,8	26,64	0,46	0,38	0	-
18.07.2021	1,083	0,014	39,64	38,7	38,73	38,31	0,42	24	0	0	71,7	44,2	27,49	0,47	0,38	0	-
19.07.2021	1,015	0,019	38,97	37,98	38,07	37,58	0,49	23	1	1	71,1	45,1	26,04	0,47	0,38	0	-
20.07.2021	1,226	0,119	43,02	39,82	42,06	39,38	2,68	24	0	1	71,2	44,8	26,32	0,46	0,38	0	-
21.07.2021	1,107	0,027	40,43	39,15	39,5	38,82	0,68	24	0	1	71,6	44,3	27,25	0,47	0,38	0	-
22.07.2021	1,139	0,023	39,39	38,16	38,47	37,88	0,59	24	0	0	72,4	43,4	28,96	0,46	0,38	0	-
23.07.2021	1,114	0,029	40,83	39,54	39,92	39,18	0,74	24	0	0	71,5	44,4	27,08	0,46	0,38	0	-
Итого:	21,811	0	983,41	993,11	962,91	983,94	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,811																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 716

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1322,483	43567,73	42839,76	42498,7	42460,96
23.07.2021	1344,294	44551,14	43832,87	43461,61	43444,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.07.2021 12:59:09