

# #14582#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246418  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.06.2022	1,165	0	50,03	49,51	48,89	48,97	-0,08	24	0	0	70,3	46,4	23,94	0,46	0,37	0	-
25.06.2022	1,191	0,002	46,13	45,43	45,1	44,95	0,15	24	0	0	70,1	43,9	26,25	0,46	0,37	0	-
26.06.2022	1,178	0,009	48,73	47,88	47,66	47,36	0,3	24	0	0	69,8	45,4	24,38	0,46	0,37	0	-
27.06.2022	1,129	0,012	49,5	48,59	48,41	48,06	0,35	24	0	0	69,5	46,6	22,93	0,46	0,37	0	-
28.06.2022	1,174	0,023	48,26	47,22	47,24	46,72	0,52	24	0	0	69,3	44,9	24,34	0,25	0,24	0	-
29.06.2022	0,2	-0,011	58,69	58,94	57,82	58,17	-0,35	24	0	1	56,4	52,6	3,78	0,16	0,17	0	-
30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,6	23,3	4,3	0,16	0,17	0	-
01.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,6	22,7	1,94	0,16	0,17	0	-
02.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	21,9	0,93	0,16	0,17	0	-
03.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	21	1,15	0,16	0,17	0	-
04.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	21,3	0,74	0,16	0,17	0	-
05.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21,3	0,28	0,16	0,17	0	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	21	0,02	0,12	0,13	0	-
07.07.2022	-0,005	-0,002	1,31	1,57	1,31	1,57	-0,26	24	0	1	22,2	25,6	-3,42	0,1	0,1	0	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	22,6	-1,32	0,12	0,13	0	-
09.07.2022	0	0	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	24	0	1	21	21,8	-0,78	0,15	0,16	0	-
10.07.2022	0	0	0,15	0,17	0,15	0,17	-0,02	24	0	1	20,3	23,5	-3,22	0,14	0,15	0	-
11.07.2022	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	19,9	20,6	-0,69	0,33	0,29	0	-
12.07.2022	0,452	-0,091	113,61	116,64	112,67	115,95	-3,28	24	0	1	39	34	5,04	0,49	0,37	0	-
13.07.2022	1,207	0,001	40,25	39,45	39,28	39,14	0,14	24	0	0	73,2	42,7	30,52	0,48	0,37	0	-
14.07.2022	1,217	0,008	39,81	38,96	38,84	38,61	0,23	24	0	0	73,6	42,5	31,09	0,48	0,37	0	-
15.07.2022	1,208	0,014	44,59	43,65	43,59	43,22	0,37	24	0	0	71,5	44,1	27,39	0,48	0,38	0	-
16.07.2022	1,246	0,028	44,62	43,37	43,62	42,93	0,69	24	0	0	71,7	43,8	27,88	0,48	0,37	0	-
17.07.2022	1,291	0,034	45,1	43,7	44,04	43,25	0,79	24	0	0	71,6	43	28,54	0,48	0,37	0	-
18.07.2022	1,222	0,038	43,31	41,96	42,33	41,5	0,83	24	0	0	71,3	43,2	28,03	0,49	0,39	0	-
19.07.2022	1,269	0,033	47,93	46,61	46,87	46,1	0,77	24	0	0	71,2	44,9	26,35	0,46	0,38	0	-
20.07.2022	1,173	0,027	45,21	44,01	44,17	43,52	0,65	24	0	0	71	45,1	25,86	0,46	0,37	0	-
21.07.2022	1,077	0,007	41,54	40,78	40,62	40,34	0,28	24	0	0	70,5	44,3	26,24	0,47	0,37	0	-
22.07.2022	1,079	0,012	43,43	42,61	42,5	42,14	0,36	24	0	0	69,9	44,9	25,02	0,47	0,37	0	-
23.07.2022	1,061	0,025	42,47	41,4	41,51	40,93	0,58	24	0	0	70	45,1	24,86	0,47	0,37	0	-
Итого:	19,534	0	894,68	882,48	876,63	873,63	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,534																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	2618,393	87686,44	86245,36	85545,06	85464,63
23.07.2022	2637,927	88581,12	87127,84	86421,69	86338,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2022 15:02:56