

#14583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.07.2022	1,158	0,041	43,84	42,43	42,89	41,97	0,92	24	0	0	70,3	44,2	26,1	0,47	0,37	0	-
25.07.2022	1,174	0,047	46,78	45,25	45,74	44,73	1,01	24	0	0	70,7	46,1	24,61	0,47	0,37	0	-
26.07.2022	1,166	0,042	56,64	55,25	55,41	54,57	0,84	24	0	0	69,9	49,6	20,32	0,47	0,37	0	-
27.07.2022	1,137	0,037	45,07	43,75	44,08	43,27	0,81	24	0	0	69,9	44,9	25,01	0,46	0,37	0	-
28.07.2022	1,15	0,024	51,52	50,38	50,36	49,77	0,59	24	0	0	70,2	47,9	22,3	0,47	0,37	0	-
29.07.2022	1,139	0,027	47,12	45,94	46,07	45,4	0,67	24	0	0	70,4	46,3	24,09	0,47	0,37	0	-
30.07.2022	1,163	0,024	47,94	46,78	46,88	46,26	0,62	24	0	0	70,3	46,1	24,18	0,46	0,37	0	-
31.07.2022	1,21	0,022	49	47,81	47,91	47,33	0,58	24	0	0	69,7	44,9	24,74	0,46	0,37	0	-
01.08.2022	1,228	0,023	50,81	49,64	49,67	49,1	0,57	24	0	0	70,2	46	24,21	0,46	0,37	0	-
02.08.2022	1,154	0,026	46,55	45,39	45,52	44,89	0,63	24	0	0	70,2	45,5	24,72	0,46	0,37	0	-
03.08.2022	1,124	0,022	48,82	47,71	47,74	47,17	0,57	24	0	0	70	47	23	0,46	0,37	0	-
04.08.2022	1,121	0,026	50,88	49,76	49,77	49,18	0,59	24	0	0	70	48	21,96	0,47	0,38	0	-
05.08.2022	1,1	0,027	45,16	44,04	44,18	43,53	0,65	24	0	0	70,3	46,1	24,2	0,47	0,38	0	-
06.08.2022	1,127	0,025	47,54	46,41	46,49	45,9	0,59	24	0	0	70,2	46,5	23,65	0,47	0,38	0	-
07.08.2022	1,148	0,026	47,54	46,41	46,49	45,89	0,6	24	0	0	70,1	46	24,1	0,46	0,38	0	-
08.08.2022	1,122	0,024	45,05	43,91	44,04	43,43	0,61	24	0	0	70,1	45,2	24,88	0,46	0,38	0	-
09.08.2022	1,152	0,026	46,27	45,11	45,24	44,63	0,61	24	0	0	70	45,2	24,84	0,46	0,38	0	-
10.08.2022	1,137	0,024	46,61	45,47	45,58	44,98	0,6	24	0	0	69,8	45,4	24,34	0,46	0,38	0	-
11.08.2022	1,084	0,023	49,81	48,73	48,7	48,18	0,52	24	0	0	69,7	47,9	21,73	0,46	0,38	0	-
12.08.2022	1,132	0,025	53,95	52,86	52,75	52,26	0,49	24	0	0	70	49,1	20,96	0,46	0,38	0	-
13.08.2022	1,08	0,029	54,07	52,97	52,89	52,31	0,58	24	0	0	69,9	50	19,88	0,46	0,38	0	-
14.08.2022	1,163	0,024	51,86	50,73	50,72	50,17	0,55	24	0	0	69,8	47,4	22,43	0,46	0,38	0	-
15.08.2022	1,058	0,026	57	55,92	55,75	55,21	0,54	24	0	0	70	51,6	18,47	0,46	0,38	0	-
16.08.2022	1,006	0,03	44,04	42,89	43,09	42,38	0,71	24	0	0	69,7	47,1	22,6	0,46	0,38	0	-
17.08.2022	1,054	0,03	48,32	47,19	47,26	46,63	0,63	24	0	0	69,8	48,1	21,68	0,46	0,38	0	-
18.08.2022	1,057	0,028	48,84	47,72	47,77	47,14	0,63	24	0	0	70	48,6	21,47	0,46	0,38	0	-
19.08.2022	0,997	0,029	44,51	43,36	43,5	42,83	0,67	24	0	0	70	47,8	22,22	0,46	0,38	0	-
20.08.2022	1,046	0,027	48,95	47,83	47,9	47,25	0,65	24	0	0	69,9	48,7	21,18	0,46	0,37	0	-
21.08.2022	1,077	0,027	44,64	43,48	43,66	42,97	0,69	24	0	0	70,2	46,2	23,93	0,46	0,38	0	-
22.08.2022	1,057	0,03	43,4	42,2	42,43	41,7	0,73	24	0	0	70,4	46,2	24,14	0,45	0,38	0	-
23.08.2022	1,03	0,03	43,38	42,21	42,44	41,72	0,72	24	0	0	70	46,5	23,54	0,45	0,38	0	-
Итого:	34,551	0	1495,91	1459,53	1462,92	1442,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,551																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	2637,927	88581,12	87127,84	86421,69	86338,26
23.08.2022	2672,478	90077,03	88587,37	87884,61	87781,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 8:23:30