

#28775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.07.2023	1,125	-0,103	53,67	55,66	52,46	55,09	-2,63	24	0	1	70,9	47,1	23,76	0,48	0,37	0	-
25.07.2023	1,085	-0,105	53,22	55,26	52,02	54,69	-2,67	24	0	1	70,9	47,6	23,29	0,48	0,37	0	-
26.07.2023	1,098	-0,114	64,45	66,65	63,1	65,86	-2,76	24	0	1	68,8	49,3	19,54	0,48	0,37	0	-
27.07.2023	1,083	-0,099	54,31	56,29	53,09	55,64	-2,55	24	0	1	70,8	48,1	22,71	0,48	0,37	0	-
28.07.2023	1,053	-0,102	54,12	56,18	52,92	55,5	-2,58	24	0	1	70,8	48,6	22,22	0,48	0,37	0	-
29.07.2023	1,084	-0,103	54,76	56,8	53,5	56,15	-2,65	24	0	1	70,8	48,2	22,64	0,48	0,37	0	-
30.07.2023	1,103	-0,098	54,06	56,02	52,85	55,41	-2,56	24	0	1	71	47,8	23,18	0,48	0,37	0	-
31.07.2023	1,087	-0,1	56,98	58,92	55,71	58,28	-2,57	24	0	1	70,6	48,8	21,79	0,48	0,38	0	-
01.08.2023	1,09	-0,087	51,74	53,43	50,56	52,87	-2,31	24	0	1	71,4	47,6	23,75	0,47	0,38	0	-
02.08.2023	1,113	-0,084	55,23	56,85	53,98	56,2	-2,22	24	0	1	70,7	48	22,63	0,47	0,38	0	-
03.08.2023	1,11	-0,089	58,93	60,63	57,63	59,95	-2,32	24	0	1	69,9	48,6	21,23	0,47	0,38	0	-
04.08.2023	1,032	-0,081	51,72	53,37	50,57	52,79	-2,22	24	0	1	70,8	48,3	22,58	0,47	0,38	0	-
05.08.2023	1,101	-0,084	53,29	54,9	52,09	54,34	-2,25	24	0	1	70,9	47,7	23,21	0,46	0,38	0	-
06.08.2023	1,102	-0,084	57,4	59,07	56,17	58,44	-2,27	24	0	1	69,8	48,1	21,62	0,46	0,38	0	-
07.08.2023	1,09	-0,084	56,46	58,13	55,23	57,46	-2,23	24	0	1	69,7	48	21,69	0,46	0,38	0	-
08.08.2023	1,151	-0,084	54,44	56,04	53,22	55,48	-2,26	24	0	1	70,7	47	23,65	0,46	0,38	0	-
09.08.2023	1,167	-0,078	53,32	54,85	52,13	54,33	-2,2	24	0	1	71,1	46,7	24,38	0,46	0,38	0	-
10.08.2023	1,12	-0,078	52,62	54,12	51,46	53,57	-2,11	23	1	1	70,8	47,1	23,74	0,46	0,38	0	-
11.08.2023	1,139	-0,078	56,09	57,7	54,87	57,05	-2,18	24	0	1	70,3	47,6	22,66	0,46	0,38	0	-
12.08.2023	1,117	-0,079	56,56	58,17	55,31	57,5	-2,19	24	0	1	70,1	48	22,09	0,46	0,38	0	-
13.08.2023	1,126	-0,082	54,61	56,2	53,41	55,59	-2,18	24	0	1	70,7	47,6	23,05	0,46	0,38	0	-
14.08.2023	1,058	-0,081	53,22	54,82	52,05	54,21	-2,16	24	0	1	70,7	48,4	22,3	0,46	0,38	0	-
15.08.2023	1,046	-0,082	52,17	53,79	51,01	53,22	-2,21	24	0	1	70,7	48	22,64	0,47	0,38	0	-
16.08.2023	1,04	-0,077	48,55	50,07	47,45	49,58	-2,13	24	0	1	71,6	47,6	24,05	0,46	0,38	0	-
17.08.2023	1,064	-0,08	50,93	52,47	49,78	51,97	-2,19	24	0	1	71,2	47,7	23,49	0,46	0,38	0	-
18.08.2023	1,052	-0,081	51,1	52,65	49,95	52,11	-2,16	24	0	1	71,1	48	23,13	0,46	0,38	0	-
19.08.2023	1,064	-0,08	50,93	52,47	49,78	51,97	-2,19	24	0	1	71,2	47,7	23,49	0,47	0,38	0	-
20.08.2023	1,029	-0,081	48,69	50,25	47,55	49,75	-2,2	24	0	1	71,4	47,6	23,85	0,46	0,38	0	-
21.08.2023	1,064	-0,08	50,93	52,47	49,78	51,97	-2,19	24	0	1	71,2	47,7	23,49	0,46	0,38	0	-
22.08.2023	1,036	-0,083	52,48	54,11	51,31	53,53	-2,22	24	0	1	70,8	48,6	22,3	0,47	0,38	0	-
23.08.2023	1,045	-0,079	48,09	49,59	46,96	49,11	-2,15	24	0	1	72,2	47,8	24,42	0,47	0,38	0	-
Итого:	33,674	0	1665,07	1717,93	1627,9	1699,61	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,674																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	607,772	23009,9	23110,34	22466,13	22890,98
23.08.2023	641,446	24674,97	24828,27	24094,03	24590,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:33:35