

#92338#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: ЖЭУ -29

Адрес: Фрунзе,90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0xA239

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23.07.2024	70,41	49,73	20,68	52,81	51,63	55,05	54,41	-2,78	4,49	4	0,931	-0,115	24	0	*	0
24.07.2024	71,4	49,47	21,93	49,27	48,13	51,22	50,64	-2,51	4,55	4	0,931	-0,101	24	0	*	0
25.07.2024	70,36	49,99	20,37	54,99	53,78	56,56	55,9	-2,12	4,56	4	0,988	-0,082	24	0	*	0
26.07.2024	70,52	49,43	21,09	54,61	53,38	55,86	55,19	-1,81	4,58	4	1,037	-0,064	24	0	*	0
27.07.2024	70,48	49,15	21,33	52,78	51,6	53,92	53,29	-1,69	4,6	4	1,016	-0,058	24	0	*	0
28.07.2024	70,4	48,89	21,51	55,46	54,24	56,54	55,91	-1,67	4,58	4	1,083	-0,056	24	0	*	0
29.07.2024	70,32	49,01	21,31	54,86	53,65	55,9	55,26	-1,61	4,57	4	1,064	-0,054	23	1	*	0
30.07.2024	70,7	48,44	22,26	53,7	52,51	54,76	54,16	-1,65	4,61	4	1,089	-0,056	24	0	*	0
31.07.2024	70,38	48,88	21,5	54,67	53,43	55,79	55,14	-1,71	4,6	4	1,065	-0,058	24	0	*	0
01.08.2024	70,59	48,99	21,6	53,46	52,28	54,58	53,93	-1,65	4,63	4	1,049	-0,055	24	0	*	0
02.08.2024	69,91	49,84	20,07	55,85	54,63	57,09	56,43	-1,8	4,57	4	1,007	-0,066	24	0	*	0
03.08.2024	70,47	49,02	21,45	52,72	51,57	54,56	53,92	-2,35	4,56	4	0,989	-0,093	24	0	*	0
04.08.2024	70,35	48,95	21,4	52,05	50,9	53,52	52,92	-2,02	4,62	4	0,99	-0,074	23	1	*	0
05.08.2024	70,57	48,86	21,71	52,27	51,11	53,58	52,97	-1,86	4,63	4	1,018	-0,063	24	0	*	0
06.08.2024	69,61	49,79	19,82	58,13	56,87	59,72	59,04	-2,17	4,61	4	1,016	-0,085	24	0	*	0
07.08.2024	70,34	49,35	20,99	53,13	51,97	54,76	54,1	-2,13	4,58	4	0,988	-0,083	24	0	*	0
08.08.2024	70,28	49,17	21,11	54,5	53,29	55,99	55,32	-2,03	4,61	4	1,023	-0,074	24	0	*	0
09.08.2024	70,32	49,43	20,89	52,62	51,44	53,99	53,32	-1,88	4,58	4	0,981	-0,069	24	0	*	0
10.08.2024	70,03	48,99	21,04	55,42	54,2	56,73	56,07	-1,87	4,57	4	1,048	-0,067	24	0	*	0
11.08.2024	70,31	48,16	22,15	57,56	56,29	58,82	58,16	-1,87	4,57	4	1,156	-0,068	24	0	*	0
12.08.2024	70,45	48,37	22,08	54,96	53,73	56,23	55,61	-1,88	4,59	4	1,094	-0,067	24	0	*	0
13.08.2024	70,42	48,71	21,71	54,99	53,79	56,27	55,6	-1,81	4,59	4	1,077	-0,063	24	0	*	0
14.08.2024	70,44	48,88	21,56	54,93	53,7	56,25	55,58	-1,88	4,59	4	1,067	-0,068	24	0	*	0
15.08.2024	70,86	49,01	21,85	51,71	50,54	53	52,41	-1,87	4,6	4	1,014	-0,068	24	0	*	0
16.08.2024	70,58	49,57	21,01	53,03	51,82	54,37	53,74	-1,92	4,59	4	0,994	-0,069	24	0	*	0
17.08.2024	70,57	48,55	22,02	52,33	51,17	53,63	53,07	-1,9	4,6	4	1,036	-0,07	24	0	*	0
18.08.2024	70,35	49,35	21	54,4	53,2	55,76	55,1	-1,9	4,59	4	1,024	-0,069	24	0	*	0
19.08.2024	70,71	48,92	21,79	51,61	50,45	52,87	52,3	-1,85	4,56	4	1,009	-0,067	24	0	*	0
20.08.2024	70,43	49,09	21,34	53,15	51,97	54,47	53,83	-1,86	4,58	4	1,019	-0,068	24	0	*	0
21.08.2024	70,53	49,2	21,33	53,06	51,87	54,4	53,76	-1,89	4,59	4	1,015	-0,071	24	0	*	0
22.08.2024	70,64	48,65	21,99	53,2	52	54,55	53,97	-1,97	4,63	4	1,047	-0,07	24	0	*	0
23.08.2024	70,93	47,94	22,99	51,75	50,58	53,06	52,49	-1,91	4,72	4	1,073	-0,067	24	0	*	0
Итого:				1719,9	1681,72	1763,8	1743,54	-61,82			32,938	-2,258	766	2		0
Средние:	70,45	49,05	21,4						4,59	4						

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	м3
22/07/2424:00	70579,32	68894,62	71064,09	70366,56	-1471,94	1834,469	-54,165	13167	790	0
23/08/2424:00	72299,3	70576,34	72827,89	72110,1	-1533,76	1867,407	-56,423	13933	792	0
Итого:	1719,98	1681,72	1763,8	1743,54	-61,82	32,938	-2,258	766	2	0

Период нормальной работы 766ч
Период отсутствия учета тепл. энергии
Время работы прибора после сброса 14839ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

