

# #14595#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246418  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.08.2021	1,256	0,023	46,38	45,2	45,31	44,71	0,6	24	0	0	71,7	44,6	27,07	0,46	0,39	0	-
25.08.2021	1,251	0,014	45,84	44,87	44,81	44,39	0,42	24	0	0	71,8	44,2	27,58	0,46	0,39	0	-
26.08.2021	1,289	0,005	47,78	46,98	46,7	46,48	0,22	24	0	0	71,6	44,2	27,39	0,47	0,39	0	-
27.08.2021	1,229	0,004	45,45	44,71	44,4	44,22	0,18	24	0	0	71,8	44,4	27,49	0,47	0,39	0	-
28.08.2021	1,264	0,01	45,75	44,85	44,71	44,39	0,32	24	0	0	71,9	43,9	27,97	0,47	0,39	0	-
29.08.2021	1,309	0,017	47,51	46,43	46,43	45,95	0,48	24	0	0	71,7	43,9	27,81	0,47	0,39	0	-
30.08.2021	1,242	0,024	45,16	44,01	44,14	43,53	0,61	24	0	0	71,8	44,3	27,51	0,47	0,39	0	-
31.08.2021	1,275	0,01	46,38	45,41	45,29	44,93	0,36	24	0	0	72,1	44,3	27,82	0,47	0,39	0	-
01.09.2021	1,292	0,005	47,56	46,78	46,45	46,31	0,14	24	0	0	72	44,3	27,7	0,47	0,39	0	-
02.09.2021	1,297	0,003	49,48	48,69	48,35	48,19	0,16	24	0	0	71,7	45	26,64	0,47	0,39	0	-
03.09.2021	1,337	0,012	50,04	49,05	48,89	48,55	0,34	24	0	0	71,9	44,9	27,04	0,47	0,39	0	-
04.09.2021	1,368	0,02	48,69	47,54	47,57	47,06	0,51	24	0	0	72,2	43,9	28,26	0,47	0,39	0	-
05.09.2021	1,391	0,017	50,63	49,47	49,44	49	0,44	24	0	0	71,8	44,1	27,74	0,47	0,39	0	-
06.09.2021	1,458	0,02	52,59	51,36	51,37	50,86	0,51	24	0	0	71,9	44	27,92	0,47	0,39	0	-
07.09.2021	1,356	0,017	56,74	55,65	55,46	55,07	0,39	24	0	0	70,2	46,1	24,18	0,47	0,39	0	-
08.09.2021	1,334	0,025	46,7	45,53	45,62	45,05	0,57	24	0	0	72,5	43,8	28,7	0,47	0,38	0	-
09.09.2021	1,322	0,019	49,08	47,94	47,95	47,48	0,47	24	0	0	71,6	44,5	27,09	0,47	0,38	0	-
10.09.2021	1,29	0,021	48,18	47,03	47,08	46,55	0,53	24	0	0	71,7	44,8	26,9	0,47	0,38	0	-
11.09.2021	1,34	0,021	49,21	48,05	48,08	47,56	0,52	24	0	0	71,8	44,4	27,4	0,47	0,38	0	-
12.09.2021	1,332	0,025	47,99	46,79	46,9	46,31	0,59	24	0	0	72	44,1	27,89	0,48	0,38	0	-
13.09.2021	1,27	0,022	47,85	46,7	46,75	46,21	0,54	24	0	0	72	45,4	26,62	0,47	0,38	0	-
14.09.2021	1,227	0,025	47,67	46,55	46,59	46,05	0,54	24	0	0	71,3	45,5	25,82	0,48	0,38	0	-
15.09.2021	1,321	0,021	47,79	46,6	46,7	46,12	0,58	24	0	0	71,9	44,2	27,72	0,48	0,38	0	-
16.09.2021	1,377	0,022	48,92	47,71	47,77	47,23	0,54	24	0	0	72	43,7	28,31	0,48	0,38	0	-
17.09.2021	1,306	0,024	47	45,81	45,95	45,34	0,61	24	0	0	72	44,1	27,82	0,48	0,38	0	-
18.09.2021	1,396	0,022	49,22	47,95	48,06	47,48	0,58	24	0	0	72	43,6	28,48	0,47	0,38	0	-
19.09.2021	1,485	0,022	53,46	52,16	52,22	51,67	0,55	24	0	0	71,9	43,9	28	0,47	0,38	0	-
20.09.2021	1,423	0,024	51,01	49,71	49,82	49,23	0,59	24	0	0	72	44	28,05	0,47	0,38	0	-
21.09.2021	1,352	0,025	49,87	48,58	48,71	48,1	0,61	24	0	0	71,9	44,8	27,16	0,47	0,38	0	-
22.09.2021	1,406	0,021	51,79	50,52	50,59	50,04	0,55	24	0	0	71,8	44,5	27,34	0,46	0,38	0	-
23.09.2021	1,387	0,02	52,35	51,11	51,14	50,63	0,51	24	0	0	71,6	44,9	26,7	0,46	0,38	0	-
Итого:	41,182	0	1514,07	1479,74	1479,25	1464,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,182																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1380,336	45864,45	45107,35	44744,74	44705,38
23.09.2021	1421,518	47378,52	46587,09	46223,99	46170,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 19:54:53