

#14581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.08.2022	1,051	0,032	44,02	42,84	43,05	42,34	0,71	24	0	0	69,9	46,2	23,67	0,45	0,38	0	-
25.08.2022	1,053	0,03	49,39	48,25	48,29	47,64	0,65	24	0	0	70,4	49,2	21,15	0,45	0,37	0	-
26.08.2022	1,02	0,027	50,33	49,23	49,22	48,63	0,59	24	0	0	70	49,9	20,1	0,44	0,37	0	-
27.08.2022	0,938	0,018	42,21	41,42	41,28	40,91	0,37	24	0	0	69,9	47,7	22,26	0,44	0,37	0	-
28.08.2022	0,963	0,004	43,76	43,12	42,79	42,58	0,21	24	0	0	70,2	47,9	22,25	0,44	0,37	0	-
29.08.2022	0,988	0,007	47,89	47,19	46,85	46,64	0,21	24	0	0	69,7	48,8	20,89	0,45	0,38	0	-
30.08.2022	1,039	0,022	42,18	41,19	41,26	40,73	0,53	24	0	0	70	45,4	24,64	0,45	0,38	0	-
31.08.2022	1,121	0,031	45,95	44,72	44,96	44,24	0,72	24	0	0	69,8	45,7	24,15	0,45	0,38	0	-
01.09.2022	1,163	0,034	49,63	48,3	48,54	47,75	0,79	24	0	0	70,1	47	23,11	0,44	0,38	0	-
02.09.2022	1,119	0,033	49,35	48,07	48,28	47,56	0,72	24	0	0	69,3	46,8	22,47	0,44	0,38	0	-
03.09.2022	1,136	0,028	46,71	45,49	45,68	44,99	0,69	24	0	0	69,9	45,7	24,18	0,44	0,38	0	-
04.09.2022	1,236	0,029	50,32	49,05	49,21	48,53	0,68	24	0	0	70	45,5	24,46	0,44	0,38	0	-
05.09.2022	1,199	0,034	48,29	47,01	47,23	46,49	0,74	24	0	0	70,2	45,5	24,66	0,45	0,38	0	-
06.09.2022	1,255	0,025	51,9	50,65	50,74	50,13	0,61	24	0	0	70,4	46,2	24,17	0,45	0,38	0	-
07.09.2022	1,248	0,019	54,1	52,91	52,89	52,4	0,49	24	0	0	70,4	47,3	23,17	0,44	0,38	0	-
08.09.2022	1,252	0,021	54,82	53,62	53,61	53,1	0,51	24	0	0	70,3	47,3	22,99	0,44	0,38	0	-
09.09.2022	1,29	0,022	54,77	53,54	53,55	53,04	0,51	24	0	0	70,5	46,8	23,69	0,44	0,38	0	-
10.09.2022	1,384	0,023	57,92	56,65	56,66	56,11	0,55	24	0	0	70,3	46,3	23,97	0,44	0,38	0	-
11.09.2022	1,409	0,023	57,79	56,47	56,5	55,94	0,56	24	0	0	70,4	45,9	24,53	0,44	0,38	0	-
12.09.2022	1,36	0,022	56,92	55,64	55,66	55,11	0,55	24	0	0	70,4	46,5	23,98	0,44	0,38	0	-
13.09.2022	1,354	0,021	56,4	55,13	55,14	54,64	0,5	24	0	0	70,4	46,2	24,19	0,44	0,38	0	-
14.09.2022	1,298	0,022	55,34	54,11	54,13	53,6	0,53	24	0	0	70,2	46,7	23,53	0,44	0,38	0	-
15.09.2022	1,338	0,022	55,98	54,72	54,73	54,21	0,52	24	0	0	70,6	46,6	23,98	0,44	0,38	0	-
16.09.2022	1,347	0,018	56,21	54,96	54,98	54,47	0,51	24	0	0	70,5	46,4	24,07	0,44	0,38	0	-
17.09.2022	1,327	0,024	56,39	55,13	55,17	54,61	0,56	24	0	0	70,3	46,7	23,55	0,43	0,38	0	-
18.09.2022	1,37	0,022	59,81	58,59	58,5	58,02	0,48	24	0	0	70	47	23,02	0,44	0,38	0	-
19.09.2022	1,32	0,024	56,43	55,16	55,19	54,62	0,57	24	0	0	70,3	46,8	23,46	0,44	0,38	0	-
20.09.2022	1,308	0,023	63,74	62,51	62,38	61,85	0,53	24	0	0	68,6	48	20,6	0,44	0,38	0	-
21.09.2022	1,318	0,025	55,31	54,02	54,09	53,5	0,59	24	0	0	70,6	46,7	23,9	0,44	0,38	0	-
22.09.2022	1,352	0,023	57,8	56,52	56,51	55,96	0,55	24	0	0	70,3	46,8	23,51	0,44	0,38	0	-
23.09.2022	1,336	0,022	56,4	55,15	55,15	54,62	0,53	24	0	0	70,5	46,7	23,8	0,44	0,38	0	-
Итого:	37,892	0	1628,06	1591,36	1592,22	1574,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,892																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	2672,478	90077,03	88587,37	87884,61	87781,01
23.09.2022	2710,37	91705,09	90178,73	89476,83	89355,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:35:52