

#30442#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 90-96, Калининград
5119

Заводской номер счётчика 00246418	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	674,574	641,398	33.176

Подпись исполнителя _____



#30171#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5119
 Порядковый номер 5785
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246418
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.08.2023	-	1,045	-0,079	48,09	49,59	46,96	49,11	-2,15	24	0	1	72,2	47,8	24,42	0,46	0,38	0
25.08.2023	-	1,086	-0,076	48,87	50,33	47,73	49,85	-2,12	24	0	1	72,3	47,4	24,86	0,46	0,38	0
26.08.2023	-	1,047	-0,07	48,4	49,67	47,26	49,18	-1,92	24	0	1	72	47,9	24,13	0,46	0,38	0
27.08.2023	-	1,062	-0,058	46,92	47,99	45,8	47,51	-1,71	24	0	1	72,6	47,6	24,99	0,46	0,38	0
28.08.2023	-	1,103	-0,058	51,91	52,97	50,72	52,46	-1,74	24	0	1	71,4	48	23,33	0,47	0,36	0
29.08.2023	-	1,168	-0,105	56,21	58,27	54,95	57,66	-2,71	24	0	1	70,6	47	23,56	0,47	0,36	0
30.08.2023	-	1,207	-0,104	58,24	60,3	56,95	59,64	-2,69	24	0	1	70,5	47,1	23,41	0,47	0,36	0
31.08.2023	-	1,152	-0,097	54,53	56,46	53,34	55,94	-2,6	24	0	1	70,5	46,6	23,87	0,46	0,38	0
01.09.2023	-	1,235	-0,043	59,83	60,62	58,51	59,93	-1,42	24	0	0	70,2	48	22,24	0,46	0,38	0
02.09.2023	-	1,239	-0,044	57,69	58,45	56,39	57,82	-1,43	24	0	0	70,9	47,7	23,19	0,47	0,38	0
03.09.2023	-	1,287	-0,049	59,25	60,17	57,95	59,53	-1,58	24	0	0	70,9	47,4	23,52	0,47	0,38	0
04.09.2023	-	1,194	-0,053	59,37	60,37	58,06	59,66	-1,6	24	0	0	70,3	48,3	21,97	0,47	0,38	0
05.09.2023	-	1,152	-0,047	56,27	57,21	55,01	56,54	-1,53	24	0	0	70,6	48,3	22,33	0,47	0,38	0
06.09.2023	-	1,171	-0,052	55,24	56,17	53,98	55,55	-1,57	24	0	0	71	47,9	23,11	0,26	0,27	0
07.09.2023	-	0,017	0	11,64	12,22	11,62	12,2	-0,58	24	0	1	29,7	27,4	2,35	0,47	0,38	0
08.09.2023	-	1,137	-0,05	53,88	54,82	52,69	54,18	-1,49	23	1	1	70,9	48	22,94	0,47	0,38	0
09.09.2023	-	1,151	-0,051	54,8	55,78	53,58	55,13	-1,55	24	0	0	71	48,1	22,88	0,26	0,27	0
10.09.2023	-	0,017	0	11,64	12,22	11,62	12,2	-0,58	24	0	1	29,7	27,4	2,35	0,47	0,38	0
11.09.2023	-	1,136	-0,055	53,92	54,95	52,7	54,36	-1,66	24	0	0	71,1	48	23,08	0,47	0,38	0
12.09.2023	-	1,125	-0,057	51,7	52,73	50,51	52,2	-1,69	24	0	1	71,5	47,7	23,87	0,46	0,38	0
13.09.2023	-	1,096	-0,061	53,51	54,61	52,31	54,05	-1,74	24	0	1	70,8	48,2	22,56	0,46	0,38	0
14.09.2023	-	1,148	-0,059	57,63	58,76	56,33	58,09	-1,76	24	0	0	70,2	48,4	21,89	0,47	0,37	0
15.09.2023	-	1,087	-0,097	60,33	62,16	59,01	61,48	-2,47	24	0	1	69,6	49,2	20,45	0,46	0,38	0
16.09.2023	-	1,139	-0,078	56,09	57,7	54,87	57,05	-2,18	24	0	1	70,3	47,6	22,66	0,46	0,38	0
17.09.2023	-	1,178	-0,059	54,64	55,76	53,41	55,15	-1,74	24	0	1	71,4	47,8	23,62	0,46	0,38	0
18.09.2023	-	1,149	-0,058	53,33	54,4	52,11	53,83	-1,72	24	0	1	71,4	47,8	23,64	0,46	0,38	0
19.09.2023	-	1,086	-0,076	48,87	50,33	47,73	49,85	-2,12	24	0	1	72,3	47,4	24,86	0,46	0,38	0
20.09.2023	-	1,047	-0,07	48,4	49,67	47,26	49,18	-1,92	24	0	1	72	47,9	24,13	0,47	0,38	0
21.09.2023	-	1,172	-0,052	54,92	55,86	53,68	55,26	-1,58	24	0	0	71,2	48	23,23	0,47	0,38	0
22.09.2023	-	1,182	-0,051	56,27	57,23	55,01	56,58	-1,57	24	0	1	71,1	48,2	22,89	0,46	0,38	0
23.09.2023	-	1,161	-0,065	55,82	57,09	54,56	56,45	-1,89	24	0	1	70,9	47,9	22,94	0,46	0,46	0
Итого:	-	33,176	-1,874	1598,21	1634,86	1562,61	1617,62	-55,01	743	1	-	68,42	46,52	21,91	0,45	0,37	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	641,398	24675,47	24828,92	24094,59	24591,21
23.09.2023	674,574	26273,68	26463,78	25657,2	26208,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____