

#95248#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.08.2024	1,014	-0,068	51,71	53	50,54	52,41	-1,87	24	0	1	70,9	49	21,85	0,46	0,4	0	-
25.08.2024	1,06	-0,074	57,17	58,62	55,92	57,93	-2,01	24	0	1	70	49,3	20,71	0,46	0,4	0	-
26.08.2024	1,045	-0,072	53,07	54,49	51,87	53,87	-2	24	0	1	70,6	48,5	22,08	0,46	0,4	0	-
27.08.2024	1,042	-0,072	51,88	53,31	50,72	52,72	-2	24	0	1	71	48,5	22,45	0,46	0,4	0	-
28.08.2024	1,06	-0,074	57,17	58,62	55,92	57,93	-2,01	24	0	1	70	49,3	20,71	0,47	0,4	0	-
29.08.2024	1,029	-0,079	52,32	53,77	51,15	53,18	-2,03	24	0	1	70,7	48,7	22,05	0,47	0,4	0	-
30.08.2024	1,001	-0,072	49,34	50,74	48,24	50,24	-2	24	0	1	71,2	48,4	22,78	0,46	0,4	0	-
31.08.2024	1,019	-0,072	50,46	51,84	49,3	51,26	-1,96	24	0	1	71,1	48,5	22,59	0,46	0,4	0	-
01.09.2024	1,098	-0,078	55,83	57,29	54,58	56,66	-2,08	24	0	1	70,6	48,6	21,95	0,46	0,4	0	-
02.09.2024	1,037	-0,079	56,16	57,71	54,94	57,04	-2,1	24	0	1	70	49,2	20,8	0,46	0,4	0	-
03.09.2024	1,045	-0,072	53,07	54,49	51,87	53,87	-2	24	0	1	70,6	48,5	22,08	0,47	0,4	0	-
04.09.2024	0,99	-0,075	49,62	51,07	48,5	50,54	-2,04	24	0	1	71	48,6	22,46	0,46	0,4	0	-
05.09.2024	1,085	-0,074	55,39	56,81	54,14	56,14	-2	24	0	1	70,5	48,6	21,84	0,47	0,4	0	-
06.09.2024	0,979	-0,072	51,46	52,88	50,31	52,3	-1,99	24	0	1	70,5	49	21,41	0,47	0,4	0	-
07.09.2024	1,019	-0,073	51,91	53,32	50,75	52,73	-1,98	24	0	1	70,7	48,8	21,99	0,47	0,4	0	-
08.09.2024	1,055	-0,077	55,9	57,36	54,67	56,71	-2,04	24	0	1	70,1	49	21,14	0,46	0,4	0	-
09.09.2024	1,075	-0,092	56,31	58,09	55,04	57,41	-2,37	24	0	1	70,2	48,6	21,64	0,46	0,4	0	-
10.09.2024	1,015	-0,071	51,67	53,09	50,5	52,48	-1,98	24	0	1	70,8	48,8	22	0,46	0,4	0	-
11.09.2024	1,085	-0,074	55,39	56,81	54,14	56,14	-2	24	0	1	70,5	48,6	21,84	0,46	0,4	0	-
12.09.2024	1,075	-0,092	56,31	58,09	55,04	57,41	-2,37	24	0	1	70,2	48,6	21,64	0,46	0,4	0	-
13.09.2024	1,053	-0,068	54,38	55,73	53,16	55,08	-1,92	24	0	1	70,9	49,3	21,6	0,45	0,4	0	-
14.09.2024	1,02	-0,07	55,8	57,19	54,58	56,49	-1,91	24	0	1	70,5	50	20,46	0,45	0,4	0	-
15.09.2024	1,15	-0,091	58,54	60,23	57,26	59,58	-2,32	24	0	1	70,6	48,5	22,03	0,45	0,4	0	-
16.09.2024	1,085	-0,077	56,3	57,82	55,05	57,13	-2,08	24	0	1	70,7	49,1	21,6	0,46	0,4	0	-
17.09.2024	0,973	-0,068	49,49	50,77	48,35	50,19	-1,84	22	2	1	71,1	49,1	22,01	0,46	0,4	0	-
18.09.2024	1,03	-0,072	53,41	54,78	52,21	54,16	-1,95	24	0	1	71	49,4	21,64	0,46	0,4	0	-
19.09.2024	1,107	-0,064	51,05	52,23	49,9	51,73	-1,83	24	0	1	70,8	46,9	23,91	0,46	0,4	0	-
20.09.2024	1,053	-0,068	54,38	55,73	53,16	55,08	-1,92	24	0	1	70,9	49,3	21,6	0,45	0,4	0	-
21.09.2024	1,02	-0,07	55,8	57,19	54,58	56,49	-1,91	24	0	1	70,5	50	20,46	0,46	0,4	0	-
22.09.2024	1,129	-0,068	55,26	56,56	54,02	55,94	-1,92	24	0	1	70,8	48,2	22,63	0,46	0,4	0	-
23.09.2024	1,075	-0,06	48,37	49,58	47,27	49,1	-1,83	24	0	1	70,8	46,3	24,52	0,46	0,4	0	-
Итого:	32,523	0	1664,92	1709,21	1627,68	1689,94	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,523																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1867,44	72300,77	72829,47	70577,8	72111,66
23.09.2024	1899,963	73965,69	74538,68	72205,48	73801,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 10:39:51