

# #14601#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246418  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2022	1,411	0,025	59,11	57,83	57,8	57,23	0,57	24	0	0	70,4	46,4	23,94	0,44	0,38	0	-
25.09.2022	1,42	0,019	59,49	58,27	58,16	57,71	0,45	24	0	0	70,5	46,4	24,1	0,44	0,38	0	-
26.09.2022	1,402	0,022	58,48	57,23	57,19	56,68	0,51	24	0	0	70,3	46,2	24,12	0,43	0,38	0	-
27.09.2022	1,429	0,021	59,3	58,03	57,97	57,49	0,48	24	0	0	70,4	46,1	24,28	0,43	0,38	0	-
28.09.2022	1,343	0,02	64,42	63,27	63,05	62,62	0,43	24	0	0	68,8	47,8	21	0,45	0,37	0	-
29.09.2022	1,366	0,023	56,77	55,52	55,51	54,98	0,53	24	0	0	70,6	46,4	24,17	0,46	0,37	0	-
30.09.2022	1,424	0,022	59,89	58,65	58,56	58,05	0,51	24	0	0	70,2	46,3	23,87	0,46	0,37	0	-
01.10.2022	1,432	0,022	59,85	58,6	58,5	58,02	0,48	24	0	0	70,4	46,3	24,1	0,46	0,37	0	-
02.10.2022	1,509	0,018	60,56	59,3	59,22	58,75	0,47	24	0	0	70,5	45,4	25,12	0,49	0,37	0	-
03.10.2022	1,459	0,021	58,87	57,6	57,56	57,06	0,5	24	0	0	70,6	45,7	24,88	0,49	0,37	0	-
04.10.2022	1,414	0,021	60,94	59,7	59,6	59,1	0,5	24	0	0	69,9	46,5	23,35	0,49	0,39	0	-
05.10.2022	2,236	0,142	85,38	81,36	83,51	80,6	2,91	24	0	1	70,2	45	25,22	0,5	0,4	0	-
06.10.2022	3,018	0,007	106,24	104,5	103,83	103,59	0,24	24	0	0	71,1	42,1	28,98	0,51	0,41	0	-
07.10.2022	3,164	0	111,34	109,66	108,82	108,74	0,08	24	0	0	71,2	42,1	29,07	0,51	0,41	0	-
08.10.2022	3,132	0,004	112,17	110,54	109,66	109,62	0,04	24	0	0	70,8	42,3	28,55	0,51	0,41	0	-
09.10.2022	3,406	0,001	119,75	118	117,04	117	0,04	24	0	0	71	42	29,09	0,5	0,41	0	-
10.10.2022	3,546	0,002	126,42	124,64	123,55	123,6	-0,05	24	0	0	71,2	42,5	28,73	0,5	0,41	0	-
11.10.2022	3,306	0,001	117,69	115,94	114,98	114,94	0,04	24	0	0	71,3	42,5	28,77	0,49	0,41	0	-
12.10.2022	3,444	0,001	122,06	120,36	119,28	119,35	-0,07	24	0	0	71	42,1	28,92	0,5	0,41	0	-
13.10.2022	3,372	0	123,56	121,86	120,8	120,83	-0,03	24	0	0	70,4	42,5	27,93	0,51	0,41	0	-
14.10.2022	3,452	0,001	121,77	120,07	118,97	119,05	-0,08	24	0	0	71,3	42,3	29,04	0,51	0,41	0	-
15.10.2022	3,322	0,001	115,73	114,01	113,09	113,08	0,01	24	0	0	71,1	41,8	29,38	0,52	0,41	0	-
16.10.2022	2,992	0,002	104,44	102,85	102,09	102,01	0,08	24	0	0	70,8	41,5	29,27	0,52	0,41	0	-
17.10.2022	2,841	0,002	102,07	100,55	99,79	99,7	0,09	24	0	0	70,4	42	28,44	0,52	0,41	0	-
18.10.2022	2,858	0,002	99,31	97,7	97,07	96,89	0,18	24	0	0	71	41,6	29,38	0,5	0,41	0	-
19.10.2022	3,705	0,001	133,75	131,83	130,73	130,69	0,04	24	0	0	71,1	42,7	28,33	0,5	0,41	0	-
20.10.2022	3,737	-0,001	145,24	143,5	142,09	142,26	-0,17	24	0	0	69,6	43,2	26,37	0,5	0,41	0	-
21.10.2022	4,223	-0,004	177,16	175,36	173,38	173,74	-0,36	24	0	0	68,6	44,1	24,48	0,51	0,41	0	-
22.10.2022	3,936	0,001	138,95	137,07	135,78	135,92	-0,14	24	0	0	71,4	42,4	29,03	0,51	0,41	0	-
23.10.2022	3,423	0,001	117,74	115,98	115,08	115,02	0,06	24	0	0	71,1	41,4	29,75	0,51	0,41	0	-
Итого:	78,722	0	2938,45	2889,78	2872,66	2864,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,722																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2710,37	91705,09	90178,73	89476,83	89355,97
23.10.2022	2789,092	94643,54	93068,51	92349,49	92220,29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2022 8:25:22