

#35159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246418  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2023	1,272	-0,059	56,74	57,79	55,44	57,17	-1,73	24	0	1	71,2	46,8	24,41	0,46	0,83	0	-
25.09.2023	1,24	-0,052	57,83	58,77	56,54	58,15	-1,61	24	0	0	70,8	47,4	23,4	0,46	0,4	0	-
26.09.2023	1,319	-0,109	66,97	68,93	65,46	68,17	-2,71	24	0	1	70,3	48,1	22,21	0,48	0,4	0	-
27.09.2023	1,313	-0,109	70,9	72,95	69,38	72,13	-2,75	24	0	1	69,3	48,4	20,87	0,48	0,62	0	-
28.09.2023	1,183	-0,086	57,11	58,69	55,84	58,07	-2,23	24	0	1	70,8	47,7	23,11	0,48	0,4	0	-
29.09.2023	1,19	-0,07	57,75	59,1	56,46	58,45	-1,99	24	0	1	70,8	48	22,75	0,54	0,4	0	-
30.09.2023	4,098	-0,116	161,17	162,15	157,51	160,65	-3,14	24	0	1	71,3	44,4	26,91	0,48	0,4	0	-
01.10.2023	1,259	-0,069	62,46	63,64	61,07	62,96	-1,89	24	0	1	70,4	48,2	22,12	0,48	0,4	0	-
02.10.2023	1,192	-0,059	59,62	60,76	58,3	60,03	-1,73	24	0	1	70,4	48,5	21,9	0,54	0,4	0	-
03.10.2023	4,098	-0,116	161,17	162,15	157,51	160,65	-3,14	24	0	1	71,3	44,4	26,91	0,49	0,4	0	-
04.10.2023	1,212	-0,06	57,18	58,3	55,9	57,68	-1,78	24	0	1	71,2	48	23,24	0,48	0,4	0	-
05.10.2023	1,199	-0,086	61,26	62,84	59,91	62,15	-2,24	24	0	1	70,2	48,4	21,85	0,49	0,4	0	-
06.10.2023	1,236	-0,091	61,88	63,62	60,5	62,9	-2,4	24	0	1	70,5	48,2	22,32	0,49	0,4	0	-
07.10.2023	1,3	-0,094	63,12	64,87	61,69	64,15	-2,46	24	0	1	70,9	47,9	22,99	0,48	0,4	0	-
08.10.2023	1,363	-0,101	65,87	67,71	64,41	66,98	-2,57	24	0	1	71	47,9	23,05	0,47	0,4	0	-
09.10.2023	1,302	-0,108	65,45	67,39	63,97	66,67	-2,7	24	0	1	70,4	48	22,38	0,53	0,4	0	-
10.10.2023	4,631	-0,137	190,82	191,95	186,49	190,09	-3,6	24	0	1	71,2	45,5	25,72	0,48	0,4	0	-
11.10.2023	1,313	-0,109	70,9	72,95	69,38	72,13	-2,75	24	0	1	69,3	48,4	20,87	0,5	0,4	0	-
12.10.2023	2,135	-0,105	89,02	90,6	86,96	89,73	-2,77	24	0	1	71,4	45,4	25,98	0,53	0,34	0	-
13.10.2023	2,915	-0,148	146,72	148,95	143,69	147,47	-3,78	24	0	1	67,6	46,1	21,51	0,53	0,24	0	-
14.10.2023	3,112	-0,097	122,5	123,67	119,71	122,5	-2,79	24	0	1	71,2	44,2	27	0,52	0,4	0	-
15.10.2023	3,679	-0,111	145,6	146,71	142,31	145,35	-3,04	24	0	1	71	44,2	26,8	0,54	0,4	0	-
16.10.2023	4,161	-0,116	161,31	162,27	157,65	160,81	-3,16	24	0	1	70,9	43,6	27,26	0,54	0,4	0	-
17.10.2023	4,098	-0,116	161,17	162,15	157,51	160,65	-3,14	24	0	1	71,3	44,4	26,91	0,55	0,4	0	-
18.10.2023	4,015	-0,114	159,65	160,7	156,09	159,19	-3,1	24	0	1	70,8	44,2	26,6	0,54	0,4	0	-
19.10.2023	4,161	-0,116	161,31	162,27	157,65	160,81	-3,16	24	0	1	70,9	43,6	27,26	0,53	0,4	0	-
20.10.2023	5	-0,143	202,28	203,27	197,57	201,23	-3,66	24	0	1	72,1	46	26,17	0,53	0,4	0	-
21.10.2023	4,813	-0,138	196,6	197,6	192,16	195,68	-3,52	24	0	1	71,2	45,3	25,89	0,54	0,4	0	-
22.10.2023	4,161	-0,116	161,31	162,27	157,65	160,81	-3,16	24	0	1	70,9	43,6	27,26	0,54	0,4	0	-
23.10.2023	4,099	-0,108	159,2	160,12	155,62	158,66	-3,04	24	0	1	71	43,8	27,2	0,54	0,4	0	-
Итого:	78,069	0	3314,87	3355,14	3240,33	3322,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,069																

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	676,608	26380,87	26568,26	25761,68	26311,72
23.10.2023	754,677	29695,74	29923,4	29002,01	29633,79

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.10.2023 15:21:29