

#98056#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Фрунзе,90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

TЗ=0

КС=0хА239

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	DI м3
23.09.2024	70,8	46,28	24,52	48,37	47,27	49,58	49,1	-1,83	4,57	4	1,075	-0,06	24	0	*	0
24.09.2024	70,72	46,77	23,95	51,44	50,29	52,66	52,15	-1,86	4,59	4	1,12	-0,064	24	0	*	0
25.09.2024	70,77	46,86	23,91	51,05	49,9	52,23	51,73	-1,83	4,61	4	1,107	-0,064	24	0	*	0
26.09.2024	70,78	47,03	23,75	49,6	48,5	50,77	50,29	-1,79	4,61	4	1,068	-0,061	24	0	*	0
27.09.2024	70,71	47,39	23,32	49,7	48,58	50,88	50,38	-1,8	4,6	4	1,048	-0,06	24	0	*	0
28.09.2024	70,6	47,18	23,42	53,79	52,57	55	54,41	-1,84	4,59	4	1,144	-0,064	24	0	*	0
29.09.2024	70,43	47,58	22,85	60,74	59,39	61,97	61,32	-1,93	4,61	4	1,265	-0,07	24	0	*	0
30.09.2024	70,89	47,09	23,8	57,42	56,14	58,65	58,02	-1,88	4,59	4	1,248	-0,067	24	0	*	0
01.10.2024	71,27	46,84	24,43	57,39	56,08	58,58	57,97	-1,89	4,59	4	1,281	-0,068	24	0	*	0
02.10.2024	71,64	46,73	24,91	56,5	55,22	57,73	57,16	-1,94	4,66	4	1,285	-0,069	24	0	*	0
03.10.2024	70,99	47,13	23,86	58,34	57,02	59,67	59,04	-2,02	4,53	4	1,265	-0,071	24	0	*	0
04.10.2024	71,09	47,37	23,72	57,33	56,02	58,68	58,05	-2,03	4,55	4	1,23	-0,074	24	0	*	0
05.10.2024	71,61	46,72	24,89	57,18	55,89	58,53	57,9	-2,01	4,57	4	1,296	-0,071	24	0	*	0
06.10.2024	71,62	46,5	25,12	61,12	59,7	62,45	61,79	-2,09	4,57	4	1,4	-0,075	24	0	*	0
07.10.2024	70,82	48,15	22,67	61,48	60,1	63,06	62,39	-2,29	4,73	4	1,252	-0,087	24	0	*	0
08.10.2024	70,64	45,73	24,91	102,05	99,79	103,73	102,69	-2,9	5,37	4	2,354	-0,113	24	0	*	0
09.10.2024	70,94	44,27	26,67	146,3	143,04	147,97	146,62	-3,58	5,53	4	3,657	-0,137	24	0	*	0
10.10.2024	71,45	44,2	27,25	133,7	130,65	134,97	133,71	-3,06	5,52	4	3,425	-0,112	24	0	*	0
11.10.2024	70,97	44,43	26,54	137,59	134,5	138,95	137,64	-3,14	5,38	4	3,431	-0,117	24	0	*	0
12.10.2024	70,74	44,89	25,85	157,8	154,29	159,28	157,75	-3,46	5,23	4	3,829	-0,132	24	0	*	0
13.10.2024	70,88	45,02	25,86	176,7	172,74	178,21	176,51	-3,77	5,18	4	4,295	-0,143	24	0	*	0
14.10.2024	71,19	44,14	27,05	154,71	151,19	156,11	154,7	-3,51	5,33	4	3,931	-0,131	24	0	*	0
15.10.2024	71,21	44,08	27,13	153,95	150,43	155,39	153,96	-3,53	5,28	4	3,924	-0,131	24	0	*	0
16.10.2024	70,85	45,21	25,64	178,66	174,64	180,33	178,57	-3,93	5,23	4	4,299	-0,154	24	0	*	0
17.10.2024	71,02	45,6	25,42	180,44	176,38	181,99	180,17	-3,79	5,24	4	4,308	-0,148	24	0	*	0
18.10.2024	70,73	45,03	25,7	170,01	166,18	171,47	169,83	-3,65	5,34	4	4,105	-0,14	24	0	*	0
19.10.2024	71,42	44,85	26,57	166,92	163,11	168,28	166,68	-3,57	5,37	4	4,172	-0,137	24	0	*	0
20.10.2024	71,18	44,55	26,63	172,66	168,75	173,96	172,34	-3,59	5,34	4	4,335	-0,135	24	0	*	0
21.10.2024	71,53	43,59	27,94	149,07	145,65	150,34	148,98	-3,33	5,4	4	3,925	-0,122	24	0	*	0
22.10.2024	71,46	43,66	27,8	137,51	134,36	138,78	137,51	-3,15	5,48	4	3,596	-0,115	24	0	*	0
23.10.2024	71,66	43,26	28,4	138,38	135,21	139,58	138,32	-3,11	5,46	4	3,705	-0,113	24	0	*	0
Итого:				3287,9	3213,58	3329,7	3297,68	-84,1			79,375	-3,105	744	0		0
Средние:	71,05	45,74	25,3						4,98	4						

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	м3
22/09/2424:00	73910	72151,1	74483,15	73746,65	-1595,55	1898,719	-58,715	14651	794	0
23/10/2424:00	77197,9	75364,68	77812,93	77044,33	-1679,65	1978,094	-61,82	15395	794	0
Итого:	3287,9	3213,58	3329,78	3297,68	-84,1	79,375	-3,105	744	0	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 16295ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации

