

# #14590#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246418  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2021	4,669	0	152,77	150,59	149,09	149,31	-0,22	24	0	0	73,5	42,1	31,37	0,53	0,42	0	-
25.11.2021	4,728	0	156,21	153,99	152,48	152,7	-0,22	24	0	0	73,3	42,2	31,09	0,53	0,42	0	-
26.11.2021	5,111	0	163,32	160,89	159,24	159,45	-0,21	24	0	0	75,2	43	32,17	0,53	0,42	0	-
27.11.2021	5,459	0,002	163,94	161,04	159,55	159,59	-0,04	24	0	0	78	43,7	34,24	0,53	0,42	0	-
28.11.2021	5,563	0	165,9	163,13	161,49	161,68	-0,19	24	0	0	77,7	43,2	34,51	0,53	0,42	0	-
29.11.2021	6,004	0	176,25	173,12	171,4	171,51	-0,11	24	0	0	79,1	44	35,05	0,52	0,42	0	-
30.11.2021	5,973	0	181,38	178,45	176,51	176,8	-0,29	24	0	0	78,2	44,3	33,92	0,52	0,42	0	-
01.12.2021	6,167	0	173,7	170,59	168,75	169	-0,25	24	0	0	80,7	44,1	36,6	0,52	0,42	0	-
02.12.2021	5,803	0,001	174,95	172,1	170,37	170,58	-0,21	24	0	0	77,2	43	34,12	0,5	0,39	0	-
03.12.2021	6,023	-0,004	193,21	190,31	188,26	188,6	-0,34	24	0	0	75,8	43,7	32,12	0,54	0,42	0	-
04.12.2021	6,088	0	171,53	168,49	166,71	166,94	-0,23	24	0	0	80,2	43,6	36,59	0,54	0,42	0	-
05.12.2021	6,336	0,002	170,28	166,96	165,33	165,45	-0,12	24	0	0	81,7	43,3	38,34	0,54	0,42	0	-
06.12.2021	7,272	0	185,34	181,25	179,25	179,33	-0,08	24	0	0	87,6	47,1	40,55	0,53	0,42	0	-
07.12.2021	8,119	0	199,49	194,83	192,43	192,61	-0,18	24	0	0	91,4	49,3	42,19	0,53	0,42	0	-
08.12.2021	8,365	0	200,62	195,76	193,27	193,48	-0,21	24	0	0	93,2	49,9	43,27	0,54	0,42	0	-
09.12.2021	7,781	0	189,8	185,35	183,17	183,29	-0,12	24	0	0	90,7	48,2	42,46	0,55	0,42	0	-
10.12.2021	6,561	0	160,79	157,25	155,76	155,86	-0,1	24	0	0	85,4	43,2	42,13	0,55	0,42	0	-
11.12.2021	6,351	0,001	154,96	151,41	150,15	150,12	0,03	24	0	0	85	42,7	42,29	0,55	0,42	0	-
12.12.2021	6,735	0,001	163,19	159,47	158,05	158,05	0	24	0	0	85,7	43	42,61	0,49	0,38	0	-
13.12.2021	5,951	0	184,29	181,18	179,41	179,53	-0,12	23	1	1	77	43,8	33,25	0,54	0,41	0	-
14.12.2021	5,981	0	165,29	162,13	160,79	160,8	-0,01	24	0	0	78,9	41,7	37,22	0,53	0,42	0	-
15.12.2021	5,471	0	161,17	158,39	157,11	157,16	-0,05	24	0	0	75,5	40,6	34,84	0,53	0,42	0	-
16.12.2021	5,109	0	152,7	150,1	148,95	148,94	0,01	24	0	0	74,3	39,9	34,33	0,53	0,42	0	-
17.12.2021	5,374	0,003	167,37	164,58	163,25	163,21	0,04	24	0	0	74,6	41,7	32,92	0,53	0,42	0	-
18.12.2021	5,268	0,001	163,56	160,8	159,55	159,48	0,07	24	0	0	74,5	41,5	33	0,53	0,42	0	-
19.12.2021	5,555	0,002	169,49	166,51	165,26	165,15	0,11	24	0	0	75,3	41,7	33,61	0,53	0,42	0	-
20.12.2021	6,475	0,002	172,78	169,18	167,66	167,6	0,06	24	0	0	82,6	44	38,59	0,53	0,42	0	-
21.12.2021	6,956	0	173,81	169,86	168,11	168,13	-0,02	24	0	0	87,5	46,1	41,35	0,53	0,43	0	-
22.12.2021	7,313	0,001	181,45	177,26	175,36	175,45	-0,09	24	0	0	88,6	46,9	41,7	0,53	0,42	0	-
23.12.2021	6,721	0	165,99	162,35	160,65	160,83	-0,18	24	0	0	86,4	44,5	41,87	0,53	0,42	0	-
Итого:	185,282	0	5155,53	5057,32	5007,36	5010,63	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	185,282																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	1661,189	55824,03	54896,6	54467,96	54401,9
23.12.2021	1846,471	60979,56	59953,92	59475,32	59412,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2021 7:50:38