

#116724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 2,659 | 91,76 | 90,86 | 0 | 89,61 | 90,11 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 42,4 | 29,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.01.2025 | 2,506 | 85,68 | 84,82 | 0 | 83,72 | 84,13 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 41,5 | 29,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.01.2025 | 2,363 | 78,69 | 77,98 | 0 | 76,87 | 77,34 | -0,47 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 40,7 | 30,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.01.2025 | 2,284 | 76,87 | 76,2 | 0 | 75,13 | 75,63 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 41 | 30,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.01.2025 | 2,08 | 67,46 | 66,85 | 0 | 65,92 | 66,36 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40 | 31,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.01.2025 | 2,12 | 69,74 | 69,12 | 0 | 68,18 | 68,64 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 40,2 | 31,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.01.2025 | 2,267 | 75,1 | 74,42 | 0 | 73,38 | 73,86 | -0,48 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40,7 | 30,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.01.2025 | 2,446 | 84,6 | 83,92 | 0 | 82,68 | 83,26 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 41,6 | 29,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.02.2025 | 2,719 | 98,23 | 97,38 | 0 | 96 | 96,56 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 43,3 | 28,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.02.2025 | 2,792 | 94,85 | 93,93 | 0 | 92,59 | 93,13 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 43 | 30,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.02.2025 | 2,803 | 94,8 | 93,86 | 0 | 92,47 | 93,02 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 43,8 | 30,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.02.2025 | 2,63 | 90,47 | 89,64 | 0 | 88,37 | 88,9 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 42,3 | 29,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.02.2025 | 2,702 | 94,02 | 93,17 | 0 | 91,82 | 92,4 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 42,9 | 29,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.02.2025 | 2,492 | 87,57 | 86,79 | 0 | 85,58 | 86,09 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 42,2 | 29,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.02.2025 | 2,807 | 98,49 | 97,6 | 0 | 96,16 | 96,72 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 44 | 29,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.02.2025 | 3,237 | 105,29 | 104,17 | 0 | 102,51 | 103,15 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 45,7 | 31,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.02.2025 | 3,357 | 104,27 | 103,03 | 0 | 101,38 | 101,98 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 46,4 | 33,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.02.2025 | 3,529 | 109,55 | 108,2 | 0 | 106,41 | 107,05 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 48 | 33,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.02.2025 | 3,67 | 131,8 | 130,58 | 0 | 128,36 | 129,17 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 48,1 | 28,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.02.2025 | 3,515 | 121,19 | 120,02 | 0 | 117,97 | 118,79 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 47,5 | 29,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.02.2025 | 3,404 | 107,79 | 106,59 | 0 | 104,83 | 105,51 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 79,2 | 46,7 | 32,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.02.2025 | 3,347 | 108,28 | 107,12 | 0 | 105,39 | 106,07 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 46,1 | 31,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.02.2025 | 3,136 | 97,1 | 96,04 | 0 | 94,48 | 95,1 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 45,2 | 33,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.02.2025 | 3,421 | 109,16 | 107,97 | 0 | 106,19 | 106,87 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 46,6 | 32,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.02.2025 | 3,217 | 102,43 | 101,24 | 0 | 99,69 | 100,25 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 46 | 32,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.02.2025 | 3,015 | 96,33 | 95,26 | 0 | 93,81 | 94,4 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 44,6 | 32,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.02.2025 | 3,093 | 100,28 | 99,26 | 0 | 97,71 | 98,31 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 44,9 | 31,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.02.2025 | 3,432 | 110,41 | 109,22 | 0 | 107,38 | 108,06 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 47,4 | 31,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.02.2025 | 3,297 | 106,73 | 105,56 | 0 | 103,88 | 104,5 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 46,4 | 31,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.02.2025 | 3,129 | 109,14 | 108,14 | 0 | 106,44 | 107,1 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 45,2 | 29,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.02.2025 | 3,039 | 108,12 | 107,22 | 0 | 105,56 | 106,22 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 73 | 44,2 | 28,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 90,508 | 3016,2 | 2986,16 | 0 | 2940,47 | 2958,68 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 90,508 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 23.01.2025 | 1275,226 | 45806,4 | 45575,27 | 0 | 44763,31 | 45175,11 |
| 23.02.2025 | 1365,734 | 48822,6 | 48561,43 | 0 | 47703,78 | 48133,79 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 7:15:28