

#14575#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,086	0,043	67,65	65,55	66,14	65,05	1,09	24	0	0	70,6	39,8	30,85	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,828	0,041	61,14	59,3	59,84	58,86	0,98	24	0	0	69,1	39,2	29,88	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,453	0,061	87,7	85,03	85,82	84,35	1,47	24	0	0	69,1	41,3	27,86	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,551	0,067	90,04	87,22	88,04	86,47	1,57	24	0	0	70,4	42,2	28,2	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,686	0,071	94,28	91,31	92,16	90,54	1,62	24	0	0	70,8	42,4	28,39	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,834	0,104	128,19	124,45	125,66	123,31	2,35	24	0	0	65,6	43,9	21,75	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,619	0,07	90,62	87,73	88,54	86,95	1,59	24	0	0	71,6	42,7	28,83	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,692	0,065	84,66	81,83	82,56	81,13	1,43	24	0	0	74,8	43	31,84	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,967	0,083	98,38	95,07	95,96	94,2	1,76	24	0	0	74,6	44,5	30,1	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,004	0,079	95,91	92,61	93,44	91,73	1,71	24	0	0	76,4	45,1	31,28	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,715	0,065	84,29	81,44	82,15	80,7	1,45	24	0	0	75,5	43,3	32,24	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,868	0,076	91,67	88,58	89,42	87,76	1,66	24	0	0	74,7	43,5	31,26	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,153	0,086	98,52	95,05	95,98	94,12	1,86	24	0	0	76,6	44,6	31,99	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,054	0,074	91,69	88,43	89,21	87,57	1,64	24	0	0	78,5	45,2	33,37	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,917	0,071	86,93	83,89	84,63	83,08	1,55	24	0	0	78,2	44,5	33,64	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,993	0,075	90,12	86,94	87,73	86,11	1,62	24	0	0	77,7	44,5	33,26	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,496	0,056	77,88	75,31	76,01	74,7	1,31	24	0	0	73,2	41,1	32,11	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,418	0,057	81,35	78,79	79,55	78,16	1,39	24	0	0	70,5	40,8	29,7	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,638	0,068	91,64	88,76	89,62	88,02	1,6	24	0	0	70,1	41,4	28,68	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,502	0,059	85,24	82,57	83,35	81,93	1,42	24	0	0	70,5	41,2	29,31	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,643	0,067	91,83	88,92	89,73	88,15	1,58	24	0	0	71	42,3	28,71	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,829	0,082	100,02	96,76	97,74	95,9	1,84	24	0	0	71,5	43,4	28,11	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,741	0,073	93,07	90,04	90,86	89,27	1,59	24	0	0	72,7	43,4	29,38	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,209	0,09	104,03	100,43	101,39	99,47	1,92	24	0	0	76	45,2	30,78	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,908	0,069	88,62	85,55	86,28	84,75	1,53	24	0	0	77	44,1	32,9	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,809	0,06	82,66	79,81	80,57	79,13	1,44	24	0	0	75,9	41,8	34,09	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,524	0,053	76,6	74,07	74,75	73,49	1,26	24	0	0	74,1	41	33,08	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,152	0,042	68,14	66	66,55	65,49	1,06	24	0	0	71,8	40,1	31,69	0,6	0,4	-
Итого:	75,289	0	2482,87	2401,44	2423,68	2380,39	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,289															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	2133,989	74303,64	72433,85	72571,18	71748,35
23.03.2021	2209,278	76786,51	74835,29	74994,86	74128,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2021 13:40:34