

# #75810#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5942  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211246  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,403	88,84	88,4	0	86,94	87,67	-0,73	24	0	0	69,2	41,5	27,68	0,7	0,7	-
25.02.2024	2,444	89,59	89,09	0	87,66	88,37	-0,71	24	0	0	69,5	41,6	27,92	0,7	0,7	-
26.02.2024	2,337	85,3	84,86	0	83,47	84,17	-0,7	24	0	0	69,4	41,4	28,04	0,7	0,7	-
27.02.2024	2,328	85,18	84,74	0	83,33	84,07	-0,74	24	0	0	69,4	41,4	27,98	0,7	0,7	-
28.02.2024	2,4	89,93	89,47	0	87,98	88,71	-0,73	24	0	0	69,1	41,8	27,34	0,7	0,7	-
29.02.2024	2,523	98,73	98,28	0	96,67	97,48	-0,81	24	0	0	68,3	42,2	26,11	0,7	0,7	-
01.03.2024	2,114	74,66	74,25	0	73,05	73,66	-0,61	24	0	0	69,5	40,5	29	0,7	0,7	-
02.03.2024	2,251	79,3	78,87	0	77,57	78,26	-0,69	24	0	0	69,6	40,5	29,06	0,7	0,7	-
03.03.2024	2,472	102,98	102,63	0	100,95	101,79	-0,84	24	0	0	66,4	41,8	24,57	0,7	0,7	-
04.03.2024	2,674	108,35	107,88	0	106,07	106,95	-0,88	24	0	0	68,4	43,1	25,26	0,7	0,7	-
05.03.2024	2,77	118,77	118,27	0	116,33	117,24	-0,91	24	0	0	67,4	43,5	23,86	0,7	0,7	-
06.03.2024	2,832	109,04	108,45	0	106,65	107,5	-0,85	24	0	0	70,2	43,6	26,58	0,7	0,7	-
07.03.2024	2,919	105,85	105,15	0	103,38	104,19	-0,81	24	0	0	72,6	44,4	28,25	0,7	0,7	-
08.03.2024	2,939	105,84	105,14	0	103,35	104,15	-0,8	24	0	0	72,8	44,3	28,48	0,7	0,7	-
09.03.2024	3,063	105,79	105	0	103,19	104,01	-0,82	24	0	0	74,3	44,6	29,71	0,7	0,7	-
10.03.2024	3,089	110,95	110,16	0	108,32	109,15	-0,83	24	0	0	73,2	44,7	28,55	0,7	0,7	-
11.03.2024	2,767	104,68	104,05	0	102,33	103,12	-0,79	24	0	0	70,9	43,8	27,08	0,7	0,7	-
12.03.2024	2,741	105,36	104,8	0	103,05	103,87	-0,82	24	0	0	69,9	43,2	26,64	0,7	0,7	-
13.03.2024	2,404	87,8	87,33	0	85,89	86,63	-0,74	24	0	0	69,8	41,7	28,06	0,7	0,7	-
14.03.2024	2,153	76,39	75,97	0	74,73	75,36	-0,63	24	0	0	69,4	40,6	28,84	0,7	0,7	-
15.03.2024	2,039	74,34	74	0	72,79	73,44	-0,65	24	0	0	68,6	40,5	28,07	0,7	0,7	-
16.03.2024	2,139	75,23	74,83	0	73,62	74,25	-0,63	24	0	0	69,4	40,3	29,08	0,7	0,7	-
17.03.2024	2,848	109,32	108,7	0	106,88	107,73	-0,85	24	0	0	70,4	43,7	26,69	0,7	0,7	-
18.03.2024	2,86	103,57	102,84	0	101,16	101,92	-0,76	24	0	0	72,3	44	28,3	0,7	0,7	-
19.03.2024	2,781	101,1	100,44	0	98,79	99,54	-0,75	24	0	0	71,8	43,6	28,17	0,7	0,7	-
20.03.2024	2,524	90,26	89,71	0	88,23	88,95	-0,72	24	0	0	70,8	42,2	28,65	0,7	0,7	-
21.03.2024	2,338	84,72	84,26	0	82,91	83,56	-0,65	24	0	0	69,5	41,2	28,25	0,7	0,7	-
22.03.2024	2,358	85,36	84,9	0	83,51	84,22	-0,71	24	0	0	69,5	41,2	28,26	0,7	0,7	-
23.03.2024	2,303	83,47	83,03	0	81,69	82,37	-0,68	24	0	0	69	40,8	28,24	0,7	0,7	-
Итого:	73,813	2740,7	2725,5	0	2680,49	2702,33	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,813															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	804,151	28139,15	27990,84	0	27486	27746,06
23.03.2024	877,964	30879,85	30716,34	0	30166,49	30448,39

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.03.2024 8:02:45