

#80113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,522	93,25	92,76	0	91,25	92,01	-0,76	24	0	0	69,4	41,7	27,67	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	2,391	88,74	88,3	0	86,83	87,58	-0,75	24	0	0	69,5	42	27,55	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	2,19	80,37	79,98	0	78,66	79,33	-0,67	24	0	0	69	41,1	27,9	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	1,888	67,07	66,76	0	65,61	66,24	-0,63	24	0	0	69,1	40,3	28,79	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	1,68	57,82	57,55	0	56,57	57,15	-0,58	24	0	0	69,2	39,5	29,68	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	1,781	61,2	60,92	0	59,88	60,47	-0,59	24	0	0	69,3	39,5	29,77	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	1,416	48,1	47,9	0	47,05	47,57	-0,52	24	0	0	69,2	39,1	30,16	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	1,161	40,31	40,23	0	39,45	39,97	-0,52	24	0	0	69,3	39,8	29,47	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	1,056	37,91	37,88	0	37,1	37,61	-0,51	24	0	0	68,8	40,3	28,5	0,7	0,7	-
02.04.2024	1,761	62,48	62,24	0	61,13	61,8	-0,67	24	0	0	68,7	39,8	28,86	0,7	0,7	-
03.04.2024	2,713	104,66	104,11	0	102,35	103,18	-0,83	24	0	0	70,4	43,9	26,55	0,7	0,7	-
04.04.2024	2,449	88,53	88,01	0	86,55	87,24	-0,69	24	0	0	70,9	42,6	28,31	0,7	0,7	-
05.04.2024	1,772	61,49	61,22	0	60,19	60,78	-0,59	24	0	0	69,2	39,8	29,46	0,7	0,7	-
06.04.2024	1,825	62,24	61,92	0	60,93	61,44	-0,51	24	0	0	69,3	39,3	29,98	0,7	0,7	-
07.04.2024	1,423	51,63	51,47	0	50,51	51,05	-0,54	24	0	0	69,2	40,9	28,22	0,7	0,7	-
08.04.2024	1,203	41,95	41,83	0	41,07	41,53	-0,46	24	0	0	69,2	39,8	29,32	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,866	34,43	34,47	0	33,72	34,2	-0,48	24	0	0	68	42,3	25,68	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,552	33,5	33,81	0	32,87	33,45	-0,58	24	0	0	64	47,2	16,87	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,565	23,97	24,2	0	23,46	23,96	-0,5	24	0	0	68,8	44,7	24,11	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,539	23,93	24,16	0	23,44	23,92	-0,48	24	0	0	68,2	45,1	23,11	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,578	25,1	25,31	0	24,54	25,06	-0,52	24	0	0	68,7	45,1	23,65	0,7	0,7	-
14.04.2024	0,651	26,13	26,27	0	25,57	26,03	-0,46	24	0	0	69,1	43,7	25,47	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,562	24,24	24,41	0	23,73	24,17	-0,44	24	0	0	68,5	44,9	23,57	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,561	25,45	25,63	0	24,94	25,38	-0,44	24	0	0	67,7	45,2	22,52	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,605	26,71	26,83	0	26,14	26,58	-0,44	24	0	0	68	44,8	23,14	0,7	0,7	-
18.04.2024	1,871	84,06	83,97	0	82,47	83,25	-0,78	24	0	0	64,7	42	22,73	0,7	0,7	-
19.04.2024	2,693	100,94	100,36	0	98,76	99,52	-0,76	24	0	0	69,4	42,1	27,3	0,7	0,7	-
20.04.2024	2,782	108,68	108,08	0	106,41	107,14	-0,73	24	0	0	68,7	42,5	26,17	0,7	0,7	-
21.04.2024	2,801	107,34	106,7	0	105,05	105,78	-0,73	24	0	0	69,2	42,5	26,7	0,7	0,7	-
22.04.2024	2,75	107,16	106,54	0	104,86	105,58	-0,72	24	0	0	69,3	43,1	26,23	0,7	0,7	-
23.04.2024	2,546	92,63	92,04	0	90,58	91,27	-0,69	24	0	0	70,2	42,1	28,14	0,7	0,7	-
Итого:	50,153	1892,02	1885,86	0	1851,67	1870,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,153															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	877,964	30879,85	30716,34	0	30166,49	30448,39
23.04.2024	928,117	32771,87	32602,2	0	32018,16	32318,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:26:08