

# #14572#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5942  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211246  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,231	0,054	78,83	76,48	77,18	75,88	1,3	24	0	0	68,7	40,5	28,19	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,389	0,058	85,31	82,74	83,49	82,1	1,39	24	0	0	68,7	40,8	27,95	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,451	0,061	90,2	87,51	88,29	86,8	1,49	24	0	0	68,6	41,5	27,04	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,284	0,053	81,08	78,69	79,36	78,07	1,29	24	0	0	68,6	40,5	28,12	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	1,875	0,041	64,83	62,94	63,44	62,48	0,96	24	0	0	68,5	39,6	28,95	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,601	0,031	54,57	53,02	53,44	52,65	0,79	24	0	0	67,9	38,4	29,42	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	2,055	0,048	71,76	69,66	70,24	69,14	1,1	24	0	0	68,3	39,6	28,64	0,6	0,4	7
01.05.2021	2,037	0,046	69,56	67,49	68,08	67	1,08	24	0	0	68,7	39,4	29,31	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	2,324	0,065	86,71	84,08	84,89	83,37	1,52	24	0	0	68,3	41,6	26,65	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	2,202	0,051	75,51	73,21	73,93	72,66	1,27	24	0	0	68,8	39,7	29,14	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	1,59	0,031	53,18	51,64	52,03	51,25	0,78	24	0	0	68,3	38,3	29,98	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	1,606	0,032	52,89	51,35	51,77	50,99	0,78	24	0	0	68,3	37,8	30,47	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,999	0,019	37,43	36,43	36,65	36,12	0,53	24	0	0	68,2	41,5	26,68	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,606	0,006	24,31	23,77	23,79	23,52	0,27	24	0	0	68,2	43,2	25	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,631	0,005	24,34	23,84	23,85	23,6	0,25	24	0	0	68,2	42,2	25,92	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,613	0,007	24,32	23,85	23,81	23,6	0,21	24	0	0	68,2	42,8	25,37	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,651	0,002	24,86	24,38	24,34	24,13	0,21	24	0	0	68,3	41,7	26,55	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,61	0,008	23,9	23,35	23,39	23,09	0,3	24	0	0	68,2	42,7	25,55	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,587	0,004	23,73	23,3	23,24	23,04	0,2	24	0	0	68,1	43,2	24,94	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,567	0,004	23,42	23	22,95	22,74	0,21	24	0	0	68	43,7	24,29	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,537	0,002	22,03	21,64	21,55	21,39	0,16	24	0	0	68	43,4	24,61	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,555	0,004	22,39	21,97	21,93	21,73	0,2	24	0	0	68,3	43,4	24,83	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,638	0,007	24,96	24,4	24,46	24,15	0,31	24	0	0	68	42,5	25,51	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,585	0,015	35,91	35,23	35,26	34,83	0,43	24	0	0	62,6	46,6	16,07	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,564	0,012	30	29,45	29,43	29,12	0,31	24	0	0	64,1	45,5	18,62	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,608	0,035	59	57,97	58,07	57,28	0,79	24	0	0	58,6	48,8	9,81	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,63	0,034	62,03	61,14	61,07	60,38	0,69	24	0	0	58,6	48,8	9,8	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,594	0,001	23,14	22,9	22,68	22,59	0,09	24	0	0	68,4	42,3	26,06	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,591	0,001	23,34	23,07	22,88	22,78	0,1	24	0	0	68,1	42,5	25,58	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,653	0,001	24,66	24,29	24,12	24,02	0,1	24	0	0	68,4	41,5	26,91	0,6	0,4	-
Итого:	35,864	0	1398,2	1362,79	1369,61	1350,5	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,864															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2269,747	78876,76	76864,5	77040,5	76142,18
23.05.2021	2305,611	80274,96	78227,29	78410,11	77492,68

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2021 7:29:21